

資材一覧表 No. 1

区分	規格		名 称	継 手 口 径 (mm又はインチ 形 状)	検査機関	検査 証印
	規格 呼称	規格 番号				
直管類	JWWA	G113	水道用ダクタイル 鑄 鉄 管	NS形 75～ 250 S 形 500～2600 K 形 75～2600 KF形 400～ 700 UF形 800～2600 US形 800～2600	日本水道協会	刻印
	JDPA	G1042		NS形 300～450		
	局仕様	G1036		PN形 300～1500		
異形管 類	JWWA	G114	水道用ダクタイル 鑄 鉄 異 形 管	NS形 75～ 250 S 形 500～2600 K 形 75～2600 KF形 400～ 700 UF形 800～2600 US形 800～2600 フランジ形 75～1500	日本水道協会	刻印
	JDPA	G1042		NS形 300～450		
	局仕様	G1036		PN形 300～1500		
その他 異形管 類	局仕様	G1018	鑄 鉄 管 用 継 輪 丙	4" ～42"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1023	鑄 鉄 製 割 T 字 管	75～1000 3" ～36"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1024	鋼 板 製 割 T 字 管	250～1500 10" ～ 42"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1030	長 円 孔 フ ラ ン ジ 短 管	100	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1033	フ ラ ン ジ 片 落 管	100×75mm L=150mm	日本水道協会	刻印

注1：(") はインチをあらわし、1インチは約25.4mmである。

注2：内面の塗装及びライニング等に関わる日本水道協会の検査証印は押印。

資材一覧表

No. 2

区分	規格		名 称	継 手 口 径 (mm又はインチ) 形 状	検査機関	検査証印
	規格 呼称	規格 番号				
接合 部品	JWWA	G113 G114	水道用ダクタイル 鋳鉄管及び異形管用 接 合 部 品 I 類	直管類・異形管類 と同様 接合部品各種 (表-1)	日本水道協会	刻印
	JWWA	G113 G114	水道用ダクタイル 鋳鉄管及び異形管用 接 合 部 品 II 類	直管類・異形管類 と同様 接合部品各種 (表-1)	日本水道協会	表示板 に押印
	JWWA	G113 G114	水道用ダクタイル 鋳鉄管及び異形管用 接 合 部 品 III・IV 類	直管類・異形管類 と同様 接合部品各種 (表-1)	日本水道協会	押印
	局仕様	G1019	K 形 鋳 鉄 管 用 離 脱 防 止 押 輪	75~800mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1020	T形鋳鉄管用離脱防止金具	75~250mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1021	漏 水 防 止 金 具	75~1500mm 3 1/2" ~42"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1022	割 継 輪 (鋳鉄管及び鋼管修理用)	75~1000mm 3" ~36"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1025	割 押 輪 (割T字管用又は修理用)	75~1000mm 10" ~42"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1031	イ ン チ 管 用 K 形 離 脱 防 止 押 輪	4" ~12"	日本水道協会	刻印
	局仕様	G1032	A・K形、T形ダクタイル 鋳鉄管継手補強金具	75~250mm	日本水道協会	刻印
局仕様	G1034	N S 形 離 脱 防 止 押 輪 (継 輪 用)	75~250mm	日本水道協会	刻印	
局仕様	G1035	N S 形 (S II 形) 離 脱 防 止 押 輪 (継 輪 用)	300~450mm	日本水道協会	刻印	

注1：(")はインチをあらわし、1インチは約25.4mmである。

注2：内面の塗装及びライニング等に関わる日本水道協会の検査証印は押印。

資材一覧表

No. 3

区分	規格		名 称	継 手 口 径 (mm又はインチ) 形 状	検査機関	検査 証印
	規格 呼称	規格 番号				
接合 部品	局仕様	B2013	フランジ用異形T頭 ボルト・ナット	(M-16)	日本水道協会	表示板 に押印
	局仕様	B2006	鑄鉄フランジ用 六角ボルト・ナット	(M-16~M-48)	日本水道協会	表示板 に押印
	局仕様	B2016	亜鉛合金ナット	(M16~M30)	日本水道協会	表示板 に押印
	局仕様	B2017	フッ素樹脂コーティング ボルト・ナット	B 2013・B 2006 JWWA G 113, 114 T頭ボルト・ナット	日本水道協会	表示板 に押印
	局仕様	K3001	鑄鉄フランジ用 ゴムパッキン	75~200mm	日本水道協会	押印
その他 配管材 料	JWWA	K158	ポリエチレンスリーブ	75~2600mm	日本水道協会	印刷・ 捺印等
	局仕様	Z4001	明 示 テ ー プ	幅 50mm	—	—
	局仕様	Z4002	管 端 面 防 食 材	75~200mm	日本水道協会	押印
	局仕様	Z4004	埋 設 標 識 シ ー ト	幅 150mm・300mm	—	—
	JIS	Z1901	粘 着 テ ー プ	幅 50m	—	—
	局仕様	K3004	水道用シールホース	150~900mm (6 ｲﾝﾁ) ~ (36 ｲﾝﾁ)	—	—
	局仕様	Z4003	常 温 混 合 合 材	—	—	—
鉄蓋 ブロック	JWWA	B132	円 形 鉄 蓋	(各 種)	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2019	角 形 鉄 蓋	(単口・双口)	日本水道協会	刻印
	局仕様	A5003	弁 栓 室 用 ボ ッ ク ス	(各 種)	—	—
	局仕様	A5000	消火栓室用コンクリート ブ ロ ッ ク	(各 種)	—	—
	局仕様	A5004	かさ上げブロック	(各 種)	—	—

資材一覧表

No. 4

区分	規格品		名 称	継 手 口 径 (mm又はインチ) 形 状	検査機関	検査 証印
	規格 呼称	規格 番号				
弁栓類	JWWA	B120	水道用ソフトシール 仕 切 弁	75～350mm	日本水道協会	刻印
	JWWA	B122	水道用ダクタイト 鋳鉄仕切弁及び急速空気 弁 用 補 修 弁	75～500mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2001	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 仕 切 弁	600～1000mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2002	鋼 板 製 仕 切 弁	500～2200mm	日本水道協会	刻印
	J I S	B2064	水道用バタフライ弁	400～1500mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2018	水道用ダクタイト鋳鉄製 副弁内蔵式バタフライ弁	400～1500mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2003	水 道 用 鋼 板 製 副弁内蔵式バタフライ弁	400～2200mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2007	不 断 水 式 簡 易 仕 切 弁	75～600mm	日本水道協会	刻印
	局仕様	B2010	不 断 水 工 法 用 鋳鉄製バタフライ弁	150～1000mm	日本水道協会	刻印
	JWWA	B137	水道用急速空気弁	25、75～150mm	日本水道協会	刻印
	JWWA	B126	水道用急速空気弁用副弁	75～150mm	日本水道協会	刻印
	JWWA	B103	水道用地下式消火栓及び 排 水 栓	単口用、双口用	日本水道協会	刻印

注：内面の塗装及びライニング等に関わる日本水道協会の検査証印は押印。

表-1 接合部品一覧

接合形式	接合部品名			
	I類	II類	III類	IV類
K形	押輪	T頭ボルト・ナット	ゴム輪	—
T形	—	—	ゴム輪	—
U形	押輪, 割輪, 中輪	ボルト, 継ぎ棒	ゴム輪	—
KF形	押輪 ロックリング	T頭ボルト・ナット シールキャップ セットボルト	ゴム輪 シールリング	—
UF形	押輪 ロックリング	ボルト, 継ぎ棒 セットボルト	ゴム輪	—
NS形	ロックリング, ライナ 屈曲防止リング 切管用挿しロリング 〔リベットタイプ〕	セットボルト	ゴム輪 ロックリング心出し用ゴム ライナ心出し用ゴム	—
S形	押輪, 割輪 ロックリング 切管用挿しロリング	ボルト・ナット 結合ピース	ゴム輪 バックアップリング	—
US形	押輪, 割輪 ロックリング	ボルト, 継ぎ棒 セットボルト	ゴム輪	チューブ
PI形	押輪 受ロリング	ボルト セットボルト	ゴム輪	—
PII形	押輪 ロックリング	ボルト セットボルト	ゴム輪	—
フランジ形	—	六角ボルト・ナット	ガスケット	—