

質問回答書

案件名称： 大阪市中心区役所 建具等修繕工事

回答日： 令和8年7月8日(水)

質問番号	質問内容	回答
1	車両の駐車場所は一般の有料駐車場よろしいでしょうか。	事前確認で駐車される場合は恐れ入りますが、一般の有料駐車場または庁舎地下駐車場（有料）をご利用ください。 作業で駐車される場合は、区役所内の駐車スペース（無料）をご利用いただく予定です。
2	事前の現地調査は可能でしょうか。 可能であれば以下の質問の回答は不要です。	①④につきましては、一般に開放されているエリアとなりますので実際にご覧いただけます。 ②③につきましては防災倉庫内部となりますのでご覧いただくことはできません。
3	仕様書3. ①②④の鍵交換について、フロントプレート（鍵の戸先側木口にあるステンレスプレート）に刻印されているメーカー及び品番を教えてください。	①SHOWA「SHOWA 397」 鍵品番 不明 ②SHOWA「SHOWA ID」 鍵品番「8E616473」 ④SHOWA「SHOWA ID」 鍵品番「8E298253」
4	仕様書3. ②④の鍵交換について、ドアノブの色及び形状を教えてください。	どちらもドアノブの色はシルバー、形状はにぎりだます。
5	仕様書3. ③のドアクローザー交換について、扉の大まかな寸法と倉庫側から見た時の扉の開き方向（押して開けるか引いて開けるか）とドアクローザーの取付位置（内側か外側か）また、既設ドアクローザーの色を教えてください。	扉の寸法は、高さ210センチ、幅85センチです。 倉庫側から見て引いて開きます。 ドアクローザーの取付位置は内側です。 既設分の色はシルバーですが、指定はありません。
6	仕様書3. ④のドア建付不良について、調整で出来る範囲なのか、切削が必要なのかを教えてください。 また、切削が必要な場合、補修（塗装等）は必要でしょうか。	ドアノブ部分とストライク部分のずれがみられますので、調整可能と認識していますが、切削・補修が必要な場合は対応作業をお願いいたします。
7	現場写真を送付いただくことは可能ですか。	可能です。送付ご希望の方は、令和8年7月13日午後3時までに、中央区役所総務課（te0001@city.osaka.lg.jp）宛に「大阪市中心区役所 建具等修繕工事」にかかる現場写真送付希望の旨をメールで送付してください。