

修繕必要箇所一覧

令和7年5月15日作成

修繕対象物	発生原因	リスク分担
電気室 高圧地絡警報の表示ランプ不点灯	経年劣化	指定管理者
給水設備受水槽 高置水槽、揚水ポンプ	経年劣化	大阪市
・ 自動火災報知設備 ・ 非常警報設備 ・ 誘導灯 ・ 防排煙設備	経年劣化	指定管理者
1 階ホール内ステージ、調光音響室を含む既設照明装置及び照明器具	LED化	大阪市

※当該一覧は、現指定管理者が作成した報告資料を参考に作成しています。

※上記は現時点での主な修繕必要箇所であり、すべてを掲載しているものではありません。