

(平成 30 年 7 月 6 日 期限受付分)

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答

予算について

Q. できるだけ早く、予算請求の内容(案)を開示していただきたいです。でないと、我々も何を
お願いしていいのかわからないです。

A. 予算要求の内容については、行政手続き上、いつオープンにできるかという課題はありますが、
PTA・地域の皆様のご意見や学校の意見を聞きながら検討を進めてまいります。いずれにしま
しても、協議会委員の皆様が何も知らないうちに進んでいるということはないようにしてまいり
ます。

Q. とりあえず、具体的な予算は、いつできるのか。かならず、提案して下さい。外秘であれば、
会議の時に配布、回収してもいいと思います。

A. 予算については、3月の予算市会で予算案を提案することになります。また、予算要求の内
容については、PTA・地域の皆様のご意見や学校の意見を聞きながら検討を進めることとし、
協議会の委員の皆様が何も知らないうちに進んでいるということはないようにしてまいります。

内申書の評定について

Q. 中学生1年、2年で実施するチャレンジテストの結果や、内申書の評定は、統合後も反映され
ますか？

3年生で転校した場合、前の学校での評価等全く反映されないまま、ほぼ内申書無しで受験さ
せられるとよく聞きます。それに関して、どのような対応して頂けますか？

A. チャレンジテストは、各中学校における生徒の評定が、妥当性・信頼性の高いものであるかどう
かを判断し選抜の公平性を担保するために、5段階の各評定について大阪府教育委員会が得点の
範囲を示しています。3年生で再編された場合、各中学校で評価された1、2年生時の評定につい
ては調査書に反映されます。

また、3年生で転出入があった時は、転出校からの評価を十分に考慮しながら転入校が評価を
することになります。そのため、調査書に評価が記載されないということはありません。

(平成 30 年 7 月 6 日 期限受付分)

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答

学校のトイレについて

Q. 勝山中学校の校内を見学している時に思ったのですが、少しトイレが暗いのが気になりました。利用しやすいトイレに改修している学校も多いと聞きます。見直し出来る様でしたらお願い致します。

A. 少しトイレが暗い点につきましては、公共建築に関する J I S (日本工業規格) 基準により平均水平照度 200 lx (ルクス (明るさを表す数値)) 以上とし、それを元に照明器具を設置しております。

勝山中学校につきましては、7月上旬に各階全てのトイレで照度測定を行い、必要な照度が確保されていることを確認しております。ただ、一部照明の球切れが確認できましたので、その旨を学校に伝え、より明るくして頂くよう説明しております。

利用しやすいトイレへの改修に関して、学校のトイレについては、老朽化したトイレから順次計画的に全面改修を進めているところです。