

令和元年9月30日

質問事項・回答

案件名称：カセットボンベ式発電機ほか1点（環境局） 買入

大阪市環境局

番号	質問事項	回答
1	<p>同等品申請</p> <p>1. カセットボンベ式発電機</p> <p>2. 三菱重工ポータブルガス発電機（インバーター式）</p> <p>3. 三菱重工</p> <p>4. 型式 MG C900G B</p> <p>5. 定格出力 交流100V-850VA（50/60Hz） 定格出力 直流12V-8.3A 電圧調整方式 インバーター方式 エンジン型式 空冷4サイクルOHVガスエンジン</p> <p>使用燃料 プタン（カセットボンベ）</p> <p>使用温度範囲 10℃～40℃</p> <p>定格連続運転時間 約1時間（ボンベ2本）</p> <p>騒音レベル LWA91dB(A) 3/4負荷時</p> <p>乾燥質量 22Kg</p> <p>本体寸法 400×330×390mm （全長×全幅×全高）</p>	<p>同等品として可とします。</p>