

令和元年 12 月 12 日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：もと森之宮工場遊休電気機器絶縁油採取及びP C B濃度測定業務委託

大 阪 市 環 境 局

番号	質問事項	回答
1	<p>仕様書6. 業務内容(1) 絶縁油の採取アにおいて「機器の設置状況により、現状のままでは絶縁油の採取作業に支障がある場合は、受注者にて機器を架台等から取外し(以下省略)」との記載があります。</p> <p>現場状況により作業内容が異なるため、現場状況のわかる写真等情報をいただけないでしょうか。</p>	<p>現状のままで絶縁油の採取作業は可能と想定していますが、作業時において取外しの必要が生じた場合は協議事項となります。</p>
2	<p>入札前の現地状況を確認したいのですが、現地への立ち入りは可能でしょうか？</p> <p>可能であれば12月12日もしくは12月13日13:00~15:00の日程でお願いしたいと思います。</p>	<p>本件については入札前の下見期間は設けておりませんので、現地への立ち入りは対応しておりません。</p>