

資料 2-1 大阪市有施設等における新エネルギー導入状況

1 太陽光発電

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
庁舎等					
1	大阪市庁舎	北区	2010	庁内電力負荷(動力)	単結晶:出力25kW
2	消防局庁舎	西区	2007	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
3	交通局庁舎	西区	2004	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
区役所					
4	福島区役所	福島区	2007	庁内電力負荷(照明)	多結晶:出力5kW
5	此花区役所	此花区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
6	大正区役所	大正区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
7	西淀川区役所	西淀川区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
8	淀川区役所	淀川区	2008	庁内電力負荷(照明)	多結晶:出力5kW
9	東成区役所	東成区	2009	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
10	生野区役所	生野区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
11	旭区役所	旭区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
12	阿倍野区役所	阿倍野区	2010	庁内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
13	住吉区役所	住吉区	2007	庁内電力負荷(照明)	多結晶:出力5kW
各事業所					
14	中央卸売市場本場	福島区	2010	施設電力負荷(動力)	単結晶:出力140kW
15	中央卸売市場南港市場	住之江区	2010	施設電力負荷(動力)	単結晶:出力60kW
16	環境学習センター 「生き生き地球館」	鶴見区	1997	館内照明の一部	出力2kW×1組
17	舞洲スラッジセンター (汚泥溶融炉棟)	此花区	2010	汚泥脱水処理施設の運転用動力	多結晶:出力60kW
18	平野工場	平野区	2002	工場見学者への啓発・展示パネル照明	出力55W×6枚
19	東淀工場	東淀川区	2009	工場見学者への啓発・工場内電力負荷の一部	多結晶:出力20kW
20	瓜破斎場	平野区	2009	庁内電力負荷(照明)	薄膜シリコン:出力5kW
21	十八条下水処理場	淀川区	2003	処理場内電力負荷の一部	多結晶:出力160kW
22	交通局電気管理事務所	城東区	2010	庁内電力負荷(照明等)	多結晶:出力10kW
23	柴島浄水場	東淀川区	1999	高度浄水処理施設運転用動力の一部、非常用電源	多結晶:出力150kW
			2010	高度浄水処理施設運転用動力の一部	多結晶:出力250kW
小学校					
24	菅北小学校	北区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
25	友淵小学校	都島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
26	友淵(分校)小学校	都島区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力19kW
27	桜宮小学校	都島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
28	鷺洲小学校	福島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
29	海老江西小学校	福島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
30	西九条小学校	此花区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
31	島屋小学校	此花区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力15kW
32	梅香小学校	此花区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
33	西船場小学校	西区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
34	九条北小学校	西区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
35	堀江小学校	西区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
36	市岡小学校	港区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
37	磯路小学校	港区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
38	八幡屋小学校	港区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
39	田中小学校	港区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
40	泉尾東小学校	大正区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
41	大江小学校	天王寺区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
42	天王寺小学校	天王寺区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力12.5kW
43	大国小学校	浪速区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
44	難波元町小学校	浪速区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
45	佃西小学校	西淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
46	新高小学校	淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
47	田川小学校	淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
48	宝栄小学校	東成区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
49	東小路小学校	生野区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
50	生野小学校	生野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
51	舍利寺小学校	生野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
52	高殿南小学校	旭区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
53	生江小学校	旭区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
54	城東小学校	城東区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力5kW
55	関目東小学校	城東区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力17kW
56	鯉江東小学校	城東区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
57	すみれ小学校	城東区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
58	茨田北小学校	鶴見区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
59	焼野小学校	鶴見区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
60	常盤小学校	阿倍野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
61	粉浜小学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
62	南港桜小学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
63	南港渚小学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
64	加賀屋小学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
65	遠里小野小学校	住吉区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
66	田辺小学校	東住吉区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
67	鷹合小学校	東住吉区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
68	新平野西小学校	平野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
69	北巽小学校	生野区	2011	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
70	長谷川小学校	郊外	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力5kW
中学校					
71	豊崎中学校	北区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
72	下福島中学校	福島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
73	友淵中学校	都島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
74	咲くやこの花中学校・高等学校	此花区	2007	校内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
75	西中学校	西区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力15kW
76	花乃井中学校	西区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
77	大正北中学校	大正区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
78	佃中学校	西淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
79	淡路中学校	東淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力18kW
80	大桐中学校	東淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力18kW
81	松虫中学校	阿倍野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
82	加賀屋中学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW
83	新北島中学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力18kW
84	南港北中学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
85	南港南中学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力18kW
86	墨江丘中学校	住吉区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力15kW
87	我孫子中学校	住吉区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力18kW
88	長谷川中学校	郊外	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力10kW
高等学校					
89	都島工業高等学校	都島区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力16kW
90	大阪ビジネスフロンティア高等学校	天王寺区	2011	校内電力負荷(動力)	多結晶:出力10kW
91	淀商業高等学校	西淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
92	東淀工業高等学校	淀川区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力18kW
93	工芸高等学校	阿倍野区	2010	校内電力負荷(照明)	単結晶:出力15kW
94	住吉商業高等学校	住之江区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力15kW
その他学校施設等					
95	生野特別支援学校	生野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力7.5kW
96	平野特別支援学校	平野区	2010	校内電力負荷(照明)	多結晶:出力17kW
97	公立大学法人 大阪市立大学ゲストハウス	住吉区	1999	館内電力負荷(照明等)	多結晶:出力10kW
98	公立大学法人 大阪市立大学工学部G棟	住吉区	2001	館内電力負荷(照明等)	多結晶:出力20kW
99	公立大学法人 大阪市立大学医学部学舎	阿倍野区	2010	校内電力負荷(動力)	多結晶:出力5kW未満
			2011	校内電力負荷(動力)	単結晶:出力6.6kW(学舎屋上)
			2011	校内電力負荷(一般)	単結晶:出力5.0kW(南館屋上)
100	公立大学法人 大阪市立大学看護学科学舎	阿倍野区	2010	校内電力負荷(一般)	単結晶:出力4.5kW(学舎屋上)
101	国連環境計画(UNEP) 国際環境技術センター	鶴見区	1993	館内電力負荷(照明)	単結晶:出力10kW 多結晶:出力10kW

2 太陽熱利用

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
各事業所					
1	阿武山学園 寮舎	高槻市	2000 ～2002	給湯	4m2×21枚
2	緑木車両管理事務所	住之江区	1986	浴場用(給湯)	集熱器:200枚
3	西淀川消防署 大和田出張所	西淀川区	1996	給湯	4m2×1枚
4	阿倍野消防署 晴明通出張所	阿倍野区	1996	給湯	4m2×1枚
5	港消防署 田中出張所	港区	1999	給湯	2.78m2×2枚
6	西淀川消防署 佃出張所	西淀川区	2001	給湯	4m2×1枚
7	東成消防署 中本出張所	東成区	2001	給湯	4m2×1枚
8	阿倍野消防署 阪南出張所	阿倍野区	2002	給湯	4m2×1枚
9	生野消防署 勝山出張所	生野区	2002	給湯	4m2×1枚
10	東住吉消防署 矢田出張所	東住吉区	2002	給湯	4m2×1枚
11	東住吉消防署 杭全出張所	東住吉区	2003	給湯	4m2×1枚
12	東淀川消防署 西淡路出張所	東淀川区	2005	給湯	4m2×1枚
その他施設					
13	地方独立行政法人 大阪市立工業研究所	城東区	1982	冷暖房の一部、給湯余熱	真空ガラス管型集熱器
14	公立大学法人 大阪市立大学ゲストハウス	住吉区	1999	給湯(浴室含む)	4m2×17枚

3 風力発電

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
1	平野工場	平野区	2002	工場見学者への啓発・展示パネル照明	プロペラ型 定格出力400W×1基 設置場所: エントランス棟屋上

4 水力発電

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
1	長居配水場	東住吉区	2004	配水ポンプ運転用動力の一部	横軸フランス式水車 出力:253kW

5 廃棄物エネルギー

No	施設名称(清掃工場)	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
1	舞洲工場	此花区	2001	・電力、暖房、給湯等 施設内:電力、暖房、給湯 破碎設備(蒸気) 施設外:舞洲スラッジセンター(蒸気) 関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:350℃ 圧力:4.0MPa 蒸発量:98t/h×2基 【発電機】...32,000kW×1基 【熱交換器】...暖房:4.6GJ/h 給湯:5.0GJ/h
2	大正工場	大正区	1980	・電力、暖房、給湯等 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:破碎処理施設(蒸気) 関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:270℃ 圧力:1.6MPa 蒸発量:42t/h×2基 【発電機】...3,000kW×1基 【熱交換器】...暖房:2.5GJ/h 給湯:2.5GJ/h
3	西淀工場	西淀川区	1995	・電力、暖房、給湯 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:エルモ西淀川等(蒸気) 関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:270℃ 圧力:2.4MPa 蒸発量:62t/h×2基 【発電機】...14,500kW×1基 【熱交換器】...暖房:1.7GJ/h 給湯:2.5GJ/h
4	東淀工場	東淀川区	2009	・電力、暖房、給湯等 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:400℃ 圧力:4.0MPa 蒸発量:37t/h×2基 【発電機】...10,000kW×1基 【熱交換器】...暖房:1.7GJ/h 給湯:4.5GJ/h
5	森之宮工場	城東区	1969	・暖房、給湯等 施設内:暖房、給湯 施設外:下水処理場(蒸気) 交通局等(蒸気)	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:230℃ 圧力:1.3MPa 蒸発量:23t/h×3基 【熱交換器】...暖房:2.1GJ/h 給湯:2.1GJ/h
6	鶴見工場	鶴見区	1990	・電力、暖房、給湯 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:270℃ 圧力:2.4MPa 蒸発量:50t/h×2基 【発電機】...12,000kW×1基 【熱交換器】...暖房:1.4GJ/h 給湯:2.3GJ/h
7	住之江工場	住之江区	1988	・電力、暖房、給湯 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:下水処理場(電力) 関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:240℃ 圧力:2.1MPa 蒸発量:45t/h×2基 【発電機】...11,000kW×1基 【熱交換器】...暖房:2.5GJ/h 給湯:2.5GJ/h
8	平野工場	平野区	2002	・電力、暖房、給湯等 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:関西電力 リフレウリわり(電気)	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:400℃ 圧力:4.0MPa 蒸発量:82t/h×2基 【発電機】...27,400kW×1基 【熱交換器】...暖房:5.0GJ/h 給湯:5.0GJ/h
9	八尾工場	八尾市	1995	・電力、暖房、給湯等 施設内:電力、暖房、給湯 施設外:八尾市衛生処理場(電力) 八尾市屋内プール(蒸気) 関西電力	【廃熱ボイラー】...蒸気温度:270℃ 圧力:2.2MPa 蒸発量:60t/h×2基 【発電機】...14,500kW×1基 【熱交換器】...暖房:1.7GJ/h 給湯:2.5GJ/h

6 消化ガス利用

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
1	海老江下水処理場	福島区	1963	消化槽の加温(燃料)	【消化槽】…容量:15,000m3 ガス発生量:11,000m3/日 【温水機】…9.21×10 ³ J/h×2基
2	大野下水処理場	西淀川区	1967	消化槽の加温(燃料)	【消化槽】…容量:35,000m3 ガス発生量:12,000m3/日 【温水機】…1,410kW×2基、1,396kW×1基
3	中浜下水処理場	城東区	1960	消化槽の加温(燃料)	【消化槽】…容量:14,400m3 ガス発生量:7,700m3/日 【温水機】…755.95kW×2基
			1995	電力、消化槽の加温(燃料)	【消化ガスエンジン】 出力:662kW×1,200rpm×2基 【発電機】…600kW×2基
4	放出下水処理場	城東区	1967	消化槽の加温(燃料)	【消化槽】…容量:34,000m3 ガス発生量:10,000m3/日 【温水機】…3,140kW×2基
5	住之江下水処理場	住之江区	1966	消化槽の加温(燃料)、管理棟空調(燃料)	【消化槽】…容量:18,000m3 ガス発生量:9,500m3/日 【温水機】…1,600kW×2基 【吸収冷温水機】…冷水系 352kW 温水系 294kW
6	津守下水処理場	西成区	2007	電力、消化槽の加温(燃料)	【消化槽】…容量:25,000m3 ガス発生量:21,000m3/日 【消化ガスエンジン】 出力:793kW×1,200rpm×3基 :440kW×1,200rpm×1基 【温水機】…6,300MJ/h×2基 【電力貯蔵システム】…容量:1,500kW×1式

7 汚泥焼却炉・溶融炉の廃熱利用

No	施設名称	所在地	導入年度	設備概要
1	舞洲スラッジセンター	此花区	2005	汚泥溶融炉の排ガスを蒸気加熱器及び空気加熱器に導入し、汚泥乾燥機で使用する循環蒸気の加熱、並びに汚泥ケーキの溶融に必要な空気を500℃まで加熱し、都市ガス使用量の低減を図る。 【交換熱量】 ・蒸気加熱器:3,693kW/基×4基、3,688kW/基×1基 ・空気予熱器:540kW/基×4基、511kW/基×1基
2	平野下水処理場	平野区	2000	汚泥溶融炉の排ガスを蒸気加熱器及び空気加熱器に導入し、汚泥乾燥機で使用する循環蒸気の加熱、並びに汚泥ケーキの溶融に必要な空気を500℃まで加熱し、都市ガス使用量の低減を図る。 【交換熱量】 ・蒸気加熱器:1,881kW/基×1基 ・空気加熱器:545kW/基×1基

8 コージェネレーションシステム

No	施設名称	所在地	導入年度	コージェネ容量(単体容量×台数)	機器種別
1	舞洲障害者スポーツセンター	此花区	1997	200kW[100kW×2台]	ガスエンジン
2	扇町プール	北区	2000	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
3	都島屋内プール	都島区	2004	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
4	下福島プール	福島区	2001	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
5	中央屋内プール	中央区	2001	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
6	西屋内プール	西区	2003	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
7	中央体育館	港区	1996	600kW[300kW×2台]	ガスエンジン
8	大正屋内プール	大正区	1999	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
9	真田山プール	天王寺区	2010	75kW[25kW×3台]	ガスエンジン
10	浪速屋内プール	浪速区	2005	200kW[200kW×1台]	ガスエンジン
11	淀川屋内プール	淀川区	2008	50kW[25kW×2台]	ガスエンジン
12	東成プール	東成区	1998	60kW [60kW×1台]	ガスエンジン
13	生野屋内プール	生野区	2000	110kW[110kW×1台]	ガスエンジン
14	旭屋内プール	旭区	2002	60kW[60kW×1台]	ガスエンジン
15	城東屋内プール	城東区	1998	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
16	阿倍野屋内プール	阿倍野区	2003	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
17	西成屋内プール	西成区	1998	200kW[200kW×1台]	ガスエンジン
18	長居プール	東住吉区	2000	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
19	平野屋内プール	平野区	2000	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
20	住吉屋内プール	住吉区	2000	100kW[100kW×1台]	ガスエンジン
21	此花屋内プール	此花区	2000	60kW [60kW×1台]	ガスエンジン
22	大阪市立総合医療センター	都島区	1993	2,000kW[1,000kW×2台]	ガスエンジン
23	十三市民病院	淀川区	2001	520kW[520kW×1台]	ガスエンジン

9 氷蓄熱システム

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
庁舎					
1	交通局庁舎	西区	2004	庁内冷房	氷蓄熱槽 541冷凍トン2基
区役所					
2	福島区役所	福島区	2007	庁内冷房	氷蓄熱槽 2,710MJ 冷凍機 122.8kW
3	浪速区役所	浪速区	2002	庁内冷房	氷蓄熱槽 5,161MJ 冷凍機 245kW
4	西淀川区役所	西淀川区	2004	庁内冷房	氷蓄熱槽 2,580MJ×2基 冷凍機 123kW×2基
5	平野区役所	平野区	2002	庁内冷房	氷蓄熱槽 7,740MJ 冷凍機 367kW

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
6	淀川区役所	淀川区	2008	庁内冷房	氷蓄熱層 7678.8MJ 冷凍機 326kW
7	生野区役所	生野区	2004	庁内冷房	氷蓄熱槽 2,136MJ 冷凍機 123kW
8	住吉区役所	住吉区	2007	庁内冷房	氷蓄熱槽 2,726MJ 冷凍機 124kW
9	西成区役所	西成区	2002	庁内冷房	氷蓄熱槽 7,741MJ 冷凍機 366kW
各事業所					
10	防災中樞拠点	阿倍野区	2003	庁内冷房	氷蓄熱槽 3,871MJ 冷凍機 185kW
11	大阪市立科学館	北区	1989	館内冷房	氷蓄熱槽 2,710MJ
12	大阪プール	港区	1996	館内冷房	氷蓄熱槽 1800冷凍トン
13	大阪歴史博物館	中央区	2001	館内冷房	氷蓄熱槽 1600US冷凍トン2基
14	大阪市立美術館	天王寺区	2007	地下ギャラリー・展示会室冷暖房	冷却: 日量冷却能力 8,721MJ/d(10Hr) 蓄熱容量 2,948MJ(10Hr) 最大放熱能力 285kW(ピークカット) 加熱: 日量過熱能力 6,012MJ/d(10Hr) 最大放熱能力 167kW
15	大阪産業創造館	中央区	2000	館内冷房	氷蓄熱槽 800冷凍トン1基
16	住まい情報センター	北区	1999	館内冷房	氷蓄熱槽 400冷凍トン2基
17	湊町リバープレイス	浪速区	2002	館内冷房	氷蓄熱槽 500冷凍トン2基
18	地下鉄堺筋線・谷町線 天神橋筋六丁目駅	北区	2001	駅舎冷房	氷蓄熱槽 22,789MJ 冷凍機 1,582kW
19	地下鉄長堀鶴見緑地線 心齋橋駅	中央区	1997	駅舎冷房	氷蓄熱槽 12,659MJ 冷凍機 703kW
20	地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南駅	門真市	1997	駅舎冷房	氷蓄熱槽 7,912MJ 冷凍機 587kW
21	地下鉄谷町線天満橋駅	中央区	2005	駅舎冷房	氷蓄熱槽 12,786MJ 冷凍機 932kW
22	地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅	中央区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 18,857MJ 冷凍機 1,407kW
23	地下鉄今里筋線 瑞光四丁目駅	東淀川区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 5,728MJ 冷凍機 280kW
24	地下鉄今里筋線 だいどう豊里駅	東淀川区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 5,728MJ 冷凍機 270kW
25	地下鉄今里筋線 新森古市駅	旭区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 5,728MJ 冷凍機 280kW
26	地下鉄今里筋線 蒲生四丁目駅	城東区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 6,734MJ 冷凍機 310kW
27	地下鉄今里筋線 緑橋駅	東成区	2006	駅舎冷房	氷蓄熱槽 7,596MJ 冷凍機 302kW
28	柴島浄水場内総合管理棟	東淀川区	2006	棟内冷房	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 氷蓄熱ビル用マルチユニット形 冷房蓄熱容量:3,770MJ
29	大阪市立総合医療センター	都島区	1993	館内冷房	氷蓄熱槽 310冷凍トン1基
その他学校施設					
30	公立大学法人 大阪市立大学 学術情報総合センター	住吉区	1996	館内冷房	氷蓄熱槽 58.4トン1基
31	公立大学法人 大阪市立大学医学部学舎	阿倍野区	1998	館内冷房	氷蓄熱槽 683RTH

10 下水利用ヒートポンプシステム

No	施設名称	所在地	導入年度	利用用途	設備概要
1	海老江下水処理場内管理棟	此花区	1993	館内冷暖房	冷却能力: 88kW 加熱能力: 98kW 電動機出力: 22kW 台数: 2台
2	下水道科学館	此花区	1995	館内冷暖房	冷却能力: 212kW 加熱能力: 151kW 電動機出力: 60kW 台数: 2台 冷却能力: 117kW 加熱能力: 191kW 電動機出力: 60kW 台数: 1台

11 公用車へのエコカー導入状況〔平成24年3月末〕

車種	所管局	台数	用途
1 電気自動車	市民局	24	軽乗用(青色パトロール車) 小型乗用、軽乗用(公害パトロール車)
	環境局	3	
	小計	27	
2 天然ガス自動車	健康福祉局	23	軽貨物等(がん検診用等) 普通特殊(自動車文庫) 普通貨物等(ごみ収集車等) 軽特殊等(道路維持作業用等) 普通乗合(市バス) 軽貨物(工事用等)
	教育委員会事務局	1	
	環境局	184	
	建設局	70	
	交通局	88	
	水道局	5	
小計	371		
3 ハイブリッド自動車	政策企画室	3	普通乗用(事務用) 普通乗用(事務用) 普通貨物等(ごみ収集車等) 普通乗合(市バス) 普通乗用
	健康福祉局	1	
	環境局	126	
	交通局	29	
	消防局	1	
小計	160		
4 低排出ガス車かつ低燃費車		1,048	
エコカー合計		1,606	