



測定箇所		測定距離	測定値					平均値
			11月16日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	
24	搬出コンベア付近	5cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
25	フライト水槽付近(1号炉)	5cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
		1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
26	フライト水槽付近(2号炉)	5cm	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05
		1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
27	フライトコンベア 落ち口付近(1号炉)	5cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
		1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
28	フライトコンベア 落ち口付近(2号炉)	5cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
29	灰積出場(出口)	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
30	灰積出場(中央)	-	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11
31	灰積出場(入口)	-	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
32	プラント排水貯槽	5cm	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
		1m	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
33	洗煙排水貯槽	5cm	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14
		1m	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
34	洗煙排水汚泥貯槽	5cm	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13
		1m	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12
35	放流槽	5cm	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
		1m	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11
36	見学通路(ごみピット)	-	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08
37	見学通路(灰積出場)	-	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09
38	見学通路(炉室)	-	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
39	見学通路(プラットホーム)	-	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08

敷地境界		測定距離	測定値					平均値
			11月16日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	
1	東	-	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
2	西	-	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
3	南	-	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
4	北	-	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09

測定箇所		測定距離	測定値				
			11月26日				
1	周辺道路	-	0.07				