

## 舞洲工場における焼却灰の溶出試験結果

試料採取日：平成25年2月20日

(単位：mg/L)

測定項目	主灰		飛灰	参考値 <sup>※</sup>
	1号炉	2号炉		
六価クロム化合物	<0.05	<0.05	<0.05	1.5
砒素又はその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003

・主灰：焼却した際の燃え残り(燃え殻)

・飛灰：焼却の際に排ガス中に含まれる灰分(ばいじん)

・主灰採取場所：フライト水槽

・飛灰採取場所：混練機出口(薬剤処理後)

※参考値は、大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックス)における埋立基準を示す