


換排気処理工程図（西棟）


参考図1

●PCBを取扱う設備の排気

排気系統番号



●作業空間の換気



注) 西 No.5はボイラ排気


記号説明

	オフラインモニタリング点(サンプリング口)
	オンラインモニタリング点(プローブ管挿入)
	作業環境オンラインモニタリング(プローブ管挿入)
	排気口
	サンプリングポイントIDNo.
	セーフティーネット活性炭フィルター
	脱臭用活性炭フィルター

換排気処理工程図（東棟）


●PCBを取扱う設備の排気

排気系統番号




●作業空間の換気

（管理区域レベル2）



（管理区域レベル1）




（一般PCB廃棄物取扱区域）




記号説明

⊗	オフラインモニタリング点(サンプリング口)
●	オンラインモニタリング点(プローブ管挿入)
⊗	作業環境オンラインモニタリング(プローブ管挿入)
○	排気口
P****	サンプリングポイントIDNo.
活性炭 S/N	セーフティネット活性炭フィルター
活性炭 脱臭	脱臭用活性炭フィルター

各種モニタリングの測定地点



排出水のモニタリング



周辺環境モニタリング

大気	C	4回/年	敷地内 1箇所(西棟東側)、敷地外 1箇所(敷地南約300m)
----	---	------	---------------------------------

排出モニタリング

換排気	D	2回/年	西棟 No.1-1 測定項目4項目 No.1-2 測定項目2項目 No.2 測定項目3項目 No.3 No.4 No.6-1 No.6-2 } 測定項目2項目 No.7 東棟 No.1-1 No.1-2 } 測定項目2項目 No.1-3 No.1-4 } 測定項目2項目 No.2-1 No.2-2 } 測定項目4項目 No.2-3 No.2-4 } 測定項目2項目 No.4-1 No.4-2 } 測定項目2項目 No.5 No.6-1 No.6-2 測定項目4項目
ボイラー	E	2回/年 (1回/年)	西棟 No.5 } 測定項目2項目 東棟 No.3 }
騒音・振動	F	1回/年	東西南北 4箇所
悪臭	G	1回/年	排出口(No.2) 測定項目3項目 及び敷地境界2箇所(風上風下) 測定項目3項目