資料10 電気・機械要求性能表

		電灯		通信		電話		TV	給内	臤刍	吨 /海	カメラ付▮ォォ	非常	重生	電波	機械				空	三調	
	室名	照度(Lx)	コンセント	LAN	OA フロア	外線	内線	受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	インター	呼出	電気 時計	時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	冷房	暖房	備考
(1)	火葬部門						'			'				'				'				
1)利用者使用施	没	_	,			1							1				1	•			Tre-le-
風除雪	<u> </u>	200以上	0	_	_		_		_	0		_		_		0		_	_	_	_	監視カメラ
告別国	室•収骨室	200以上	各室2ヶ所以上	_	_	_	_	_	_	0	_	-	-	0	_	_	_	_	-	0	0	
		200以上	2ヶ所以上	_	_	_	0	_	0	0	_	0	_	0	_	0	_	_	_	0	0	保冷庫
遺体領	尼置室											外部ド ア付近				外部ド ア付近						
(2	職員使用施設			<u>l</u>			L			L				L				L				
火葬划		150以上	適宜	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	
制御室	<u> </u>	150以上	適宜 床、タップ等	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	0	_	0	_	_	_	0	0	
排ガス	.設備機械室	150以上	適宜	_	_	_	0	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
残骨•	飛灰処理スペース	150以上	適宜	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	〇 外部ド ア付近	_	_	_	_	-	自動灰排出・吸引装置
		150以上	適宜	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	
残骨•	飛灰保管室															外部ド ア付近						
遺骨仍	R 管室	200以上	適宜	_	_	-	0	_	_	_	-	_	-	_	_	0	_	_	_	_	_	監視カメラ(外部ドア付近、室内)
作業	休憩·更衣室等	200以上	0	_	_	-	0	0	0	0	-	_	_	0	-	_	0	0	0	0	0	ミニキッチン 洗濯室設置(事業者提案による)
員室	トイレ(男女別)	300以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	温水洗浄・暖房便座、女性用トイレ擬音装置、手洗い、スロップシンク
倉庫		100以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3.E.() //// (/ / / / / / / / / / / / / / /
台車置	置き場	150以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	
(2)	式場部門		!																		·	
式場		500以上	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	-	_	0	0	_	_	_	0	0	監視カメラ、ステージスポットライト、映 像音響機器(調整卓)
遺族技	空室	500以上	0	_	_	_	0	0	0	0	_	_	_	_	0	_	0	_	_	0	0	洗面台
宗教队	具係者控室 関係者控室	500以上	0	_	_	_	0	_	0	0	_	_	_	_	0	_	0	_	_	0	0	洗面台
(3) 4	寺合部門																					
待合口		500以上	0	0	_	_	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	_	_	_	0	0	監視カメラ、情報モニター
授乳室	<u> </u>	300以上	0	0	_	_	_	_	0	0	_	_	0	_	0	_	0	0	_	0	0	ミニキッチン、手洗い
給湯雪	<u> </u>	300以上	0	_	_	-	_	-	0	0	-	_	-	-	-	_	0	0	0	-	-	ミニキッチン
利用者	新用更衣室 新用更衣室	200以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_	-	-	

資料10 電気・機械要求性能表

	電灯		通信		電話		TV	館内	緊急	映像	から付	非常	電気	電波	機械	T			空調		
室名	照度(Lx)	コンセント	LAN	OA フロア	外線	内線	受信 ^泉 設備	放送	放送	音響	インター ホン	呼出	時計	時計	警備	給水	給湯	ガス	冷房	暖房	備考
(4) 管理部門																					
事務室	750以上	壁10ヶ所以上 床、タップ等	0	0	0	0	0	0	0	_	表示	表示	0	_	0	-	_	_	0	0	中央監視設備
職員休憩室(更衣室、給湯室)	適宜	0	_	_	_	0	0	0	0	_	_	-	0	0	_	0	0	0	0	0	ミニキッチン、手洗い
職員用トイレ(男女別)	300以上	0	_	_	_	_	-	0	0	_	_	-	ı	-	-	0	_	-	_	_	温水洗浄・暖房便座、女性用トイレ擬音 装置、手洗い、スロップシンク
救護室	500以上	7ヶ所以上	_	_	0	0	0	0	0	_	_	_	0	_	0	0	0	_	0	0	手洗い、足洗い(シャワー) 洗濯機置場
ガバナ室	150以上	0	_	-	_	_	_	0	0	-	_	_	_	_	-	-	_	0	_	-	ガスガバナ
電気室	150以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	1	-	ı	-	_	_	_	_	_	設置場所は施設内外どちらでも可
機械室	150以上	0	-	-	_	_	_	0	0	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	設置場所は施設内外どちらでも可
倉庫	200以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	-	ı	-	-	_	_	-	_	_	
自家発電機室	150以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	-	-	ı	-	_	_	_	_	_	設置場所は施設内外どちらでも可
(5) その他共用部等		-																			
エントランスホール	300以上	0	0	_	_	0	0	0	0	_	_	1		0	0	_	_	_	0	0	監視カメラ、情報モニター
ト利 イ者 レ用 バリアフリートイ	300以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	-	-	1	-	0	_	_	_	_	手洗い、スロップシンク、温水洗浄・暖 房便座、女性用トイレ擬音装置
レ 用 バリアフリートイ		0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	0	_	-	-	0	_	_	_	_	手洗い、温水洗浄・暖房便座、擬音装
廊下、階段	200以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	1	-	ı	0	_	_	_	_	-	監視カメラ、ダウンライト等
エレベーター等	200以上	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_	O EV	_	_	0	_	_	_	_	_	監視カメラ
(6) 外部施設ゾーン	, '																				
車寄せ	適宜	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	_	_	_	_	監視カメラ、ダウンライト(庇下)、屋外コンセント、散水栓
喫煙コーナー	適宜		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	監視カメラ、外灯
メンテナンス車路	適宜		-	-	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	0	_	_	_	_	-	監視カメラ、外灯
(7) 外構等		1																			
外構共通	適宜	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	0	_	_	_	_	監視カメラ、屋外コンセント、外灯、散水 栓、手洗い等
駐車場·駐輪場	適宜	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	-	監視カメラ、屋外コンセント、外灯
門扉・塀・フェンス	適宜	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	監視カメラ

[※]電気時計については、電池交換が不要(若しくは電池交換を事業者が実施)な電波式時計(電波を正常に受信できるもの)も可とする。 ※機械警備については外部に対しては全館警備とし、表中の「〇」は各室(エリア)にセンサー等を設置して不在時の警備を行うものとする。