

資料10 電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	通信		電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カメラ付 インター ホン	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考
	照度(Lx)		LAN	OA フロア	外線	内線													冷房	暖房	
(1) 火葬部門																					
① 利用者使用施設																					
風除室	200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ
告別室・収骨室	200以上	各室2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
遺体安置室	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	保冷库
										外部ド ア付近					外部ド ア付近						
② 職員使用施設																					
火葬炉	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
制御室	150以上	適宜 床、タップ等	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
排ガス設備機械室	150以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
残骨・飛灰処理スペース	150以上	適宜	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	自動灰排出・吸引装置
残骨・飛灰保管室	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	外部ド ア付近	-	-	-	-	-	
遺骨保管室	200以上	適宜	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ(外部ドア付近、室内)
作業員室	休憩・更衣室等	200以上	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	ミニキッチン 洗濯室設置(事業者提案による)
	トイレ(男女別)	300以上	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	温水洗浄・暖房便座、女性用トイレ擬 音装置、手洗い、スロップシンク
倉庫	100以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
台車置き場	150以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) 式場部門																					
式場	500以上	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	監視カメラ、ステージスポットライト、映 像音響機器(調整卓)
遺族控室	500以上	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	洗面台
宗教関係者控室	500以上	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	洗面台
(3) 待合部門																					
待合ロビー	500以上	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	監視カメラ、情報モニター
授乳室	300以上	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○	ミニキッチン、手洗い
給湯室	300以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	ミニキッチン
利用者用更衣室	200以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	

資料10 電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	通信		電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カメラ付 インター ホン	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考
	照度(Lx)		LAN	OA フロア	外線	内線													冷房	暖房	
(4) 管理部門																					
事務室	750以上	壁10ヶ所以上 床、タップ等	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	中央監視設備
職員休憩室(更衣室、給湯室)	適宜	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	ミニキッチン、手洗い
職員用トイレ(男女別)	300以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	温水洗浄・暖房便座、女性用トイレ擬音装置、手洗い、スロップシンク
救護室	500以上	7ヶ所以上	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	○	手洗い、足洗い(シャワー)洗濯機置場
ガバナ室	150以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	ガスガバナ
電気室	150以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	設置場所は施設内外どちらでも可
機械室	150以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	設置場所は施設内外どちらでも可
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自家発電機室	150以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	設置場所は施設内外どちらでも可
(5) その他共用部等																					
エントランスホール	300以上	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	監視カメラ、情報モニター
利用者用	トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク、温水洗浄・暖房便座、女性用トイレ擬音装置
	バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い、温水洗浄・暖房便座、擬音装
廊下、階段	200以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ、ダウンライト等
エレベーター等	200以上	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ
(6) 外部施設ゾーン																					
車寄せ	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	監視カメラ、ダウンライト(庇下)、屋外コンセント、散水栓
喫煙コーナー	適宜		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ、外灯
メンテナンス車路	適宜		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ、外灯
(7) 外構等																					
外構共通	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	監視カメラ、屋外コンセント、外灯、散水栓、手洗い等
駐車場・駐輪場	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	監視カメラ、屋外コンセント、外灯
門扉・塀・フェンス	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ

※電気時計については、電池交換が不要(若しくは電池交換を事業者が実施)な電波式時計(電波を正常に受信できるもの)も可とする。

※機械警備については外部に対しては全館警備とし、表中の「○」は各室(エリア)にセンサー等を設置して不在時の警備を行うものとする。