

⑤ 自動扉保守点検業務仕様書

1 業務目的

本業務は、小林斎場の自動扉の機械各部の点検調整を行い、良好な開閉状態を維持させることにより、斎場の円滑な運営を目的とする。

2 業務場所

小林斎場 大正区小林東3-12-8

3 設備メーカー

寺岡オート・ドアシステム株式会社

4 保守対象機械の範囲

(1) 駆動装置

- | | |
|-------------|----------|
| ・ギヤーボックス | 目視確認及び調整 |
| ・モーター | 目視確認及び調整 |
| ・駆動 ガイドプーリー | 目視確認及び調整 |
| ・駆動 Vベルト | 目視確認及び調整 |
| ・クラッチ | 目視確認及び調整 |

(2) 制御装置

- | | |
|-----|------|
| ・本体 | 目視確認 |
|-----|------|

(3) 起動装置

- | | |
|-----|------|
| ・本体 | 目視確認 |
|-----|------|

(4) 扉・懸架装置

- | | |
|--------|------------------------------|
| ・吊りレール | 目視確認及び調整、検智エリア及び起動・安全信号の発信確認 |
| ・ハンガー | 目視確認 |

(5) 消耗品部品の交換

(マイクロスイッチ・戸車・Vベルト・カーボンブラシ・防振ゴム・各種リレー)

(6) その他の装置

5 点検実施時期

年2回 (7月、3月頃)

6 その他

- ・保守点検整備作業時において、機器の機能を維持するために、必要と判断した場合は、直ちに部品等の修理、取り替え、調整を行うこと。
- ・万一、故障等が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し適切な処理を実施すること。
- ・本仕様書は、セミフルメンテナンス契約と同等のものとする。

7 自動扉設置場所

小林斎場

設置場所	型 式	台 数
炉 前	SOV70K 両引扉	10台
合 計		10台