

## ⑧ 空調設備フィルター清掃業務仕様書

### 1 清掃場所及び清掃箇所

#### (1) 場所

施設名称	所在地
北斎場	北区長柄西1丁目7番13号
鶴見斎場	鶴見区鶴見1丁目6番128号

#### (2) 清掃箇所

別紙、清掃箇所一覧のとおり。

### 2 清掃回数

年2回程度及び必要に応じて清掃すること。

### 3 提出書類

業務完了報告書は、作業前及び作業後の作業箇所の写真を添付したものを、速やかに提出すること。

清掃箇所一覧(北斎場)

炉前ホール関係(地下機械室の冷温水機)	2階待機室横空調機械室(フィルター有り)
	3階西側空調機械室(フィルター有り)
	3階東側空調機械室(フィルター有り)
炉室(5台フィルター有り)	天井スポットクーラー3台(1~12号炉上部)室外機3階西側屋上
	天井スポットクーラー2台(13~20号炉上部)室外機3階東側屋上
炉室(機械室)フィルター有り	パッケージエアコン(2台)室外機3階西側屋上
市民休憩室(地下機械室の冷温水機)	2階市民休憩室内機械室空調(フィルター有り)
	天井取付エアコン(2カ所)天井フィルター有り
中式場1・2(3階東側屋上室外機4基)	1階空調機械室パッケージエアコン(4台)フィルター有り
中1・2(トイレ側)式場控室・憎呂室	室内機天井内(室外機3階東側屋上同一)
地下・1階東南側エレベーターホール	室内機天井内(室外機3階東側屋上同一)
中式場前ロビー	2階市民休憩室内機械室パッケージエアコン(室外機3階東側屋上)フィルター有り
小式場	エアコン天井内取付型
小式場	単独室内取付エアコン(窓外側室外機)フィルター有り
小式場控室	ファンコイル式天井内
小式場控室	単独室内取付エアコン後付(地下駐車場に室外機)フィルター有り
小式場前ホール	1階空調機械室(地下機械室の冷温水機)フィルター有り
西側1階事務所前ロビー	地下機械室空調(地下機械室の冷温水機)フィルター有り
1階職員控室(フィルター有り)	ファンコイル式(地下機械室冷温水機)
1階職員待機室(フィルター有り)	
1階職員通用ローカ(温度調整天井内)フィルター有	
2階職員待機室(フィルター有り)	
事務所・応接室・受付・更衣室(フィルター有り)	単独エアコン(室外機3階西側屋上)
会議室(1期目工事時は待合室)(フィルター有り)	
2階安置室	
2階遺骨保管室(フィルター有り)	
規格組合室(フィルター有り)	地下駐車場に室外機
地下冷温水機	地下機械室冷温水機2基

清掃箇所一覧(鶴見斎場)

炉前ホール関係	2階空調機械室エアハン(ガス吸収式冷温水機3階屋上)
	入口自動ドア左右設置(4基)吹き出し口にフィルター有り
炉室	天井スポットクーラー4台(室外機東側)フィルター有り
炉室(機械制御室)	エアコン室外機東側(フィルター有り)
市民休憩室	2階空調機械室エアハン(フィルター有り)
1階ロビー	2階空調機械室エアハン(フィルター有り)
大式場	2階空調機械室ガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)フィルター有
式場控室(天埋めカセット)	2階空調機械室ガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)フィルター有
憎呂室(壁掛け)	2階空調機械室ガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)フィルター有
会葬者控室(天埋めカセット)	2階空調機械室ガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)フィルター有
式場前ロビー	2階空調機械室ガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)フィルター有
事務所(フィルター有り)	天埋めカセットパッケージエアコン(3階屋上室外機)
応接室(フィルター有り)	天埋めガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)
1階職員待機室(フィルター有り)	天埋めカセットパッケージエアコン(3階屋上室外機)
2階職員控室(フィルター有り)	天埋めファンコイル式(地下機械室冷温水機)
2階排煙室(フィルター有り)	
2階浴室脱衣室(フィルター有り)	天埋めカセットパッケージエアコン(3階屋上室外機)
2階遺骨保管室	天埋めガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)
2階会議室	天埋めガスエンジン式パッケージエアコン(3階屋上室外機)
1階炉前ホール安置室	天吊りパッケージエアコン(低温用)3階屋上室外機
2階集塵機室(フィルター有り)	天吊りパッケージエアコン2台(3階屋上室外機)