【別紙4-1】

北斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
高圧回路		
PAS～VCT～89R（DS×３、LA×３）	Ｌ－Ｅ	6,600
89R～52R（ＶＴ）	Ｌ－Ｅ	6,600
52R～52F2、52F3、52T1（VT、CT）　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52R～52F2、52F3、52T1（VT、CT）　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52R～52F2、52F3、52T1（VT、CT）　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
52T1～52F1、52G1　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52T1～52F1、52G1　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52T1～52F1、52G1　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F1～各LBS（CT）　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F1～各LBS　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F1～各LBS（CT）　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F2～各LBS（CT）　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F2～各LBS　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F2～各LBS（CT）　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F3～各LBS（CT）　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F3～各LBS　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52F3～各LBS（CT）　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
52G1～52G（CT）　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
52G1～53G　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
52G1～54G（CT）　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
750kVA～52G（GVT、操作TR）	Ｌ－Ｅ	6,600
GVT二次、三次側電圧印加禁止		
（52F1：高圧非常用）		
LBS～非常用照明TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～非常用動力TR	Ｌ－Ｅ	6,600
（52F2：高圧非常用）		
LBS～一般照明コンセントNo.1 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～一般照明コンセントNo.2 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～一般照明コンセントNo.3 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
（52F3：高圧非常用）		
LBS～一般動力（空調用）No.1 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～一般動力（空調用）No.2 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～火葬炉用動力No.1 TR	Ｌ－Ｅ	6,600
LBS～火葬炉用動力No.2 TR	Ｌ－Ｅ	6,600

【別紙4-2】

北斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
低圧回路（非常用照明盤）		
ＢＬ－１		210/105
予備　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
２Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
３Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
予備　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
１Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
ＢＬ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
炉	Ｌ－Ｅ	210/105
３Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
１Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
２Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
発電機盤	Ｌ－Ｅ	105
高圧地絡継電器用	Ｌ－Ｅ	105
漏電火災警報器用	Ｌ－Ｅ	105
T/D　MDA　TUアラーム電源	Ｌ－Ｅ	105
盤内電源	Ｌ－Ｅ	105
低圧回路（非常用動力盤）	Ｌ－Ｅ	
炉	Ｌ－Ｅ	210
２Ｍ－１	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－１	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－３	Ｌ－Ｅ	210
３ＥＶ－１	Ｌ－Ｅ	210
４ＥＶ－１	Ｌ－Ｅ	210
３ＥＶ－６	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
泡消火設備用	Ｌ－Ｅ	210
屋内消火栓設備用	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－２（排煙ファン）	Ｌ－Ｅ	210
直流電源装置	Ｌ－Ｅ	210
発電機補機	Ｌ－Ｅ	210

【別紙4-3】

北斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
低圧回路（一般照明コンセント盤 No.1）		
ＢＬ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
１Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
低圧回路（一般照明コンセント盤 No.2）	Ｌ－Ｅ	210/105
２Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
３Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
低圧回路（一般照明コンセント盤 No.3）	Ｌ－Ｅ	
ＢＬ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
１Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
２Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
３Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210/105
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	
	Ｌ－Ｅ	

【別紙4-4】

北斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
低圧回路（一般動力盤（空調用） No.1）		
ＢＭ－１（Ｆ－０１）	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－１（Ｆ－０２）	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－２	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－３	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－４	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－１（Ｆ－０７）	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－１（Ｆ－０８）	Ｌ－Ｅ	210
４Ｍ－１	Ｌ－Ｅ	210
３ＥＶ－２（２号機）	Ｌ－Ｅ	210
３ＥＶ－３（３号機）	Ｌ－Ｅ	210
１ＥＳ－２（Ｍ２～２）	Ｌ－Ｅ	210
１ＥＳ－１（１～Ｍ２）	Ｌ－Ｅ	210
低圧津進相コンデンサー設備	Ｌ－Ｅ	210
１Ｍ－１、２Ｍ－１	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
低圧回路（一般動力盤（空調用） No.2）	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－５	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－６	Ｌ－Ｅ	210
ＢＭ－７	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
２Ｍ－３	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－３（Ｇ－０７）	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－３（Ｇ－０８）	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－３（Ｇ－０９）	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
４Ｍ－２	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
無名　「切」	Ｌ－Ｅ	210
低圧進相コンデンサー設備	Ｌ－Ｅ	210
１Ｍ－２	Ｌ－Ｅ	210
３ＥＶ－５（５号機）	Ｌ－Ｅ	210

【別紙4-5】

北斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
低圧回路（火葬炉用動力盤 No.1）		
集塵装置１号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置２号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置３号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置４号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
共通分電盤	Ｌ－Ｅ	210
共通灰出しコンベア操作盤	Ｌ－Ｅ	210
低圧進相コンデンサー設備	Ｌ－Ｅ	210
溶接機電源（１Ｆ）	Ｌ－Ｅ	210
溶接機電源（３Ｆ）	Ｌ－Ｅ	210
アクティブフィルタ　※	Ｌ－Ｅ	210
※ 測定禁止		
低圧回路（火葬炉用動力盤 No.2）		
集塵装置５号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置６号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置７号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置８号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置９号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
集塵装置１０号主操作盤	Ｌ－Ｅ	210
低圧進相コンデンサー設備	Ｌ－Ｅ	210
溶接機電源（４Ｆ）	Ｌ－Ｅ	210
アクティブフィルタ　※	Ｌ－Ｅ	210
※ 測定禁止		

【別紙4-6】

鶴見斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（Ｖ）
高圧回路		
ＰＡＳ～受電ケーブル　赤相	Ｌ－Ｅ	6,600
ＰＡＳ～受電ケーブル　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
ＰＡＳ～受電ケーブル　青相	Ｌ－Ｅ	6,600
ＶＣＴ～受電ＤＳ	Ｌ－Ｅ	6,600
受電ＤＳ～ＶＣＢ（ＶＴ×２）	Ｌ－Ｅ	6,600
ＶＣＢ～各ＬＢＳ　赤相（ＣＴ）	Ｌ－Ｅ	6,600
ＶＣＢ～各ＬＢＳ　白相	Ｌ－Ｅ	6,600
ＶＣＢ～各ＬＢＳ　青相（ＣＴ）	Ｌ－Ｅ	6,600
ＬＢＳ～低圧電灯ＴＲ	Ｌ－Ｅ	6,600
ＬＢＳ～火葬動力ＴＲ	Ｌ－Ｅ	6,600
ＬＢＳ～低圧動力ＴＲ	Ｌ－Ｅ	6,600

【別紙4-7】

鶴見斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（V）
低圧回路（高圧受電盤）		
操作電源	Ｌ－Ｅ	105
低圧回路（低圧電灯盤）		
１Ｌ－１、１Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	105
１Ｌ－３，２Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	105
２Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	105
銘板なし　「切」	Ｌ－Ｅ	105
調光台置	Ｌ－Ｅ	105
屋外便所棟	Ｌ－Ｅ	105
低圧回路（火葬動力盤）		
火葬設備制御盤（共通制御盤）	Ｌ－Ｅ	210
火葬設備制御盤（４系制御盤）	Ｌ－Ｅ	210
火葬設備制御盤（３系制御盤）	Ｌ－Ｅ	210
火葬設備制御盤（２系制御盤）	Ｌ－Ｅ	210
銘板なし　「切」	Ｌ－Ｅ	210
火葬設備制御盤（１系制御盤）	Ｌ－Ｅ	210
アクティブフィルター	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.1	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.2	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.3	Ｌ－Ｅ	210
低圧回路（低圧動力盤）		
２Ｍ－１、ＲＭ－１	Ｌ－Ｅ	210
ＲＭ－１	Ｌ－Ｅ	210
１Ｍ－１、１Ｍ－２、１Ｍ－３、２Ｍ－２	Ｌ－Ｅ	210
銘板なし　「切」	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.1	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.2	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.3	Ｌ－Ｅ	210
コンデンサＶ－ＰＡＣ No.4	Ｌ－Ｅ	210

【別紙4-8】

鶴見斎場　絶縁抵抗測定回路表

測　定　回　路	測　定　範　囲	回路電圧（V）
（非常・保安電源盤（正面左））		
消火ポンプ制御盤	Ｌ－Ｅ	210
スコットＴＲ１次側開閉器	Ｌ－Ｅ	210
ＬＰガス気化装置	Ｌ－Ｅ	210
２Ｍ－２	Ｌ－Ｅ	210
３Ｍ－１	Ｌ－Ｅ	210
ＲＭ－１	Ｌ－Ｅ	210
低圧回路		
１Ｌ－１、１Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	105
発電機（１φ 200V）　「切」	Ｌ－Ｅ	105
高圧地絡継電器用	Ｌ－Ｅ	105
漏電火災警報器用	Ｌ－Ｅ	105
盤内電源	Ｌ－Ｅ	105
（非常・保安電源盤（正面右））		
１Ｍ－１、１Ｍ－２、１Ｍ－３	Ｌ－Ｅ	210
火葬設備制御盤	Ｌ－Ｅ	210
発電機設備	Ｌ－Ｅ	210
２Ｍ－１	Ｌ－Ｅ	210
１Ｌ－３、２Ｌ－２	Ｌ－Ｅ	210
２Ｌ－１	Ｌ－Ｅ	210