

地下タンク設置経過年数及び漏洩検査ローテーション



: 実施済



: 実施予定

数字 : 設置経過年数

施設名	開設年		用途	容量	種類	設置方法	タンク外面保護	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
北斎場	H10.3	A重油	非常発電機用	12KL	鋼製一重殻			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
鶴見斎場	H18.3	A重油	非常発電機用	6KL	S F 二重殻	直接埋設	外面プライマー塗装 + 表面強化プラスチック (FRP)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

※タンク諸元凡例 (地下タンク定期点検結果報告書より抜粋)