

葬祭場ほか2か所空気環境測定業務委託仕様書

1 概要

本業務は、葬祭場、阿倍野区民センター・阿倍野図書館の空気環境測定を実施するものである。

2 対象施設

葬祭場・阿倍野区民センター・阿倍野図書館

3 施設概要

- (1) 所在地：阿倍野区阿倍野筋4丁目19番115号、118号
- (2) 延床面積：14,190.03㎡
- (3) 構造規模：SRC 地上3階 地下1階

4 測定項目

- (1) 浮遊粉じん量
- (2) 一酸化炭素含有量
- (3) 二酸化炭素含有量
- (4) 温度
- (5) 相対湿度
- (6) 気流

5 測定

- (1) 作業期日：5・7・9・11・1・3の各月（年6回）に実施すること。
- (2) 測定箇所：全20箇所 ①葬祭場5箇所
②阿倍野区民センター（B1F～2F）11箇所
③阿倍野図書館（3F）4箇所
- (3) 測定点：発注者と協議の上決めるものとする。
- (4) 測定回数：1日2回（朝・夕）測定するものとする。
- (5) 測定方法：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第2号）第3条の2の規定による。

6 結果報告

検査結果については、随時発注者まで結果票を提出することとし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第4条に定める「建築物環境衛生管理基準」に定める基準値を超える数値が検出された場合は直ちに発注者へ報告すること。

また、すべての検査終了後、完了報告書および検査結果一覧データを提出すること。

7 特記事項

この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者双方が協議して定める。