

中性能フィルター取替リスト

(AC:空気調和器)

区分	管理番号	タイプ	系統	型式	メーカー	台数	フィルター種類	フィルター型式 (仕様)	必要 個数	2022年度取替個数	
										本体込	ろ材のみ
全体共用	AC-1	空調機	1F エントランス	GH-20	新晃	1	ロール フィルター	#39(1400)-2310 (AFI-85%)	1		
							中性能 フィルター	MPF-9-F	4		
							中性能 フィルター	MPF-9-V	2		
芸術 創造館	AC-G-1	コンパクト型 空調機	2F稽古場音楽大他	AJ-80-MX	新晃	1	中性能 フィルター	EC-9 (アルミ枠)	1		1
	AC-G-2	コンパクト型 空調機	2F稽古場音楽中他	AJ-60-MX	新晃	1	中性能 フィルター	EC-9 (アルミ枠)	1		1
区民センター	AC-K-1	コンパクト形 空調機	1F スタジオ 1・2等	FY-06UEP-U	松下	1	中性能 フィルター	EC-9	1		
									1		
	AC-K-2	コンパクト形 空調機 (天埋)	1F 調理実習室	FY-08UTN	松下	1	中性能 フィルター	#9-12AW	3		
								#9-817-12AW	1		
	AC-K-3	空調機	大ホール客席	FY-85UER	松下	1	ロール フィルター	#11(4160)-2000	1		
							中性能 フィルター	MPF-9-F	15		
	AC-K-4	空調機	小ホール	FY-50UER	松下	1	ロール フィルター	#57-2600	1		
							中性能 フィルター	MPF-9-F	8		8
	AC-K-5	空調機	2F ホワイエ-1	FY-40UEV	松下	1	ロール フィルター	#45-2700	1		
							中性能 フィルター	MPF-9-F	8		8
AC-K-6	コンパクト形 空調機	2F 控室 1~6	FY-06UEP-U	松下	1	中性能 フィルター	EC-9	1		1	
								1		1	
AC-K-7	空調機	2F ロビー	FY-25UEV	松下	1	ロール フィルター	#33-2015	1			
						中性能 フィルター	MPF-9-F	3			
						中性能 フィルター	MPF-9-V	3			
AC-K-8	コンパクト形 空調機	3F 集会室	FY-18UEP	松下	1	中性能 フィルター	EC-9	4		4	
図書館	AC-T-1	コンパクト形 空調機	1F 閲覧室	AJ-200-MD	新晃	1	中性能 フィルター	EC-9 (アルミ枠)	1		
								1			
	AC-T-2	コンパクト形 空調機	1F 憩いのスペース	AJ-200-MD	新晃	1	中性能 フィルター	EC-9 (アルミ枠)	1		
								1			
AC-T-3	ターミナル 空調機 (天吊)	1F 多目的ホール	CT-80SR	新晃	1	中性能 フィルター	EC-9 (アルミ枠)	6			
							290連結付き	12			

中性能フィルター取替リスト

(HPC:パッケージエアコン)

区分	管理番号	タイプ	設置形式	系統	台数	型式	プレフィルター	中性能フィルター型式	必要個数	2022年度取替台数
芸術創造館	HPC-G-1	空冷ヒートポンプエアコン	床置	3F 大練習室他	1	FVYJ400AR	○	EC-9-46-A 610×510×65	2	1
	HPC-G-2	空冷ヒートポンプエアコン	床置	3F 大練習室他	1	FVYJ400AR	○	EC-9-46-A 610×510×65	2	1
	HPC-G-3	空冷ヒートポンプエアコン	床置	3F 稽古場・演劇・ダンス	1	FVYJ400AR	○	EC-9-46-A 610×510×65	2	1
	HPC-G-4	空冷ヒートポンプエアコン	床置	3F 稽古場	1	FVYJ280AR	○	EC-9-46-A 610×510×65	2	1
	HPC-G-5-1	ビル用マルチエアコン (内)	天井隠ぺい	1F交流サロン	2	FXYMJ90KC	○	KAFJ302L140	2	2
	HPC-G-5-2	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	1F貸会議室	1	FXYCJ28KC	—	KAFJ537G36	1	1
	HPC-G-5-3	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	1F事務所(3)	1	FXYCJ45KC	—	KAFJ538G56	2	1
	HPC-G-5-4	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	1F管理室	1	FXYCJ90KC	—	KAFJ537G160	4	1
	HPC-G-5-5	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	1F廊下(3)	1	FXYCJ36KC	—	KAFJ537G36	2	1
	HPC-G-5-6	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	B1F大道具室	2	FXYFJ71KC	○	KAFJ552K80	2	2
	HPC-G-5-7	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	B1F大道具小室	1	FXYCJ28KC	—	KAFJ537G36	2	
	HPC-G-6-1	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	2F演劇小A	2	FXYCJ56KC	—	KAFJ537G56	4	2
	HPC-G-6-1	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	2F演劇小B	2	FXYCJ56KC	—	KAFJ537G56	4	2
	HPC-G-6-2	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	2F演劇中A	2	FXYCJ80KC	—	KAFJ537G80	4	2
	HPC-G-6-3	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	2F制作者ボックス	1	FXYCJ28KC	—	KAFJ537G36	2	
	HPC-G-6-4	ビル用マルチエアコン (内)	天井ビルトイン	2F音楽小A	1	FXYSJ22KC	—	KAFJ252L36	1	1
HPC-G-6-4	ビル用マルチエアコン (内)	天井ビルトイン	2F音楽小B	1	FXYSJ22KC	—	KAFJ252L36	1	1	
区民	HPC-K-1	空冷冷専エアコン	床置	4F 大ホール調光室2	1	FRPJ212PKR	○	EC9-56 610×610×65	1	
								EC9-28 305×610×65	1	
	HPC-K-2-2	ビル用マルチエアコン (内)	天井カセット	小ホール調整室	2	FXYCJ80KC	—	KAFJ537G80	4	
HPC-K-3	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット	1F 喫茶	1	FHYCJ160L	○	KAFJ552K160	1		

中性能フィルター取替リスト

(FC:ファンコイルユニット)

区分	管理番号	系統名	型式	メーカー	台数	中性能フィルター (NBS65%)	必要 個数	2022年度
								取替台数
区民	FCC-K-6	1Fアトリエ兼工作室	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	
	FCC-K-6	1F郷土資料室	SCR-600・6F	新晃	2	837×195×65	2	2
	FCC-K-6	1F子供のための機能	SCR-600・6F	新晃	4	837×195×65	4	4
	FCC-K-4	1F 準備室	CP-400B・6F	新晃	1	370×190×150	1	
	FCC-K-6	1F事務所(1)	CP-600B・6F	新晃	5	480×190×150	5	
	FCC-K-6	2F控室(1)	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	
	FCC-K-6	2F控室(2)	CP-600B・6F	新晃	1	480×190×150	1	
	FCC-K-6	2F控室(3)	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	
	FCC-K-6	2F控室(4)	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	
	FCC-K-6	2F控室(5)	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	
	FCC-K-8	2F控室(6)	CP-800B・6F	新晃	1	680×190×150	1	
	FCC-K-8	2F控室(7)	CP-800B・6F	新晃	1	680×190×150	1	
	FCC-K-4	2F親子室	CP-400B・6F	新晃	1	370×190×150	1	
	FCC-K-4	3F交流スペース	CP-400B・6F	新晃	1	370×190×150	1	1
	FCC-K-6	3F和室(2)	SCR-600・6F	新晃	1	837×195×65	1	1
	FCC-K-8	3F 和室(1)	SCR-800・6F	新晃	1	1237×195×65	1	1
	FCC-K-8	3F前室(22)	SCR-800・6F	新晃	1	1237×195×65	1	
図書館	FCC-T-6	1F 倉庫(2)	CP-600B・6F	新晃	2	480×190×150	2	1
	FCC-T-6	1F作業スペース	CP-600B・6F	新晃	1	480×190×150	1	
	FCC-T-6	1F事務室(2)	CP-600B・6F	新晃	4	480×190×150	4	
	FCC-T-4	1F 対面朗読室	CP-400B・6F	新晃	1	370×190×150	1	

< 備 考 >