

プール使用薬品年間使用量

施設名【 大阪プール 】

25メートルプール

薬品名	年間使用量			単位	備考
	4年度	5年度	6年度		
電解次亜塩素(※)	25	25	25	袋	1袋:20kg
DPD試薬	3600	3600	3600	袋	1日6回 2箇所測定
BTB溶液	1200	1200	1200	ml	1日2回測定
PAC(ポリ塩化アルミニウム)	—	—	—	L	
塩酸(PH調整剤)	—	48	48	箱	1箱:10kg
次亜塩素12%	500	500	500	kg	プール塩素低下時及び清掃で使用

50メートルプール(夏季のみ営業)

薬品名	年間使用量			単位	備考
	4年度	5年度	6年度		
電解次亜塩素(※)	15	15	—	袋	R5.11月～R7.5月休館
DPD試薬	1500	1500	—	袋	1日6回 2箇所測定
BTB溶液	500	500	—	ml	1日2回測定
PAC(ポリ塩化アルミニウム)	—	—	—	L	
塩酸(PH調整剤)	—	—	—	箱	
次亜塩素12%	500	500	—	kg	プール塩素低下時及び清掃で使用

飛び込みプール(夏季のみ営業)

薬品名	年間使用量			単位	備考
	4年度	5年度	6年度		
電解次亜塩素(※)	10	10	—	袋	R5.11月～R7.5月休館
DPD試薬	1500	1500	—	袋	1日6回 2箇所測定
BTB溶液	500	500	—	ml	1日2回測定
PAC(ポリ塩化アルミニウム)	—	—	—	L	
塩酸(PH調整剤)	—	—	—	箱	
次亜塩素12%	200	200	—	kg	プール塩素低下時及び清掃で使用

※・各プールの塩素監視装置は令和5年度までエスコ事業として運用の為電解次亜塩素は年50袋納品が契約内容に含まれていた為指定管理として購入無し。
 ただし令和7年度からエスコ事業契約解除に伴い指定管理で次亜塩素購入が必要。
 (令和6年度、25mで使用の電解次亜塩素25袋は指定管理で購入)