

案件名称	大阪市保健所執務室（中央卸売市場本場・業務管理棟・船場センタービル）返還にかかるLAN設備等一部撤去業務委託	
質問番号	質問	回答
	仕様書 5業務内容 それぞれの拠点及びフロアに関して、作業日は別日程で実施しても良いでしょうか。	作業日が複数になっても問題ありません。
	仕様書 5業務内容 それぞれの拠点及びフロアに関して、作業時間は平日9時から17時の間で実施できるでしょうか。	平日9時から17時30分の間での作業を想定していますが、建物管理者との協議が必要であるため、平日9時から17時以外の作業となる可能性があります。
	仕様書 5業務内容 作業するにあたりまして、日によって入室不可が出る場合と、作業可能な時間などの入室制限などは御座いますでしょうか	平日9時から17時30分の間での作業であれば原則制限しないことを想定しておりますが、その他の時間は発注者との協議により調整します。
	仕様書 5業務内容 作業場所に関しまして、机などの什器は無い想定で宜しかったですでしょうか	ご質問のとおり、作業場所の什器は作業日までに移動させる予定です。
233010 -00001	仕様書 5業務内容 原状回復には、ケーブルカバー（1か所ビス止め）の撤去及び補修を含むとありますが、モールのことで宜しかったですでしょうか。また、モール等に両面テープが付いています場合、現地調査の際に確認致しますが撤去の際に壁紙が剥がれます。その際は撤去をしないのか、壁面補修をするのかご教授いただければ幸いです。	ケーブルカバーは、モールのことで間違いありません。また、両面テープで固定している場合であっても全て撤去し、それにより壁面補修が必要になる場合壁面補修も実施していただきます。
	仕様書 5業務内容 撤去した設備等については発注者に引き渡すことと御座いますが、こちらは何をお渡しすればよいかご教授いただければ幸いです。	引き渡す対象は、LANケーブル、ハブ、延長コード、ケーブルカバー等です。仕様書の13ページに本市で敷設したものの資料がありますので、参考にしてください。
	仕様書 11提出書類 (2)作業完了後提出するもの 写真につきましては施工前、施工後写真で宜しかったですでしょうか。また、写真撮影が必要な場合は撮影が必要項目一覧等の資料を頂けますでしょうか。	写真については、ご質問のとおり、施工前、施工後のものになります。また、写真撮影が必要な項目については、契約業者との打合せ時に資料をお渡しします。
	仕様書 図面 赤枠のみの作業で宜しかったですでしょうか。また、LANケーブル以外の撤去対象がありましたらご教示いただけますでしょうか。例電源関連など	作業場所として想定している場所は赤枠内になりますが、現場の状況により他の場所での作業での必要になる可能性があります。本市が敷設したものが撤去対象となりますので、LANケーブル以外の撤去対象は、ハブ、延長コード、ケーブルカバー等になります。仕様書の13ページに本市で敷設したものの資料がありますので、参考にしてください。
	仕様書 図面 船場センタービルの図面11ページにて224は赤枠が無かったですが、図面17ページの図面では224が赤枠で囲われておりますが対象でしょうか。	船場センタービルの2号館223号室のLANが2号館224号室から配線しているため、作業場所として明示していますが、2号館223号室以外で利用するLANケーブルは撤去対象ではありません。