

案件名称	もと南方診療所外4施設石綿含有調査（事前調査）業務委託	
質問番号	質問	回答
17 - 00001	対象建物は、現状使用しておらず人は居ない状況なのか教えて下さい。	対象建物は全て現状使用しておらず、人も居ない状況です。また、電気・水道の供給もございません。
	現地調査をする日時についての制限はあるか教えて下さい。土日のみや17:00以降など。	現地調査については、平日午前9時より午後5時30分までの間とし、原則、土・日・祝日は行わないようにしてください。また、もと生江診療所については、隣接している市営住宅の解体工事のため、立入が制限されており、平日午前9時より午後5時30分の間であらかじめ日時の調整が必要です
	5 業務内容（2）報告書(成果物)の作成及び提出 ・アスベスト有無事前調査詳細表とあるが 具体的にはどのようなものを指しているのか、参考としているものがあれば教えて下さい。	参考として厚生労働省のホームページに掲載されている様式がありますが、同等の記載内容であれば、社内独自の様式で提出することも可能です。
	5 業務内容（3）設計資料 提供いただける図面は、紙図面の借用かデータでのご提供か教えて下さい。	提供は電子データ（PDF形式）となります。
	6 特記事項（7） 損傷は必要最小限とあるが、クロスをめくるなどの程度か？ 具体的な程度を教えて下さい。	調査に必要な範囲内におけるクロスをめくりについては必要最小限内の損傷としますが、一部の施設については今後再使用の可能性もあることから、損傷の程度については、本市担当者との事前打ち合わせにて決定します。
17 - 00002	仕様書4に、図面について「別添1」から「別添5」までの記載がありますが、どこに添付されているのでしょうか。	大阪市電子調達システム【入札案件の中止、公告内容の修正などに関するお知らせ】の令和5年5月9日訂正内容をご確認ください。
	仕様書6(7)に、採取箇所の特定にかかる建築物等への損傷について記載されていますが、例えば、ボード裏面の製品番号などの記載などが確認できるまで、ボード取外しなどの作業が必要なのでしょうか。	今回の調査は目視による確認レベルでの事前調査となります。詳細については本市担当者との事前打ち合わせにて決定いたします。
17 - 00003	仕様書P.3 5.業務内容(2) 当業務の報告書作成にあたり、過去の他施設における石綿含有調査（事前調査）の事前調査報告書および事前調査詳細表を、参考に貸与 可能でしょうか。	可能です。詳細については、契約締結後の協議事項とさせていただきます。