

大阪市特定建築物事前審査実施要領

(目的)

1 この要領は、建築基準法第 93 条第 5 項及び第 6 項の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号。以下「法」という。）第 2 条第 1 項に規定する特定建築物の建築確認申請時における事前審査を実施することにより、当該建築物の衛生的な環境を確保し、もって市民及び特定建築物の使用者等の清潔で快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

2 この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。

- (1) 「建築主」とは、建築基準法第 2 条第 16 号に規定する者のうち特定建築物を建築しようとする者をいう。
- (2) 「建築確認申請」とは、建築基準法第 6 条第 1 項（同法第 87 条第 1 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する建築主事への確認の申請、第 6 条の 2 第 1 項に規定する指定確認検査機関への申請、及び第 18 条第 2 項に規定する建築主事への通知をいう。
- (3) 「93 条通知」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 93 条第 5 項に規定する建築主事又は指定確認検査機関（以下「建築主事等」という。）から保健所長への通知をいう。

(指導基準)

3 特定建築物における空調・給排水設備等指導基準（以下「指導基準」という。）は、別紙 1 のとおりとする。

(審査事務処理)

4 この要領における事前審査に係る事務処理は次のとおりとする。

- (1) 保健所長は、建築主事等から 93 条通知を受けた、若しくは特定建築物の建築確認申請を知り得た場合は、速やかに建築主又は申請代理人（以下「建築主等」という。）に対し、建築確認申請書提出後、指導基準に基づき事前審査を実施する。なお、事前審査実施にあたっては、次の書類の提出・提示を受けるものとする。

ア 提出書類

- (ア) 空調・給排水設備計画書（別紙2）
 - (イ) 図面
 - A 建築場所付近見取図
 - B 空気調和・換気設備設計図面のうち、系統図、平面図、機器リスト
 - C 給水・排水衛生設備設計図面のうち、給水・排水・雑用水等系統図、水槽設置階平面図、水槽詳細図、機器リスト
 - (ウ) その他保健所長が必要と認める書類
- イ 提示書類
- (ア) 建築一般図面（配置図、平面図、立面図、主断面図等）
 - (イ) 空気調和・換気設備設計図面（系統図、平面図、詳細図、機器リスト等）
 - (ウ) 給水・排水衛生設備設計図面（系統図、平面図、詳細図、機器リスト等）
 - (エ) その他保健所長が必要と認める書類
- (2) 保健所長は、前項の事前審査を実施した場合、当該建築主等に対し、特定建築物事前審査結果書を交付し、改善を要する事項があった場合は回答書の提出を求める。
 - (3) 保健所長は、当該建築主等に対し、事前審査に係る一切の書類を建築確認申請書副本に添付し保存するよう指導する。

実施期日

昭和56年4月1日以降に建築確認申請又は計画通知される特定建築物について適用する。

附則

この要領は、平成19年9月27日から施行する。

空調・給排水設備等指導基準

特定建築物の空気調和設備及び給排水設備等は、法に定めるものの他、次に掲げる基準を遵守するものとする。

1 空調設備

- (1) 外気取入口は、できるだけ高い位置にする等、努めて清浄な空気の取り入れに留意すること。なお、次の各項に該当する位置には、原則として設置しないこと。
- ア 当該ビル及び隣接ビル等の排気口の影響があると考えられる場所
 - イ 駐車場出入口、冷却塔等の汚染源から 10m以下の場所
 - ウ 交通量の多い道路及び交差点付近の高さ 10m以下の場所
- (但し、イ・ウについては、立地条件により 10m以下にあっても清浄な空気の取り入れが行なえる場合にはこの限りでない。)
- (2) 居室系統の外気取入口及び排気口は、汚染空気の混入を防止するため駐車場系統の外気取入口及び排気口との兼用としないこと。
- (3) 吹出口及び吸込口の位置は、空気環境が均一の分布状態となるよう配慮すること。
- (4) 排気口は、外気取入口その他近隣に対し、害を及ぼすおそれのないところに設置すること。
- (5) 居室における必要換気量（外気量）は、原則として在室者 1人あたり $30\text{m}^3/\text{h}$ 以上とし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）第4条に規定する建築物環境衛生管理基準（以下「基準」という。）を遵守できるようにすること。なお、在室者の算定は、実情に即したものであること。
- (6) 居室の換気方式は、原則として第1種換気設備とすること。
- (7) 次の各項の室にあっては、全排気とし、且つ室内を負圧に保つこと。
- ア 廉房、配膳室、給湯室
 - イ 駐車場
 - ウ 便所、浴室及びこれに準ずる室
 - エ 喫煙室
 - オ 有害ガス、引火性ガスを発生するおそれのある室
 - カ 著しく粉塵、湿気、臭気等を発生するおそれのある室

- (8) 空調設備及び方式は、可能な限り竣工後の使用条件を考慮して選定すること。
- (9) 空気調和設備は、その周辺に 60cm 以上の点検スペースを確保し、かつ保守点検が容易に行なえる場所に設けること。また、点検、清掃、補修等の作業が容易に行なえる構造とすること。(天井内部設置の場合、60cm 角程度の点検口を適切な位置に設置すること)
- (10) 空気調和設備には、エアフィルターの目詰まりの状況を監視できるよう、差圧計又は静圧測定孔を設けるとともに、外気取入量、還気量、給気量などの風量を測定できるような有効な位置に風量測定孔などを設けること。
- (11) 風道には、系統ごとに点検、清掃のための点検口を適切な位置に設けること。
- (12) たばこの煙等微細な粉じんの発生が多い場合、メインの除じんフィルタを比色法による除じん効率で算定すること。
- (13) 加湿・除湿装置は、室内の相対湿度を基準に適合させることができる性能を有したものであること。
なお、加湿に用いる水は、原則として水道事業者が供給する水を使用するものとし、加湿装置は、熱交換コイルの下流側に設けること。
また、噴霧式加湿装置にあっては、蒸気・水の噴霧方向は空調気流と対向方向とし、かつ十分な噴霧スペースを確保すること。
- (14) 全熱交換器を設置する場合は、熱回収に利用する排気は、原則として居室系統の排気とし、給気に排気が混入しないよう適正な静圧差を設ける等の措置を講ずること。
回転型全熱交換器にあっては、排気の給気側への移行を防止するための有効な排気混入防止装置を設けること。
また、熱交換器を必要としない中間期等の場合は、熱交換器の適正な管理のため、バイパス等を設けること。
- (15) 冷却塔等の設置場所は、外気取入口や開口部等当該建築物及び他の建築物への影響を考慮した位置に設置すること。
また、冷却塔等は、その周辺に 60cm 以上のスペースを確保し点検、清掃、消毒、冷却水の入れ替え等維持管理が十分行なえる構造とし、冷却塔に用いる水は、原則として水道事業者が供給する水を使用すること。
なお、開放式冷却塔の場合は、冷却水が飛散しにくい直交流型の設置が望ましい。
- (16) 可変風量空調方式にあっては、送風量が最小になった場合でも、(5)の外気量を導入し良好な空気環境が確保できるシステムとともに、排気等の影響によって室内が負圧とならないようにすること。

(17) 二酸化炭素濃度による自動制御装置を設置する場合、センサーは空調系統毎に有効な位置に設置することとし、濃度に関わらず(5)の外気量導入を停止しないシステムとともに、送風量が最小となった際に、排気等の影響によって室内が負圧となならないようにすること。また、個別式空気調和設備における全熱交換器等の停止の際も同様に配慮すること。

2 飲料水設備

(1) 貯水槽

- ア 飲料水を貯水する受水槽の有効容量は、1日使用水量の1／2を標準とすること。
- イ 飲料水を貯水する高置水槽の有効容量は、1日使用水量の1／10を標準とすること。
- ウ 飲料水を貯水する受水槽及び高置水槽等（以下「貯水槽」という。）の周囲の保守点検に必要な間隔は、原則として60cm以上とし、貯水槽の点検口を設けた部分（上部又は測部）の保守点検に必要な間隔は100cm以上とするとともに、タラップは点検口の直近に設置すること。
- エ 貯水槽は、清掃時の断水を避けるため2槽式とすること。
- オ 貯水槽内は、清掃作業が容易な構造とし、低部には1/100を標準とする勾配及び集水ピット等を設け、完全な水抜きができる構造とすること。
- カ 貯水槽の上面は、適当な勾配をとり、水はけを良くするとともに、マンホールは直径60cm以上とし周囲より約10cm高くし次の点に留意すること。
 - (ア) 施錠ができる構造とすること。
 - (イ) 風圧や振動で容易に外れたり、すきまができない構造とすること。
 - (ウ) ほこり、雨水等有害なものが入らない構造とすること。
 - (エ) 金属性のものにあっては、衛生上支障ないように有効な錆止めの措置を講ずること。
- キ 貯水槽は完全な防水性を保ち、かつ直射日光を受ける場合は遮光構造とすること。
- ク 貯水槽は、滞留水を生じないよう次の点に留意すること。
 - (ア) 貯水槽の流入口と出口は、対称の位置に設置すること。
 - (イ) 貯水槽の形状によっては、う回壁を設けること。
 - (ウ) 貯水槽を消防用水槽と兼用しないこと。
- ケ 貯水槽は、満減水警報装置を設けること。
- コ 貯水槽には、飲料水を供給する設備以外の管を貫通させないこと。

- サ 貯水槽の上面には、原則としてポンプ、排水管等を設置しないこと。
- シ 飲料水用の給水設備は、飲料水を供給する設備以外の設備と直結させないこと。
- ス オーバーフロー管及び水抜管は分離させるとともに、排水口空間を管径の2倍以上とすること。
- セ オーバーフロー管及び通気管には、耐蝕性材質を使用した2mm目程度の防虫網を設けること。
- ソ 貯水槽の設置場所は、次の点に留意すること。
- (ア) 点検、清掃及び補修が安全かつ容易にできること。
 - (イ) 人の出入が少なく、関係者以外の者が容易に立ち入れないこと。
 - (ウ) 汚水、湧水等の影響を受けないこと。
 - (エ) 排気ガス、ばい煙、冷却塔等の影響が少ないとこと。
- タ 原則として非常用の直結給水栓を設け、かつ吐水口空間を確保すること。
- チ やむを得ず高所や地下室等に設置する場合は、防護柵等や換気・照明設備の設置など適当な安全対策を講じること。

(2) 給湯設備

- ア 使用頻度の低い給湯設備は、中央式とせず局所式とすること。
- イ 中央給湯設備については、清掃等維持管理が容易な場所に設置することとし、次の能力を有するとともに、構造については次の事項に留意すること。
- (ア) 給湯の温度を末端において 55°C以上、槽内において 60°C以上に保持できる能力を有するものであること。
 - (イ) 清掃用・滞留水用の排水弁や槽内の温度を均一にするための装置を設けるとともに、適切な位置に温度計を取り付けること。また、貯湯槽と配管の間には弁を設けること。
 - (ウ) 配管系統は、循環水の温度を均一に保持するため、定流量弁等を設けること。
 - (エ) 膨張管は単独配管とし、高置水槽又は補給水槽に接続しないこと。
 - (オ) 配管等材質は、高温水や高濃度塩素消毒に耐える材質のものとすること。

(3) 給水管（給湯管を含む）

- ア 配管スペースは点検・補修等が容易に行なえるように 60cm以上の作業スペースを確保すること。
- イ 給水管の材質は、水質に悪影響を与えないものを使用すること。
- ウ 給水管は、地下水、工業用水等その他設備と連結させないこと。
- エ 給水管は、汚染された液体や物質中若しくは設備中を貫通させたり、その直下に

埋設しないこと。

オ 給水管は、他の配管設備と明確に識別できる措置を講ずること。

(4) 直結増圧給水方式

ア 増圧給水設備は、衛生上支障なくかつ保守点検が容易に行なえる場所に設置すること。

イ 増圧給水設備以下の管に直接接続する設備については、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合した給水用具とすること。

(5) 自己水源及びその付帯設備

ア 飲用水には原則として水道事業者が供給する水を使用し、自己水（地下水等）を使用しないこと。

イ 止むを得ず自己水（地下水等）を原水とする専用水道等を設置する場合は、水道法等に適合した設備及び水質とすること。

3 雜用水設備

(1) 雜用水は、原水の種類に応じて水洗便所、散水、修景、清掃の用及びこれらに類する用途で使用し、用途に応じ法施行規則に規定された水質を確保すること。但し、し尿を含む排水を原水として再利用する場合は、水洗便所の便器洗浄水に限ること。

また、再利用水の再生処理装置については、上記水質基準を満たす能力を有するものであり、塩素処理設備を設けること。

(2) 雜用水の貯水槽等は、点検、清掃等が容易な設置場所及び構造とすること。

(3) 雜用水の貯水槽等は、水量の不足に備え、他から補給水が確保できる構造とし、間接給水とともに吐水口空間を十分に確保すること。

(4) 雜用水の給水栓は、誤飲・誤使用を防止できる構造とする、若しくは飲用できない旨を明確に表示すること。

(5) 雜用水の給水管は、他の配管と明確に識別できる措置を講じるとともに、水質を検査するための水栓を末端に設けること。

(6) 再生処理施設を設ける場合、室内に設置し臭気等が他に影響を与えないよう区画するとともに専用の給排気設備を設けること。

(7) 雨水利用の場合、雨水の集水場所は原則として汚れの少ない屋根及び人の出入りのない屋上とし、集水時に落ち葉等の混入を防止できる構造で、余剰雨水を公共下水道等へ排除するための有効な排水設備を設けること。

また、砂等が混入する場合は、必要に応じスクリーン、沈砂槽、ろ過装置等を設置

すること。

- (8) 修景施設は、エアロゾルが発生しにくく、建築物の利用者が接触しにくいものとすること。エアロゾルの発生や利用者が接触するおそれのある場合は、消毒設備やろ過装置を設けること。また、修景用水の貯水部分には適当な排水設備を設けること。

4 排水設備

- (1) 排水槽とは汚水槽及び雑排水槽のことと指す。し尿を含む汚水とその他の雑排水は原則分離することとし、飲食店舗の多い建築物では厨房排水と雑排水とを分離することが望ましい。
- (2) 排水槽の容量は、原則として排水槽へ流入する1日当たりの平均排水量以下とすること。
- (3) 排水槽は、清掃や汚泥搬出、保守点検等維持管理の容易な場所に設置すること。
- (4) 排水槽の底部には、排水ポンプ用吸い込みピットを設け、かつ当該吸い込みピットに向かって $1/15$ 以上 $1/10$ 以下の勾配をつけて、汚泥等のたい積し難い構造とすること。
- (5) 吸い込みピットにおける側壁及び底部とポンプケーシング等の外側及び底部からの間隔は、それぞれ20cmを標準とすること。
- (6) 排水槽におけるばっ気・攪拌併設装置や、排水ポンプの稼動間隔を原則1時間以内に設定することのできるタイマーの設置など悪臭・腐敗防止策を講ずること。
- (7) 排水ポンプは、故障や補修等に備えて2台以上設置し、適宜切替運転すること。
- (8) 排水槽には、満減水警報装置を設けること。また、排水槽室には、有効な換気設備及び照明設備を設置すること。
- (9) 湧水槽等排水槽以外の槽についても、排水槽に準じて適切な維持管理に努めること。
- (10) 排水ポンプの制御に電極棒を用いる場合は、感知部分を除き絶縁被覆する等、誤動作の起こらないよう措置すること。
- 排水管には適切な通気管を設けること。なお、排水トラップの封水深5cm以上10cm以下とすること。
- (11) 排水管には、掃除口を設置するなど保守点検が容易な構造とすること。
- (12) 通気管は、2mm目程度の耐蝕性防虫網を付け、直接有効に屋外に開放すること。その際開口部は、当該排気が外気取入口や隣接ビル等に影響がないよう設置すること。

5 清掃、廃棄物・再利用物保管場所

- (1) 清掃作業のための給水、排水設備及び電気設備を設けること。
- (2) 廃棄物保管場所は、次のとおりとすること。
 - ア 収集・運搬が容易で、作業の際に周囲に影響を与えない密閉区画された場所に設置すること。
 - イ 床・壁等は不浸透性材料を用い、室及び容器の洗浄・排水に支障の無いように洗浄設備及び勾配を設けること。
 - ウ 室内にあっては、適切な給排気設備・照明設備を設けること。
 - エ 廚芥類等廃棄物の保管にあたっては、必要に応じて冷蔵・冷房設備を設けること。

6 防虫・防そ構造

出入口、窓、通風口、給排気設備、給排水設備、廃棄物等保管場所等から建築物内部にねずみ・衛生害虫が侵入しないような構造とすること。

特に、排気口、排水口等が外部と接する場合には、耐蝕性で堅固な金網等を設置とともに、給排水管、配電管等を床、天井、側壁等に貫通させる場合には、その接点に座金を取り付けるなど有効な措置を講じること。

7 化学物質（ホルムアルデヒド等）対策

ホルムアルデヒドについては、化学物質の放散量に関連する規格を参考にし、可能な限り放散量の少ない建材等を選択するとともに、その使用面積を最小限に抑えること。

また、その他の揮発性有機化合物等についても、放散量の少ない建材・什器等を選択するよう努めること。

8 その他

- (1) 天井内は、保守点検が容易に行なえるよう十分な強度並びに必要なスペースを確保すること。
- (2) 維持管理上必要な管理人室及び清掃等管理用資材を保管する場所を確保すること。

空調・給排水設備等計画書

平成 年 月 日

建築物名称		
所在地(建築場所)		
建築主氏名		
設計者氏名	設計者連絡先	

1 空調設備

(1) 空気調和設備の概要

設備の概要	<input type="checkbox"/> 空気調和設備	<input type="checkbox"/> 機械換気設備	<input type="checkbox"/> その他()
制御範囲	<input type="checkbox"/> 全体制御	<input type="checkbox"/> ゾーン制御	<input type="checkbox"/> 個別制御
空気調和方式	主方式	併用方式	

(2) 空気調和設備の内容

ア 自動制御設備等

自動制御装置の有無	有()	・ 無
風量測定孔の有無	有()	・ 無
全熱交換器の有無	有()	・ 無
風道の点検口の有無	有()	・ 無

イ 換気等

換気方式	<input type="checkbox"/> 第1種	<input type="checkbox"/> 第2種	<input type="checkbox"/> 第3種	<input type="checkbox"/> その他()
可変風量方式の有無	有()		・ 無	

ウ 空気調和機器等 【系統が多い場合は別紙に記入してください】

[空調機]

	系統(I)	系統(II)	系統(III)	系統(IV)
型式				
対象用途及び階数				
冷房能力	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
暖房能力	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
対象床面積(気積)	m ² (m ³)			
対象人員	人	人	人	人
点検清掃入ペース	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

[空調設計条件]

冷房期外気温湿度	°C %	°C %	°C %	°C %
冷房期室内温湿度	°C %	°C %	°C %	°C %
暖房期外気温湿度	°C %	°C %	°C %	°C %
暖房期室内温湿度	°C %	°C %	°C %	°C %
室内二酸化炭素濃度	ppm	ppm	ppm	ppm
室内浮遊粉じん量	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³

[給気]

外気取入量	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
給気量	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
還気量	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
排気量	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
一人当外気取入量	m ³ /h·人	m ³ /h·人	m ³ /h·人	m ³ /h·人
換気回数	回/h	回/h	回/h	回/h
二酸化炭素自動制御装置	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
外気取入口の高さ	m	m	m	m
外気取入口の位置				

[空気清浄装置]

種類(形式)				
適応粉塵粒径	μm	μm	μm	μm
除塵効率(方式)	%()	%()	%()	%()
点検清掃入ペース	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

[加湿装置]

加湿方法				
加湿能力	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
使用水	□水道水 □その他	□水道水 □その他	□水道水 □その他	□水道水 □その他
点検清掃入ペース	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

[その他]

冷却塔設置場所				
冷却塔使用水	□水道水 □その他	□水道水 □その他	□水道水 □その他	□水道水 □その他
冷却塔清掃入ペース	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

2 飲料水設備

(1)給水設備の概要

給水方式	<input type="checkbox"/> 高置水槽方式	<input type="checkbox"/> 圧力ポンプ方式	<input type="checkbox"/> 直結直圧方式	<input type="checkbox"/> 直結増圧方式
設計使用水量	一日最大			m ³ /日
使用水	<input type="checkbox"/> 市水道	<input type="checkbox"/> 専用水道	<input type="checkbox"/> その他()	
給水管材質	主管		枝管	
非常用直結給水栓		有・無		

(2)貯水槽

【貯水槽が多い場合には、別紙に記入のうえ添付してください】

	受水槽 I	受水槽 II	高置水槽 I	高置水槽 II
設置場所				
有効容量	m ³	m ³	m ³	m ³
材質				
天井までの最短距離	mm	mm	mm	mm
側壁までの最短距離	mm	mm	mm	mm
床面までの最短距離	mm	mm	mm	mm
貯水槽内の構造				
滞留防止対策	有・無	有・無	有・無	有・無
オーバーフロー管	有・無	有・無	有・無	有・無
通気管	有・無	有・無	有・無	有・無
水抜管	有・無	有・無	有・無	有・無
満減水警報装置	有・無	有・無	有・無	有・無
使用用途				
塩素注入設備	有・無	有・無	有・無	有・無

(3)給湯設備の概要

給湯方式と熱源	<input type="checkbox"/> 中央式()	<input type="checkbox"/> 局所式()
貯湯槽の設置場所		
貯湯槽の容量・材質	m ³ × 基	(材質:)
給湯の使用用途		
膨張管の開放位置		
給湯管の材質		

3 雜用水設備

(1) 雜用水設備の概要

使用原水	<input type="checkbox"/> 井戸水	<input type="checkbox"/> 雨水	<input type="checkbox"/> 排水	<input type="checkbox"/> その他()
使用用途	<input type="checkbox"/> 清掃用水	<input type="checkbox"/> 修景水	<input type="checkbox"/> 散水	<input type="checkbox"/> 便器洗浄水 <input type="checkbox"/> その他()
使用水量	m^3 /日			

(2) 再生処理施設

再生処理方式	<input type="checkbox"/> 生物処理方式	<input type="checkbox"/> 膜処理方式	<input type="checkbox"/> その他()
再生能力	m^3 /日		
設置場所			
塩素注入設備	有() · 無		
採水栓の設置	有() · 無		
換気設備	有() · 無		

(3) 雜用水貯水槽

	受水槽 I	受水槽 II	高置水槽 I	高置水槽 II
設置場所				
有効容量	m^3	m^3	m^3	m^3
材質				
消毒・ろ過設備の設置	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
補給水設備の有無	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

(4) 誤飲、誤使用の防止

給水栓の誤飲等防止措置	
配管の識別措置	

4 排水設備

(1)排水設備の概要

排水槽の数	<input type="checkbox"/> 汚水槽(基) <input type="checkbox"/> 雑排水槽(基)
排水流入量の設計値	m ³ /日
排水管清掃口の設置	有() · 無

(2)排水槽の概要 【汚水槽、雑排水槽別に記入・多い場合には別紙に記入のうえ添付してください】

槽の種類	排水槽Ⅰ()	排水槽Ⅱ()	排水槽Ⅲ()	排水槽Ⅳ()
設置場所				
容量	m ³	m ³	m ³	m ³
排水流入量	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
槽底部の勾配	/	/	/	/
稼動間隔制御タイマー	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
排水ポンプの台数	台	台	台	台
満減水警報装置	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
吸込みピット	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無
通気管	有 · 無	有 · 無	有 · 無	有 · 無

5 清掃、廃棄物・再利用物保管場所

(1)清掃

給排水設備の有無	有() · 無
----------	----------

(2)廃棄物・再利用物保管場所

保管設備の有無	有() · 無
洗浄設備の有無	有() · 無
排水設備の有無	有() · 無
低温保管設備の有無	有() · 無

6 防虫・防そ構造

具体対策	
------	--

7 化学物質対策

建材等具体対策	
---------	--

8 その他

管理人室の有無	有() · 無
天井内保守点検対策	