

構造基準と点検頻度【早見表】

構造基準 範囲	A	B	C
床面及び周囲＊	① 2階以上に設置 月1回	年1回	月1回
	② ①以外の場合 年1回		
施設本体	①床面及び周囲がB基準で、本体下部の床面が不浸透性でなく、かつ漏えい検知装置が配備されていない場合 月1回		
	② ①以外の場合 年1回		
配管等(地上)	年1回	6カ月1回	6カ月1回
配管等(地下)＊	年1回	6カ月1回	年1回
排水溝＊	年1回	・排水溝等からの漏えい (検知装置等による) 月1回	・ひび割れ、被膜の損傷 6カ月1回
		・ひび割れ、被膜の損傷 6カ月1回	・排水溝等の内部の水位変動または漏えい 年1回
地下貯蔵施設＊	年1回	①内面コーティングされている場合 年1回	年1回
		② ①以外 月1回	
使用の方法	年1回		

*同等以上の効果を有する措置を講じることにより構造基準を満たしている場合、講じられた措置に応じ、適切な点検内容、頻度で点検を実施する。

※点検は、記載された頻度以上で実施する。

※構造基準（A・B・C）毎に、点検手法が異なる場合があるため、必要に応じ水質汚濁防止法施行規則を確認する。

◆水質汚濁防止法に係る点検対象、方法及び頻度（作成例）

	設備	数	構造基準	点検の方法	点検事項	点検頻度
床面及び 周囲	床面(側溝含む)		A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡)	年1回
施設本体	10 亜鉛鍍金槽			湛水試験	点検要領のとおり	年1回
	11 回収槽					
	12 水洗槽					
	13 水洗槽					
	14 水洗槽					
	15 水洗槽					
	16 硝酸槽					
	17 水洗槽					
	18 3価クロメート					
	19 水洗槽					
	20 湯洗槽					
	21 クロメート槽					
	22 水洗槽					
	23 湯洗槽					
付帯設備	配管1		A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡)	年1回
	配管2		A	目視		年1回
	配管3		A	目視		年1回
	配管4		A	目視		年1回
	継ぎ手	6	A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えいの(痕跡) ・接合部のズレ	年1回
	フランジ	5	A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡) ・パッキンの劣化	年1回
	バルブ	5	A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡) ・接合部のズレ、緩み	年1回
	ポンプ	3	A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡)	年1回
	ろ過機		A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡)	年1回
	冷却機		A	目視	・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい(の痕跡)	年1回
使用の方法					・作業に伴う有害物質を含む水の 飛散、流出、地下への浸透	年1回

有害物質使用特定施設と設備の点検簿（作成例）

様式3

点検頻度 年1回

点検年月日 _____

実施責任者 _____

実施者 _____

	設備	数	点検の方法	点検結果			講じた措置または補修の内容
				ひび、損傷、 亀裂	漏えい (の痕跡)	その他の異常	
床面及び 周囲	床面		目視				
	側溝(流出防止)		目視				
施設本体 (めっき槽 No.10～23)	10 亜鉛鍍金槽		湛水試験				
	11 回収槽		湛水試験				
	12 水洗槽		湛水試験				
	13 水洗槽		湛水試験				
	14 水洗槽		湛水試験				
	15 水洗槽		湛水試験				
	16 硝酸槽		湛水試験				
	17 水洗槽		湛水試験				
	18 3価クロメート		湛水試験				
	19 水洗槽		湛水試験				
	20 湯洗槽		湛水試験				
	21 クロメート槽		湛水試験				
	22 水洗槽		湛水試験				
	23 湯洗槽		湛水試験				
付帯設備	配管1		目視				
	配管2		目視				
	配管3		目視				
	配管4		目視				
	フランジ	5	目視				
	バルブ	5	目視				
	ポンプ	3	目視				
	ろ過機		目視				
	冷却機		目視				
使用の方法				・作業に伴う有害物質を含む水の飛散、流出、地下への浸透の有無			

◆異常及び漏えいの記録簿（作成例）

異常が確認された有害物質使用特定施設	
異 常 を 確 認 し た 年 月 日	
異 常 の 確 認 者	
異 常 の 内 容	
講じた措置または補修の内容	

湛水試験記録簿（作成例）

実施年月日

実施責任者

実施者

設備	断面積 (m ²)	月 日		月 日		水位変動(cm)		備考
		水位(cm)	水温(℃)	水位(cm)	水温(℃)	a-b	一日当たり*	
		a		b				

* 一日当たりの変動＝(a - b) ÷ 要した日数