

1. 14 (3) 汚泥ポンプ（一軸偏心） 出来形基準（据付精度）

測定項目		基準値	測定基準	測定基準参考図
ベルト掛ポンプ	プーリー間の平行度	二次芯出しにて、A. B. C. D点が、同一面にあること。 5mm 以内 (プーリー間 1 m 当り)	Vプーリーの外面に水糸を張り、A. B. C. D点が、同時に接触するようにする。判定する場合は、180°、270°、360° の位置で行い、すべての角度で、4点が同一面になるようにする。	