

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : 普通形天井クレーン

1. 駆動装置

- 端子ボックスの位置、向きはケーブルの接続に支障ないか。
- 端子ボックスカバーの取り外しスペースは確保しているか。
- 横行、走行、吊り上げ方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行、走行レールに車輪止めを取付けたか。
- フックが最低位置のときに、ワイヤーロープが2巻以上ドラムに残っているか。
- 操作チェーンの長さは適切(FL+30cm程度)か。
- 作動状況標示板は、運転者の見やすい場所にあるか。
- 電源表示灯、運転表示灯は見やすい位置に取り付けられているか。
- チェーン掛け金具を取付けたか。
- 給油装置のグリスは給油口から軸受まで充填されているか。

3. 塗装

- 指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 横行、走行表示はあるか。
- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(労基署)
- 清掃は完了したか。

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : ホイスト式天井クレーン(ダブルレール)

1. 駆動装置

- 横行、走行レールに車輪止めを取付けたか。
- ワイヤーにグリスを塗布しているか。
- ワイヤーがキンクしていないか。
- 昇降方向は確認したか。また、ストッパーは正常か。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行、走行レールに車輪止めを取付けたか。
- 操作ペンダントスイッチの長さは適切か。(FL+30cm程度)
- 操作ペンダントスイッチ掛け金具を取付けたか。

3. 塗装

- 指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : ホイスト式天井クレーン(シングルレール)

1. 駆動装置

- 横行、走行レールに車輪止めを取付けたか。
- 操作チェーンの長さは適切か。(FL+30cm程度)
- チェーン掛け金具を取付けたか。
- 昇降方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行、走行レールに車輪止めを取付けたか。
- 操作チェーンの長さは適切か。(FL+30cm程度)
- チェーン掛け金具を取付けたか。

3. 塗装

- 指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。

施工チェックシート

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : テルハ(電動横行形)

1. 駆動装置

- 横行レールにストッパはあるか。
- 横行、昇降方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行レールにストッパはあるか。

3. 塗装

- SS材は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。

施工チェックシート

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成 年 月 日
点検者名	印
施工場所	

機 器 名 称 : テルハ(鎖動横行形)

1. 駆動装置

- 横行レールにストッパはあるか。
- 横行、昇降方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行レールにストッパはあるか。

3. 塗装

- SS材は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編) 第 5 章 天井クレーン等設備工事 第1節 天井クレーン等設備	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">点検実施日</td> <td style="width: 15%;">平成</td> <td style="width: 15%;">年</td> <td style="width: 15%;">月</td> <td style="width: 15%;">日</td> </tr> <tr> <td>点検者名</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">印</td> </tr> <tr> <td>施工場所</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	点検実施日	平成	年	月	日	点検者名	印				施工場所				
点検実施日	平成	年	月	日												
点検者名	印															
施工場所																

機 器 名 称 : テルハ(電動横行形電気チェーンブロック)

1. 駆動装置

- 横行レールにストッパはあるか。
- 横行、昇降方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行レールにストッパはあるか。

3. 塗装

- SS材は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。

施 工 チェ ッ ク シ ー ト

共通仕様書(下水道施設機械編)
第 5 章 天井クレーン等設備工事
第1節 天井クレーン等設備

点検実施日	平成	年	月	日
点検者名				印
施工場所				

機 器 名 称 : テルハ(鎖動横行形電気チェーンブロック)

1. 駆動装置

- 横行レールにストッパはあるか。
- 横行、昇降方向は確認したか。
- 運転を行い駆動部から異常音がないか。

2. 本体

- 横行レールにストッパはあるか。

3. 塗装

- SS材は指定色が塗布されているか。
- 機器名称は見やすい位置にあるか。
- 吊り荷重・方位表示をしたか。

4. その他

- 施工管理記録は作成したか。
- 官公庁への届出書類はあるか。(必要時)
- 清掃は完了したか。