




浪速区

Naniwa Ward



【区内下水道施設の概要】

- ・区内処理場数：0
区内の汚水は
津守下水処理場（西成区）へ
- ・区内の主な抽水所数：1（桜川）
- ・マンホールトイレ設置箇所（広域避難場所）
△①浪速公園

凡 例

- 下水処理場、抽水所
- 主な下水道幹線
- ⇨ 主な浸水対策施設

桜川
抽水所

西区

中央区

(06,250~1,100 L=6,700)

土佐堀津守幹線

△
①

西成区

浪速区は
津守下水処理場へ