

第4回 海老江下水処理場改築更新事業の環境監視に係る有識者会議 議事録 要旨

日 時 令和2年6月30日15時20分～16時30分

開催場所 建設局北部方面管理事務所 大会議室

出席者

(委員) 市川委員(座長)、島田委員(座長代理)、乾委員
(事務局:建設局) 東野課長、青山課長代理、中家係長、三井
沢田係長、上杉

(事業者:海老江ウォーターリンク株式会社) 中村社長、秋山統括管理責任者
(大成建設) 沖作業所長、篠原、新藤、中野、木村

議 題

2019年度 工事中の環境監視結果について(資料5)

会議要旨(主な意見)

- 環境監視結果(常時監視)について
 - ・騒音に関して、セミや除草作業はこの地域において来年以降も継続するものと考えられるが、駐車場の工事や倉庫の解体工事などは、通年的事象ではないと思われる。騒音などは、個人の感覚に大きく左右されるため、今回の説明資料とともに、他工事の期間や場所、内容などを記録しておくことで当工事が原因でないという証明になると思います。
 - ・32、33ページで、悪臭の計測箇所は、東西南北の4点としているため、4ページのスライドに記載している悪臭の測定箇所(作業ヤード全体)を修正したほうが良いと思います。
- 環境監視結果(定期監視)について
 - ・北側は残置された鋼矢板を引き抜いているため、注意して継続監視していただきたい。
 - ・48ページで、西側にてダイオキシンの観測値が上下している点について、環境基準値以下なので問題はないが、今後も観測結果を確認していただきたい。

以上