

[咲くやこの花館]点検整備基準表

設備名称	点検回数	点検内容	備考
受変電設備点検整備	1回/年	「受変電設備点検整備内容」による	別紙 E1-1～5
自家発電設備	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年	消防法第17条に基づき、消防設備の点検を行うもので、消防設備士の資格を有する者を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施	
	1回/年	「自家用発電機点検整備基準表」におけるC点検	別紙 E2-1～6
直流電源設備	1回/年	「直流電源設備点検整備表」による	別紙 E3-1
中央監視制御設備	1回/年	「中央監視制御設備点検整備内容」による	別紙 E4-1
消防設備	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年 (防火対象物点検は、各年度1回)	消防法第17条に基づき、消防設備の点検を行うもので、消防設備士の資格を有する者を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施	
放送設備	1回/年	「放送設備点検整備内容」による	別紙 E5-1
舞台照明設備	1回/年	「舞台照明設備点検整備内容」による	別紙 E6-1
舞台音響設備	1回/年	「舞台音響設備点検整備内容」による	別紙 E7-1～4
自動扉設備	4回/年	「自動扉設備点検整備内容」による	別紙 E8-1
昇降機設備	12回/年 (1回/月) (定期点検 1回/年)	「昇降機点検整備内容」による	別紙 E9-1
加圧給排水衛生設備	1回/年	「給排水衛生設備点検整備内容」による	別紙 M1-1～2
熱源設備	「熱源設備点検整備内容」による	「熱源設備点検整備内容」による	別紙 M2-1～3
空気調和設備	「空気調和設備点検整備内容」による	「空気調和設備点検整備内容」による	別紙 M3-1～4
空調自動制御設備	1回/年	「空調自動制御設備点検整備内容」による	別紙 M4-1
噴水・滝循環ろ過設備	2回/年	「噴水・滝循環ろ過設備点検整備内容」による	別紙 M5-1～2
ファイトトロン設備	ファイトトロン設備点検整備内容」による	ファイトトロン設備点検整備内容」による	別紙 M6-1～3
舞台吊物装置	1回/年	「舞台吊物装置点検整備内容」による	別紙 M7-1
側窓開閉装置	1回/年	「側窓開閉装置点検整備内容」による	別紙 M8-1
栽培棟天窓開閉装置	1回/年	「栽培棟天窓開閉装置点検整備内容」による	別紙 M9
ガス設備	1回/年	「ガス設備点検整備内容」による	別紙 M10
建築基準法関連設備	1回/年	「建築基準法第12条第4項の規定」による	