

## 平成29年度 長居陸上競技場他修繕実績

施設名称	修繕名称	場所	設備	金額
長居陸上競技場	長居陸上競技場及び 各施設消防設備改修作業	競技場内	消防設備	948,240
長居第2陸上競技場他		長居公園事務所		
長居第2陸上競技場		事務室	非常放送設備	
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 屋外男子トイレ大便器詰まり修繕	屋外男子トイレ	給排水衛生設備	日常業務にて通管
長居陸上競技場	長居陸上競技場 特高電気室 給気ファン修繕	特高用冷房機室2	空調換気設備	2,052,000
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 身障者便所足踏弁取替修繕	身障者便所	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 電光表示盤無停電源装置修理	1階機器室	電光表示盤	397,440
長居陸上競技場	長居陸上競技場 男子更衣室 空調機修理 ACP1-113(20号機)	男子更衣室5・6	空調設備	149,040
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 キュービクル(1)北内湿度調節器・湿度センサー修繕	屋外キュービクル北	受変電設備	194,400
長居陸上競技場	長居陸上競技場 吸収式冷温水器ガス遮断弁バッテリー取替	空調機械室	空調熱源設備	181,440
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 ACU1-401空調エアフィルター取替	トレーニング場	空調設備	113,400
長居陸上競技場	長居陸上競技場 スタジアム音響設備アンプ(C-8)修理	5階音響操作室	スタジアム音響設備	41,580
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大屋根雨水立管詰まり修繕	スタジアム大屋根	建築設備	69,120
長居陸上競技場	長居陸上競技場 空調機修理ACP1-106(33号機)	屋外器置き場2	空調設備	154,440
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 ACP-23空調機系統ガス漏れ検査作業	大阪陸上競技協会事務所	空調設備	162,000
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 空調機内機ACP1-401(39号機)系統	トレーニング場	空調設備	118,800
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 大阪陸上競技協会空調機修理ACP-(5号機)	大阪陸上競技協会事務所	空調設備	518,400
長居陸上競技場	長居陸上競技場 2Fコンコース女子便所(W01)天井裏脱臭ファン取替	2Fコンコース女子便所(W01)	空調換気設備	243,000
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 空調機修理ACP-102(屋内練習場2)	屋内練習場2	空調設備	405,000
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大屋根雨樋防鳥網取り付け工事	大屋根雨樋	建物設備	32,400
長居陸上競技場	長居陸上競技場 スポーツ情報センター空調修理	スポーツ総合情報センター	空調設備	154,440
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大会運営室5空調機修理(ACP-115)修繕	大会運営室(5)	空調設備	85,320
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大型映像設備 表示障害調査対応	5階映像機器室	大型映像設備	96,552
長居陸上競技場他	長居陸上競技場他 消防設備改修	1階4ゾーン消火ポンプ室	消防設備	96,120
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 電光表示盤駆動ユニット内直流電源装置購入	1階機器室	電光表示盤	272,160

平成29年度 長居陸上競技場他修繕実績

施設名称	修繕名称	場所	設備	金額
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 電光表示設備PCVC起動不良障害対応	1階機器室	電光表示盤	115,560
長居陸上競技場	長居陸上競技場 2Fコンコース電気時計修理	2Fコンコース	電気時計	980,640
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大型映像設備吸気ローパー修理	メインスタンド	大型映像設備	51,840
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大型映像設備吸気ローパー落下防止対策	メインスタンド	大型映像設備	776,520
長居陸上競技場	長居陸上競技場 電光表示設備 表示障害対応	5階電光表示操作室	電光表示設備	237,600
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 電光表示設備 表示障害査対応	電光表示盤	電光表示盤	332,640
長居陸上競技場	長居陸上競技場 雑用水パイロット電磁弁取替修繕	受水槽室	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 シャワー温調部ミキシングユニット取替え修繕	トレーニング場	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 泡消火ポンプバイパス管修繕	消火ポンプ室	消防設備	468,720
長居陸上競技場	長居陸上競技場 地下 トレンチ排水ポンプ取替修繕	地下 トレンチ	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 事務室内インジケータ盤の電源ヒューズ断修理	トレーニング場 事務室	中央監視制御設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 大型映像装置 表示部修繕	5階映像機器室	大型映像設備	118,800
長居陸上競技場	長居陸上競技場 電光表示設備 表示障害対応	5階電光表示操作室	電光表示盤	—
長居陸上競技場	長居陸上競技場 ITV設備固定カメラ修繕	メイン練習場	ITV設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 排水ポンプ取替修繕	CO2ポンベ庫前	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 排水ポンプ取替修繕	フィールド	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 会議室洗面台排水管漏水修繕	会議室	給排水衛生設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 ナイター照明MCCB断修理対応	メインナイター照明 盤No.1	ナイター照明設備	日常業務にて修繕
長居陸上競技場	長居陸上競技場 スタジアム音響スピーカー不鳴動修理	大屋根内放送架	スタジアム音響設備	ファイルの入れ直しにより復旧
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 倉庫排気ファン(FE1-408)修繕	トレーニング場倉庫	空調換気設備	279,720
長居陸上競技場	長居陸上競技場トレーニング場 便所排気ファン(FE1-405)修繕	トレーニング場 便所	空調換気設備	864,000
長居陸上競技場	長居陸上競技場 男子更衣室空調機修理(ACP1-105)(31号機)	男子更衣室(3)(4)	空調設備	154,440
長居陸上競技場	長居陸上競技場 機器操作室空調機修理(ACP1-110)(28号機)	機器操作室	空調設備	1,361,880
長居陸上競技場	長居陸上競技場 空調機熱源設備漏水修理(RB1-102)	第3機械室	空調熱源設備	—
長居第2陸上競技場	長居第2陸上競技場 ナイター照明制御用電源ユニット修繕	大会主管者事務室	ナイター照明設備	180,360
長居陸上競技場	長居陸上競技場 男子更衣室(1)(2)空調機修理(ACP1-104)(32号機)	男子更衣室(1)(2)	空調設備	170,640

## 平成30年度 修繕実績（指定管理者実施分）

施設名称	補修・修繕等名称	指定管理者負担金額
長居陸上競技場	大会系空調熱源設備 吸収冷温水機修繕	756,000
長居陸上競技場	地下1階定温防水感知器修繕	64,800
長居陸上競技場	室内型湿度検出器取替修繕	183,600
長居陸上競技場	グランド散水用給水切替バルブ修繕	514,080
長居第2陸上競技場	管理事務所 空調機修繕	75,600
長居第2陸上競技場	用器具管理室 空調機更新修繕	637,200
長居第2陸上競技場	グランド散水系統電磁弁取替修繕	478,440
長居陸上競技場	発電機用冷却水ポンプ修繕	205,200
長居陸上競技場	給湯ボイラー配管修繕	136,080
長居陸上競技場	汚水槽No3フロートスイッチ取替修繕	392,040
長居陸上競技場	西中継汚水槽フロートスイッチ・曝気装置取替及び配管修繕	888,840
長居陸上競技場	大型映像装置LEDモジュール修繕	270,000
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場等	誘導灯バッテリー、消火器取替修繕	464,400
長居陸上競技場	スタジアム音響設備パワーアンプ修繕	1,202,000
長居陸上競技場	4F貴賓室女子トイレ便器取替修繕	308,340
長居陸上競技場	連結送水管逆止弁配管修繕	498,960
長居第2陸上競技場	消火栓ホース修繕	37,800
長居第2陸上競技場	電光掲示設備駆動ユニット内直流電源装置取替修繕	221,400
長居陸上競技場	ターレットトラック（モトラ）バッテリー取替修繕	345,600
長居陸上競技場	マーキング変更修正業務	194,778
長居第2陸上競技場	スポーツタイマー修繕	34,776
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場	外周フェンス、天井修繕	475,200
長居陸上競技場	スタンド席シール修繕	548,748
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場	陸上競技電子機器修繕	107,352
長居第2陸上競技場	円盤ハンマー投囲い修繕	1,098,018
長居第2陸上競技場	マーキング変更修正業務	194,778
長居陸上競技場	陸上トラック整備・修繕	259,200
長居第2陸上競技場	サッカーゴール埋設管修繕	118,800
長居第2陸上競技場	ハードル修繕	130,464
長居陸上競技場	芝散水系統加圧ポンプユニット圧力タンク取替修繕	995,760
長居陸上競技場	防災直流電源装置取替修繕	470,880
長居陸上競技場	スポーツ総合情報センター空調機修繕	815,400
長居陸上競技場	2階コンコース電気時計修繕	40,737
長居陸上競技場	館内自主放送設備デジタル化	864,000
長居陸上競技場	陸上競技用ベンチ修繕	486,000
長居陸上競技場	スタジアムナイター照明制御盤更新	0
相撲場等	非常警報設備修繕	216,000
長居陸上競技場	給気ダクト漏水修繕	116,640
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場	消防設備 消火器取替修繕	928,800
長居第2陸上競技場	電光表示盤修繕	213,840
長居第2陸上競技場	消防設備 誘導灯、消火器取替修繕	280,800
長居陸上競技場等	キンチョウスタジアム他 照明機器取替修繕	1,458,000

長居第2陸上競技場等	排気窓、受付扉窓修繕	101,520
長居陸上競技場	スポーツ総合情報センター空調機修繕(追加)	302,400
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場	非常照明取替修繕	1,404,000
長居陸上競技場	自動火災報知設備修繕	59,400
長居陸上競技場	2階コンコース電気時計修繕	25,444
長居陸上競技場	エントランス壁時計取替修繕	48,600
長居陸上競技場	スタジアム音響設備パワーアンプ修繕	272,160
長居陸上競技場	プロテントパーツ(ルーフサポート)修繕部品の購入	52,920
長居陸上競技場	キーパー室内ITVモニター修繕	122,040
長居陸上競技場	大型映像装置LEDモジュール取替	124,200
長居陸上競技場	電光掲示板塔時計修繕	0
長居第2陸上競技場	ハンマー・円盤用囲い修繕	0
長居陸上競技場	旧プーマステーション前土間点検口修繕	122,904
長居陸上競技場	2FコンコースB3入口壁面修繕	95,040
長居陸上競技場	正面玄関前グレーチング修繕	148,500
相撲場等	相撲場前売店フェンス修繕	54,000
長居陸上競技場	スタンド席シール修繕①	239,760
長居陸上競技場	女子更衣室②空調機修繕	216,000
長居陸上競技場	第1ゲート鉄扉修繕	0
長居陸上競技場	移動式切符売場修繕	0
長居陸上競技場	第2ゲートシャッター前鉄扉、天井ボード修繕	0
長居陸上競技場	マラソンゲートシャッター天井ボード修繕	0
長居陸上競技場	2Fコンコース通路ガラス扉修繕	0
長居陸上競技場	電光掲示板設置掲揚旗ポール修繕	0
長居陸上競技場	大屋根点検口、パネル修繕	0
長居第2陸上競技場	外周鉄柵修繕	0
長居第2陸上競技場	正面玄関他4カ所鉄扉修繕	0
長居第2陸上競技場	バックスタンド席修繕	0
長居陸上競技場	2Fコンコースサイン修繕	0
長居陸上競技場	第1ゲート、マラソンゲート照明器具修繕	0
長居陸上競技場	第2ゲートシャッター修繕	0
長居陸上競技場	マラソンゲートシャッター修繕	0
長居陸上競技場	2FコンコースC売店シャッター修繕	0
長居第2陸上競技場	雑用水ポンプユニット修繕	43,200
長居陸上競技場	給水系統圧力タンク修繕	207,360
長居陸上競技場	多目的トイレ引戸修繕	540,000
長居第2陸上競技場等	監視カメラ、スピーカー修繕	0
長居第2陸上競技場	メインスタンド大屋根修繕	0
長居陸上競技場	正面玄関モニュメント蓋開閉の為の高所作業費	0
長居第2陸上競技場	陸上用縁石更新	0
長居第2陸上競技場等	倒木樹木撤去作業費	0
長居陸上競技場	プロテントパーツ修繕部品の購入	123,660
長居陸上競技場	スポーツ総合情報センター正面玄関自動ドア修繕	383,400
長居陸上競技場	サッカーセカンドポール修繕	99,360
長居陸上競技場、長居第2陸上競技場等	消防設備修繕	637,200
長居陸上競技場	コンコース通路案内サイン工事	1,598,400

長居陸上競技場	バックスタンド壁面広告看板工事	398,520
長居陸上競技場	2Fコンコースデジタル時計修繕	25,444
長居陸上競技場	真空式温水ヒーター修繕	432,000
長居陸上競技場	大型映像設備ハードディスクレコーダー修繕	320,760
長居陸上競技場	モータラック リヤタイヤ取替	144,720
長居第2陸上競技場	ビルマルチエアコン空調設備更新	0
長居陸上競技場、長居第2 陸上競技場	陸上競技備品修繕	1,747,677
長居第2陸上競技場	ハードル修繕	8,640
長居陸上競技場等	非常照明取替修繕	151,200
長居陸上競技場	ハンドホール蓋取替修繕	324,000
長居陸上競技場	フォークリフト修繕	34,560
長居陸上競技場	ブラインド取替	3,132,000



## 平成29年度 修繕実績(指定管理者実施分)

執行箇所	年月日	件名	支出金額
長居トレーニングセンター	5/31	SR-1スクワットパッド	4,104
長居トレーニングセンター	5/31	全自動血圧計修理	61,560
長居トレーニングセンター	5/31	セットスクリュー	1,166
長居トレーニングセンター	6/30	トレッドミル修理	27,000
長居トレーニングセンター	6/30	オリンピックバー修理	101,250
長居トレーニングセンター	7/31	ロッカーシリンダー錠	52,920
長居トレーニングセンター	8/31	トレッドミル修理	19,440
長居トレーニングセンター	3/31	マシンパッド張替	371,844
		合計	639,284

## 平成30年度 修繕実績(指定管理者実施分)

施設名称	補修・修繕等名称	金額
長居トレーニングセンター	ランニングマシンボタン交換	41,040
長居トレーニングセンター	フライマシンピン交換	52,012
長居トレーニングセンター	スクワットパット交換	7,776
長居トレーニングセンター	レッグプレスマシンワイヤー交換	65,880
長居トレーニングセンター	チェストプレスピン交換、ランニングマシンボタン交換	54,000
長居トレーニングセンター	マシン1台座席部のレザー張替え、板交換	43,740
長居トレーニングセンター	油圧マシンのシリンダー交換	31,320
合計		295,768

## 令和元年度 修繕実績(指定管理者実施分)

執行箇所	年月日	件名	支出金額
長居トレーニングセンター	6月30日	ランニングマシンドライブベルト交換	34,689
長居トレーニングセンター	6月30日	レッグエクステンションマシンワイヤー交換	75,600
長居トレーニングセンター	10月31日	ランニングマシンキーパッド交換	59,832
長居トレーニングセンター	1月31日	レッグプレスマシンワイヤー交換 パックエクステンション調整ピン交換	91,300
長居トレーニングセンター	1月31日	アークトレーナーベルト交換、ランニングマシンキーパッド交換	77,660
長居トレーニングセンター	6月30日	アークトレーナークランクシャフトプーリーキット交換	82,830
長居トレーニングセンター	1月31日	ベンチプレスラック破損交換	159,445
合計			581,356



## 平成29年度 修繕実績(指定管理者実施分)

施設名称	補修・修繕等名称	支出金額
大阪市長居プール	屋内プール換気系統更新作業	993,600
大阪市長居プール	消防設備不良箇所補修作業	168,480
大阪市長居プール	屋外温水シャワー制御弁交換作業	270,000
大阪市長居プール	屋外障がい者トイレ前床タイル修理、スベリ台補修	272,970
大阪市長居プール	屋外プール塗装工事(部分補修・スロープ部)	777,600
大阪市長居プール	消火補給水タンク更新工事	1,418,000
大阪市長居プール	地下階温水ヘッダー用膨張配管腐食部修理	54,000
大阪市長居プール	2Fスタジオ内集中リモコン取替及び設定作業	124,200
大阪市長居プール	ジャグジープール修理	64,800
大阪市長居プール	ドアクローザー取替工事	48,600
大阪市長居プール	空調機修理ACP5(2Fホール会議室系統)	496,800
大阪市長居プール	空調機修理ACP8(エントランス南系統)	496,800
大阪市長居プール	排煙装置修理工事	41,580
大阪市長居プール	ジャグジー・ジェット吐出配管交換	186,840
大阪市長居プール	空調機修理ACP4(2Fスタジオ系統)	35,640
大阪市長居プール	雑排水槽排水ポンプ取替	356,400
大阪市長居プール	消防設備不良箇所補修作業	158,760
大阪市長居プール	地下階機械室温水ポンプ整備作業	345,600
大阪市長居プール	地下階空調機モーター更新作業	1,094,000
大阪市長居プール	燃焼室系統FE-1送風機修理	345,600
大阪市長居プール	ジャグジー伝動方弁取替	251,640
大阪市長居プール	オートビレイ機補修	297,000
大阪市長居プール	アクアデッキ修理	46,062
大阪市長居プール	ボイラー室ダンパー交換作業	57,132
大阪市長居プール	非常灯取替作業	173,880
大阪市長居プール	防火ダンパー不作動整備作業	272,160
大阪市長居プール	25mプール水質モニタ修繕	75,600
大阪市長居プール	屋外プール塗装工事(幼児プール・50mクランク部)	0
大阪市長居プール	顕熱交換器(屋内プール系統)機材製作費	0
	合計	8,923,744

## 平成30年度 修繕実績(指定管理者実施分)

施設名称	補修・修繕等名称	支出金額
大阪市長居プール	200Vコンセント増設作業	57,240
大阪市長居プール	更衣室シャワーホース交換作業	22,680
大阪市長居プール	消防設備補修作業	212,652
大阪市長居プール	消防設備/誘導灯補修作業	409,320
大阪市長居プール	屋外プール雨水槽排水ポンプ取替	167,400
大阪市長居プール	更衣室シャワーホース交換作業	9,180
大阪市長居プール	シャワー修理備品	6,527
大阪市長居プール	屋外Pろ過機コンプレッサ更新修繕スーパードライアールコン	84,132
大阪市長居プール	2階会議室前の壁改修工事	32,400
大阪市長居プール	エントランス系統空調機ACP8修理	475,200
大阪市長居プール	屋外プール補修塗装工事	162,000
大阪市長居プール	屋外プールろ過機覗き窓応急処置作業	86,400
大阪市長居プール	非常用照明バッテリー交換作業	423,360
大阪市長居プール	事務所系統空調機ACP3-1修理	939,600
大阪市長居プール	屋外プールろ過ポンプ取替・モーターヘアリング分解	993,600
大阪市長居プール	プール壁面タイル補修工事	167,400
大阪市長居プール	ジャグジー系統配管薬品循環洗浄工事	221,400
大阪市長居プール	防火タンパー不作動箇所整備作業	266,760
大阪市長居プール	地下階空調機AHU-1自動制御機器交換工事	194,400
大阪市長居プール	自動扉装置一式取替	378,000
大阪市長居プール	給湯循環ポンプ交換	160,812
大阪市長居プール	屋外プール用コンプレッサ修理	20,000
大阪市長居プール	プール監視室音響設備修理	19,602
大阪市長居プール	プール可動床タイル補修工事	589,680
大阪市長居プール	天井ボード張替作業	432,000
大阪市長居プール	玄関前タイル修繕工事	149,040
大阪市長居プール	ボイラー部品交換作業	179,280
大阪市長居プール	ボイラーバーナーモーター取替作業	367,200
大阪市長居プール	消防設備補修作業	513,000
大阪市長居プール	地下階消火ポンプ呼水槽取替作業	739,800
大阪市長居プール	2Fシャワー部材取付作業	21,060
大阪市長居プール	水栓部材交換	5,400
大阪市長居プール	ボイラー真空部取替工事	450,360
	合計	8,956,885

## 令和元年度 修繕実績(指定管理者実施分)

施設名称	補修・修繕等名称	支出金額
大阪市長居プール	2階スタジオ前ロッカー室エアコン室内機熱交換器フィン洗浄作業	61,560
大阪市長居プール	屋外プール機械室大人用ろ過機塩素注入逆止弁取替	12,010
大阪市長居プール	地下機械室上水用受水槽No1定水位弁バキュームブレーカ部品交換	21,076
大阪市長居プール	屋外プールPVCバルブ交換	29,592
大阪市長居プール	非常灯不点灯(地階発電電気室・1階通路・2階12か所)バッテリー交換	363,960
大阪市長居プール	屋外プール音響設備スピーカー修繕	399,600
大阪市長居プール	屋内プール女性更衣室シャワーホース交換	3,780
大阪市長居プール	プール空調設備ACP-2室内機ファンモーター・基盤・コンデンサ取替及び通信エラー復旧	207,360
大阪市長居プール	屋内25mプール可動床固定工事	3,293,400
大阪市長居プール	消防設備1階管理事務所内火災受信機予備電源(内臓電池)取替復旧作業	118,800
大阪市長居プール	給湯設備HP-2No2給湯循環ポンプメカニカルシール部水漏れ部材取替	124,200
大阪市長居プール	屋内プール機械室受水槽No1定水位弁パイロット管取替	0
大阪市長居プール	2階スタジオ内空調リモコンコントローラー室外機制御基板部品取替	162,800
大阪市長居プール	地下階燃焼室温度デジタル指示調節器交換	132,000
大阪市長居プール	屋内プール地下機械室雨水ろ過ポンプろ過設備整備作業	61,732
大阪市長居プール	全熱交換器(HEX)不良箇所メーカー調査	52,800
大阪市長居プール	屋外湧水排水ポンプ(DP-4 NO.2)取替	209,000
大阪市長居プール	温水循環1次ポンプ用インバータ交換	109,890
大阪市長居プール	非常用照明バッテリー交換作業	278,300
大阪市長居プール	燃焼室系統(FO-1)送風機整備作業	462,000
大阪市長居プール	25mプール タイル修繕	74,800
大阪市長居プール	屋内プール屋根トップライト(北西)ガラス修繕	225,500
	合計	6,404,160