| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機 | 2号　遠心脱水機　（D131-2） | 高効率型遠心脱水機 | 高効率型遠心脱水機　1.8t-DS/h(30～90m3/h) |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機 | 3号　遠心脱水機　（D131-3） | 高効率型遠心脱水機 | 高効率型遠心脱水機　1.8t-DS/h(30～90m3/h) |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機 | 4号　遠心脱水機　（D131-4） | 高効率型遠心脱水機 | 高効率型遠心脱水機　1.8t-DS/h(30～90m3/h) |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機 | 5号　遠心脱水機　（D131-5） | 高効率型遠心脱水機 | 高効率型遠心脱水機　1.8t-DS/h(30～90m3/h) |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機 | 6号　遠心脱水機　（D131-6） | 高効率型遠心脱水機 | 高効率型遠心脱水機　1.8t-DS/h(30～90m3/h) |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | ベルトコンベヤ | 2号　ケーキ移送コンベヤ　（D132-2） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、13t/h |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | ベルトコンベヤ | 3号　ケーキ移送コンベヤ　（D132-3） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、13t/h |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | ベルトコンベヤ | 4号　ケーキ移送コンベヤ　（D132-4） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、13t/h |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | ベルトコンベヤ | 5号　ケーキ移送コンベヤ　（D132-5） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、13t/h |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | ベルトコンベヤ | 6号　ケーキ移送コンベヤ　（D132-6） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、13t/h |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.1　一般排水系返流ポンプ（U131-1） | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.1　受泥槽排水ポンプ　（D108-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、250A×6.0m3/min×15m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.1　脱水機機内洗浄水ポンプ　（U109-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、125A×2.1m3/min×49m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.1　脱水機冷却水ポンプ　（U110-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ、80A×0.5m3/min×49m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.1　脱水設備空気槽　（U123-1） | 空気槽（立型円筒） | 立型円筒槽　有効容量1250L |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.1　脱水設備除湿機　（U121-1） | 除湿機（冷凍式） | 冷凍式　2.0Nm3/min×0.5kW |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.1　脱水設備用空気圧縮機　（U120-1） | 空気圧縮機（スクリュー式） | スクリュー式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.1　脱水分離液系返流ポンプ（U129-1） | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　一般排水系返流ポンプ（U131-2） | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　汚泥供給ポンプ　（D106-2） | 一軸偏心ポンプ | 一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　受泥槽排水ポンプ　（D108-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、250A×6.0m3/min×15m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　脱水機機内洗浄水ポンプ　（U109-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ、125A×2.1m3/min×49m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　脱水機冷却水ポンプ　（U110-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ、80A×0.5m3/min×49m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.2　脱水設備空気槽　（U123-1） | 空気槽（立型円筒） | 立型円筒槽　有効容量1250L |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.2　脱水設備除湿機　（U121-2） | 除湿機（冷凍式） | 冷凍式　2.0Nm3/min×0.5kW |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.2　脱水設備用空気圧縮機　（U120-2） | 空気圧縮機（スクリュー式） | スクリュー式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | No.2　脱水設備用空気圧縮機　（U120-2） | 空気圧縮機（スクリュー式） | スクリュー式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.2　脱水分離液系返流ポンプ（U129-2） | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.3　脱水分離液系返流ポンプ（U129-3） | 渦巻ポンプ(スクリュー式　VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.3　脱水分離液系返流ポンプ（U129-3） | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御) | スクリュー式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.4　汚泥供給ポンプ　（D106-4） | 一軸偏心ポンプ | 一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.5　汚泥供給ポンプ　（D106-5） | 一軸偏心ポンプ | 一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | No.6　汚泥供給ポンプ　（D106-6） | 一軸偏心ポンプ | 一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 脱水分離液揚水ポンプNo.1-1（N909-1-1） | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　150A×2.2m3/min×2m×2.2kW |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 脱水分離液揚水ポンプNo.1-2（N909-1-2） | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　150A×2.2m3/min×2m×2.2kW |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 脱水分離液揚水ポンプNo.2-1（N909-2-1） | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　150A×2.2m3/min×2m×2.2kW |
| 汚泥脱水施設 | 3Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 脱水分離液揚水ポンプNo.2-2（N909-2-2） | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ | 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　150A×2.2m3/min×2m×2.2kW |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 2号受泥槽撹拌機No.2-1　（D105-2-1） | 水中ミキサー（立形パドル式） | 立形パドル式(水中ミキサー)、撹拌容量1250m3 |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 2号受泥槽撹拌機No.2-2　（D105-2-2） | 水中ミキサー（立形パドル式） | 立形パドル式(水中ミキサー)、撹拌容量1250m3 |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | No.2　ポリ鉄注入ポンプ（D125-2） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.2　高分子注入ポンプ　（D120-2） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | No.3　ポリ鉄注入ポンプ（D125-3） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.3　高分子注入ポンプ　（D120-3） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | No.4　ポリ鉄注入ポンプ　（D125-4） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.4　高分子注入ポンプ　（D120-4） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | No.5　ポリ鉄注入ポンプ　（D125-5） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.5　高分子注入ポンプ　（D120-5） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | No.6　ポリ鉄注入ポンプ　（D125-6） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.6　高分子注入ポンプ　（D120-6） | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | １号　ポリ鉄貯留タンク（D124-1） | 角形槽（鋼板製） | 鋼板製角形槽、有効容量55m3 |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 高分子搬送機（メイン）（D128） | 粉粒体搬送機 | 粉粒体搬送機　3.7kw×4P×3台　（メイン・No.1、3）5.5kw×4P×1台　（No.2） |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | ２号　ポリ鉄貯留タンク（D124-2） | 角形槽（鋼板製） | 鋼板製角形槽、有効容量55m3 |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 1号　高分子ホッパ　（D115-1） | ホッパ（鋼板製　円筒形） | 鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3 |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 2号　高分子ホッパ　（D115-2） | ホッパ（鋼板製　円筒形） | 鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3 |
| 汚泥脱水施設 | 1Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 3号　高分子ホッパ　（D115-3） | ホッパ（鋼板製　円筒形） | 鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3 |
| 汚泥脱水施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 1号　高分子溶解タンク　（D118-1） | 円形槽（鋼板製） | 鋼板製円形槽、有効容量90m3 |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 2号　高分子溶解タンク　（D118-2） | 円形槽（鋼板製） | 鋼板製円形槽、有効容量90m3 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 3号　高分子溶解タンク　（D118-3） | 円形槽（鋼板製） | 鋼板製円形槽、有効容量90m3 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 試験用高分子溶解タンク　（D121） | 円形槽（鋼板製） | 鋼板製円形槽、有効容量30m3 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.1　高分子溶解水ポンプ　（D106-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、150A×3.0m3/min×13m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.2　高分子溶解水ポンプ　（D106-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、150A×3.0m3/min×13m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 試験用高分子溶解水ポンプ　（D107） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、100A×1.0m3/min×13m |
| 汚泥脱水施設 | 1F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 消泡剤貯留タンク（D126） | 鋼製タンク | 鋼製タンク、有効容量500L |
| 汚泥脱水施設 | 1F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.2　消泡剤移送ポンプ　（D127-2） | ダイヤフラムポンプ | ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m |
| 汚泥脱水施設 | 1F | 汚泥脱水施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | No.1　消泡剤移送ポンプ　（D127-1） | ダイヤフラムポンプ | ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 水処理設備 | 用水設備 | 自動給水装置 | 散水給水装置(1)　（U112） | 給水ユニット（圧力タンク式） | 圧力タンク式給水ユニット、65A×0.5m3/min×46m×2台 |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 水処理設備 | 用水設備 | 自動給水装置 | 散水給水装置(2)　（U113） | 給水ユニット（圧力タンク式） | 受水槽付圧力タンク式給水ユニット、40A×0.2m3/min×22m×2台 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | ポンプ室 | 電気計装設備 | 計装設備 | 濃度計 | 1号　受泥槽出口汚泥濃度計サンプリングポンプ | 無機凝集剤注入装置・一軸偏心式 | 一軸偏心スクリューポンプ　NE15PM |
| 汚泥脱水施設 | B１F | ポンプ室 | 電気計装設備 | 計装設備 | 濃度計 | 1号　受泥槽出口汚泥濃度計　（D107-1） | 汚泥濃度計（計量式） | 自動乾燥計量式濃度計 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | ポンプ室 | 電気計装設備 | 計装設備 | 濃度計 | 2号　受泥槽出口汚泥濃度計　（D107-2） | 汚泥濃度計（計量式） | 自動乾燥計量式濃度計 |
| 汚泥脱水施設 | B１F | ポンプ室 | 電気計装設備 | 計装設備 | 濃度計 | 2号　受泥槽出口汚泥濃度計サンプリングポンプ | 一軸偏心スクリューポンプ | 一軸偏心スクリューポンプ　NE15PM |
| 汚泥脱水施設 | 1F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 機器搬入用ホイスト（U135） | 電動ホイスト | 電動ホイスト　2.8t×約（3.5+0.75）kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.2　高分子コンテナ吊上装置（D129-2） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　高分子コンテナ吊上装置（D129-1） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　高分子コンテナ吊上装置（D129-1） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　高分子コンテナ吊上装置（D129-1） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　高分子コンテナ吊上装置（D129-1） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　高分子コンテナ吊上装置（D129-1） | 天井クレーン（シングルレーンチェーンブロック式） | シングルレーンチェーンブロック式天井クレーン　2.0t×（横行）0.6kW×（走行）0.26kW×2×（巻上）2.6kW |
| 汚泥脱水施設 | 6F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 脱水機室天井クレーン主巻　（D134-1） | 天井クレーン（電動式横行走行） | 電動式横行走行天井クレーン、定格荷重16t、スパン14.5m、揚程26m |
| 汚泥脱水施設 | 6F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 脱水機室天井クレーン補巻　（D134-2） | 天井クレーン（電動式横行走行） | 電動式横行走行天井クレーン、定格荷重16t、スパン14.5m、揚程26m |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 1号　ケーキ搬出機（D133-1） | ケーキ搬出機 | 22.92t/h×約3m3（バケット容量）×約100kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 2号　ケーキ搬出機（D133-2） | ケーキ搬出機 | 22.92t/h×約3m3（バケット容量）×約100kW |
| 汚泥脱水施設 | 4F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 3号　ケーキ搬出機（D133-3） | ケーキ搬出機 | 22.92t/h×約3m3（バケット容量）×約100kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.1　ポンプ室室内排水ポンプ　（U136-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.2　ポンプ室室内排水ポンプ　（U136-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.3　ポンプ室室内排水ポンプ　（U137-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.4　ポンプ室室内排水ポンプ　（U137-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.5　ポンプ室室内排水ポンプ　（U138-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.6　ポンプ室室内排水ポンプ　（U138-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.1　立坑床排水ポンプ　（U140-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×35m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.2　立坑床排水ポンプ　（U140-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×35m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.1　管廊排水ポンプ　（U139-1） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.2m3/min×13m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | No.2　管廊排水ポンプ　（U139-2） | 水中モーターポンプ（着脱式） | 着脱式水中モーターポンプ、80A×0.2m3/min×13m |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No1　再生水槽給水元弁（U101-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　受泥流量計元弁　（D103-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、300A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　受泥流量計元弁　（D103-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、300A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　受泥流量計バイパス弁　（D104-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | 再生水槽給水弁 | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | 再生水量計バイパス弁（U102） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.1　再生水槽出口弁（U105-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.2　再生水槽出口弁（U105-2） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 再生水槽給水弁 | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号受泥槽投入弁No.1-2　（D102-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号受泥槽投入弁No.1-1　（D102-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　受泥流量計バイパス弁　（D104-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 送泥 | ピグ回収装置　（D112） | ピグ回収装置（クイックドア式） | クイックドア式回収装置、口径350A、設計圧力0.74MPa |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　ピグ回収装置バイパス弁　（D109-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　ピグ回収装置流出弁　（D110-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　ピグ回収装置流入弁　（D111-1） | 電動仕切弁 | 電動仕切弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　ピグ洗浄排水弁　（D102-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、300A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　ピグ回収装置バイパス弁　（D109-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　ピグ回収装置流出弁　（D110-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　ピグ回収装置流入弁　（D111-2） | 電動仕切弁 | 電動仕切弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　ピグ洗浄排水弁　（D102-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、300A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No2　再生水槽給水元弁（U101-2） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号受泥槽投入弁No.2-1　（D101-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号受泥槽投入弁No.2-2　（D101-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁、350A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号　分離液切替弁（D135-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　300A×JIS10K×0.4K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号　洗浄排水切替弁（D136-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号　分離液切替弁（D135-3） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　300A×JIS10K×0.4K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号　洗浄排水切替弁（D136-3） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号　洗浄排水切替弁（D136-3） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号　分離液切替弁（D135-4） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　300A×JIS10K×0.4K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号　洗浄排水切替弁（D136-4） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号　洗浄排水切替弁（D136-4） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号　分離液切替弁（D135-5） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　300A×JIS10K×0.4K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号　洗浄排水切替弁（D136-5） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | 3F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 6号　洗浄排水切替弁（D136-6） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×JIS10K×0.2K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 6号　分離液切替弁（D135-6） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　300A×JIS10K×0.4K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | 返流ポンプ吐出連絡弁 | 手動仕切弁 | 手動仕切弁　400A×ＪＩＳ10Ｋ |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　脱水分離液系返流ポンプ吐出弁（U130-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　脱水分離液系返流ポンプ吐出弁（U130-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.3　脱水分離液系返流ポンプ吐出弁（U130-3） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.1　一般排水系返流ポンプ吐出弁（U132-1） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.2　一般排水系返流ポンプ吐出弁（U132-2） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.3　一般排水系返流ポンプ吐出弁（U132-3） | 電動弁(偏心構造弁 ) | 電動偏心構造弁　200A×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.3一般排水系返流水槽入口弁 | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、450A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | No.3　一般排水系返流ポンプ（U131-3） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.2　脱水分離液系返流水槽入口弁（U124-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.1脱水分離液系返流水槽出口弁（U125-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.2脱水分離液系返流水槽出口弁（U125-2） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、400A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.1一般排水系返流水槽入口弁（U124-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.2一般排水系返流水槽入口弁（U124-2） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、500A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.1一般排水系返流水槽出口弁（U128-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、450A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | No.2一般排水系返流水槽出口弁（U128-1） | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、450A |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 試験用溶解タンク給水弁（1）（D122） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A×JIS10K×0.2KW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | No.1　高分子溶解タンク出口弁　（D119-1） | 空気作動ダイヤフラム弁 | 空気作動ダイヤフラム弁　150A×JIS10K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | No.2　高分子溶解タンク出口弁　（D119-2） | 空気作動ダイヤフラム弁 | 空気作動ダイヤフラム弁　150A×JIS10K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | No.3　高分子溶解タンク出口弁　（D119-3） | 空気作動ダイヤフラム弁 | 空気作動ダイヤフラム弁　150A×JIS10K |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号　溶解タンク給水弁（1）　（D117-1） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　200A×JIS10K×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号　溶解タンク給水弁（1）　（D117-2） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　200A×JIS10K×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号　溶解タンク給水弁（1）　（D117-3） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　200A×JIS10K×0.4kW |
| 汚泥脱水施設 | B１F | 汚泥脱水施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | 脱臭設備用排水弁 | 仕切弁（手動外ねじ式） | 手動外ねじ式仕切弁、450A |
| 脱水分離液処理施設 | 1F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | Ｉ系　放散塔（Ｉ-N103） | 放散塔（多孔板） | 多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量　130m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.1-1（Ｉ-N101-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.1-2（Ｉ-N101-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.1-3（Ｉ-N101-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.1-4（Ｉ-N101-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 4F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　放散ガス加熱器(Ｉ-N200) | ガス加熱器（電熱式） | 電熱式　100kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　循環液冷却器No.1（Ｉ-N209） | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | Ｉ系　放散ガス酸化反応器（Ｉ-N201） | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3Ｎ/h | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3Ｎ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | Ｉ系　処理ガス洗浄塔（Ｉ-N208） | 処理ガス洗浄塔 | 充填塔、能力　862m3Ｎ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.2-1（Ｉ-N102-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.2-2（Ｉ-N102-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.2-3（Ｉ-N102-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　原水予熱器No.2-4（Ｉ-N102-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 3F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　反応後ガス減温器(Ｉ-N213) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 2F | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　処理水再沸器(Ｉ-N104) | 処理水再沸器（横置多管式） | 横置多管式　29403MJ/h |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　気液分離器(Ｉ-N106) | 気液分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　12.7m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　飛沫分離器(Ｉ-N109) | 飛沫分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　16700m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　蒸気圧縮機リサイクルガス減温器(Ｉ-N112) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　13500kg/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　処理ガス加熱器(Ｉ-N211) | ガス加熱器（プレート式） | プレート式　204MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ｉ系　循環液冷却器No.2(Ｉ-N210) | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | II系　放散塔（II-N103） | 放散塔（多孔板） | 多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量　130m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.1-1（II-N101-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.2-4（II-N102-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　処理水再沸器(II-N104) | 処理水再沸器（横置多管式） | 横置多管式　29403MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　気液分離器(II-N106) | 気液分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　12.7m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　飛沫分離器(II-N109) | 飛沫分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　16700m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　蒸気圧縮機リサイクルガス減温器(II-N112) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　13500kg/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.1-2（II-N101-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.1-3（II-N101-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.1-4（II-N101-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5612MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　放散ガス加熱器(II-N200) | ガス加熱器（電熱式） | 電熱式　100kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　循環液冷却器No.1（II-N209） | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | II系　放散ガス酸化反応器（II-N201） | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3N/h | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 排煙処理塔 | II系　処理ガス洗浄塔（II-N208） | 処理ガス洗浄塔 | 充填塔、能力　862m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.2-1（II-N102-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.2-2（II-N102-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　原水予熱器No.2-3（II-N102-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　循環液冷却器No.2(II-N210) | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　処理ガス加熱器(II-N211) | 熱交換器（ガス加熱器（プレート式）） | プレート式　204MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | II系　反応後ガス減温器(II-N213) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　循環液冷却器No.1(III-N209) | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　循環液冷却器No.2(III-N210) | 熱交換器（冷却器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量3265MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　反応後ガス減温器(III-N213) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.1-4（III-N101-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.2-2（III-N102-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　蒸気圧縮機リサイクルガス減温器(III-N112) | ガス減温器（スプレーノズル噴霧式） | スプレーノズル噴霧式　13500kg/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.2-3（III-N102-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.1-1（III-N101-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.1-2（III-N101-2） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.1-3（III-N101-3） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.2-1（III-N102-1） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　原水予熱器No.2-4（III-N102-4） | 熱交換器（予熱器（スパイラル式）） | スパイラル式、交換熱量　5442MJ/h基 |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　処理水再沸器(III-N104) | 処理水再沸器（横置多管式） | 横置多管式　29403MJ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　気液分離器(III-N106) | 気液分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　12.7m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　飛沫分離器(III-N109) | 飛沫分離器（円筒竪型） | 円筒竪型　16700m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | III系　放散ガス加熱器(III-N200) | ガス加熱器（電熱式） | 電熱式　100kW |
| 脱水分離液処理施設 | B1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 蒸気圧縮機用減温器No.1(N214-1) | 減温器（スプレートレイ式） | スプレートレイ式　700kg/h |
| 脱水分離液処理施設 | B1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 蒸気圧縮機用減温器No.2(N214-2) | 減温器（スプレートレイ式） | スプレートレイ式　700kg/h |
| 脱水分離液処理施設 | M6Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 分離液処理用冷却水冷却器(N305) | 冷却器（空冷式） | 空冷式　9.2GJ/h　18.5kW×4 |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | Ｉ系　放散ガス脱硝反応器(Ｉ-N202) | 酸化分解式反応器 | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ｉ系　脱硝反応器ファン(Ｉ-N205) | 遠心ファン | 遠心ファン　236m3/min　45kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | Ｉ系　処理ガス冷却塔(Ｉ-N206) | 処理ガス冷却塔 | 充填塔　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ｉ系　循環ガスファン（Ｉ-N203） | 遠心ファン | 遠心ファン、吐出量　802m3/min×2.9kPa |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | Ｉ系　尿素水注入ユニット(Ｉ-N329) | ダイヤフラム形定量ポンプ（サービスタンク付き） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0～0.1L/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | II系　尿素水注入ユニット(II-N329) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0～0.1L/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | II系　放散ガス脱硝反応器(II-N202) | 酸化分解式反応器 | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | II系　脱硝反応器ファン(II-N205) | 遠心ファン | 遠心ファン　236m3/min　45kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | II系　処理ガス冷却塔(II-N206) | 処理ガス冷却塔 | 充填塔　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | II系　循環ガスファン（II-N203） | 遠心ファン | 遠心ファン、吐出量　802m3/min×2.9kPa |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | III系　放散塔（III-N103） | 放散塔（多孔板） | 多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量　130m3/h |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | III系　処理ガス洗浄塔(III-N208) | 処理ガス洗浄塔 | 充填塔、能力　862m3N/h |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | III系　脱硝反応器ファン(III-N205) | 遠心ファン | 遠心ファン　236m3/min　45kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | III系　放散ガス酸化反応器(III-N201) | 酸化分解式反応器 | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3Ｎ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | III系　放散ガス脱硝反応器(III-N202) | 酸化分解式反応器 | 酸化分解式反応器、処理ガス量　18200m3Ｎ/h |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | III系　循環ガスファン(III-N203) | 遠心ファン | 遠心ファン、吐出量　802m3/min×2.9kPa |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | III系　処理ガス冷却塔(III-N206) | 処理ガス冷却塔 | 充填塔　5170m3N/h |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | III系　尿素水注入ユニット( III-N329) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形　サービスタンク付き） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0～0.1L/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.9（N323-9） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.4（N323-4） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | エアパージ用ブロワ(N904-3) | ターボブロワ | ターボブロワ　5.16m3/min　0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 廃熱ボイラ | ボイラーユニットNo.3(N300-3) | 小型貫流ボイラ | 小型貫流ボイラ、相当（換算）蒸発量　2.0Ｔ/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.5（N323-5） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.6（N323-6） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.7（N323-7） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.8（N323-8） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 低圧空気ファンNo.1（N308-1） | 遠心ファン | 遠心ファン、吐出量52m3/min×9.3kPa |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 低圧空気ファンNo.2（N308-2） | 遠心ファン | 遠心ファン、吐出量52m3/min×9.3kPa |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.10（N323-10） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.11（N323-11） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.12（N323-12） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 廃熱ボイラ | ボイラーユニットNo.1（N300-1） | 小型貫流ボイラ | 小型貫流ボイラ、相当（換算）蒸発量　2.0Ｔ/h |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 廃熱ボイラ | ボイラーユニットNo.2（N300-2） | 小型貫流ボイラ | 小型貫流ボイラ、相当（換算）蒸発量　2.0Ｔ/h |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.1（N323-1） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.2（N323-2） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | ジェットファンNo.3（N323-3） | 軸流ファン | 軸流ファン、吐出量　24.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　処理水ポンプNo.1（Ｉ-N105-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　処理水ポンプNo.2（Ｉ-N105-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　還流ポンプNo.1（Ｉ-N107-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　還流ポンプNo.2（Ｉ-N107-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　飛沫分離器ドレンポンプNo.1（Ｉ-N111-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　飛沫分離器ドレンポンプNo.2（Ｉ-N111-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　冷却塔循環ポンプNo.1(Ｉ-N207-1) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｉ系　冷却塔循環ポンプNo.2(Ｉ-N207-2) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | Ｉ系　蒸気圧縮機（Ｉ-N110） | 蒸気圧縮機（遠心圧縮機） | 遠心圧縮機　13.9t/h　800kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　処理水ポンプNo.2（II-N105-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　冷却塔循環ポンプNo.1(II-N207-1) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　処理水ポンプNo.1（II-N105-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　還流ポンプNo.1（II-N107-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　還流ポンプNo.2（II-N107-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　飛沫分離器ドレンポンプNo.1（II-N111-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　飛沫分離器ドレンポンプNo.2（II-N111-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | II系　冷却塔循環ポンプNo.2(II-N207-2) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | II系　蒸気圧縮機（II-N110） | 蒸気圧縮機（遠心圧縮機） | 遠心圧縮機　13.9t/h　800kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　処理水ポンプNo.1（III-N105-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　処理水ポンプNo.2（III-N105-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　還流ポンプNo.1（III-N107-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　還流ポンプNo.2（III-N107-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×50A　0.3m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　飛沫分離器ドレンポンプNo.1(III-N111-1) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　飛沫分離器ドレンポンプNo.2(III-N111-2) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　50A×40A　0.2m3/min×12m |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　冷却塔循環ポンプNo.1(III-N207-1) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | III系　蒸気圧縮機（III-N110） | 蒸気圧縮機（遠心圧縮機） | 遠心圧縮機　13.9t/h　800kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | III系　冷却塔循環ポンプNo.2(III-N207-2) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ　0.84m3/min　11kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 分離液前処理用濃縮汚泥移送ポンプNo.1(N908-1) | ポンプ（一軸偏心） | 一軸偏心ポンプ　4～15m3/h　3.7kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥供給ポンプ | 分離液前処理用濃縮汚泥移送ポンプNo.2(N908-2) | ポンプ（一軸偏心） | 一軸偏心ポンプ　4～15m3/h　3.7kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液前処理用混和槽(N904-2) | 竪型角水槽 | 竪型角水槽　2m3　1.5×2+0.75×2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液前処理用ポリマー溶解槽(N905) | 竪型角水槽 | 竪型角水槽　1m3　0.2+0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | 蒸気管廊 | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 凝縮水排水ポンプNo.1(N700-1) | 水中ポンプ | 水中ポンプ　0.15m3/min　1.5kW |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | 蒸気管廊 | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 凝縮水排水ポンプNo.2(N700-2) | 水中ポンプ | 水中ポンプ　0.15m3/min　1.5kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液前処理用凝集沈殿槽No.1(N904-1-1) | 凝集沈殿槽（高速傾斜板式） | 高速傾斜板式　100m3/h　0.4＋0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液前処理用凝集沈殿槽No.2(N904-1-2) | 凝集沈殿槽（高速傾斜板式） | 高速傾斜板式　100m3/h　0.4＋0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理用軟水タンク(N302) | パネルタンク | パネルタンク　5m3 |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理計装用空気槽(N307) | 空気槽 | 円筒竪型　2.0m3 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | ドレン排水ポンプNo.1(N310-1) | 水中モータポンプ（着脱式） | 着脱式水中モータポンプ　0.2m3/min　2.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | ドレン排水ポンプNo.2(N310-2) | 水中モータポンプ（着脱式） | 着脱式水中モータポンプ　0.2m3/min　2.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理用上水タンク(N311) | パネルタンク | パネルタンク　5m3 |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理洗浄用塩酸タンク(N314) | タンク（竪型角形） | 竪型角形　18L |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理洗浄用苛性ソーダタンク(N316) | タンク（竪型角形） | 竪型角形　18L |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理洗浄用循環水タンク(N318) | タンク（円筒竪型） | 円筒竪型　15m3 |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 分離液処理用工水タンク(N325) | タンク（円筒竪型） | 円筒竪型　1.0m3 |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | 計装用空気圧縮機No.1（N306-1） | オイルフリースクリューコンプレッサ | オイルフリースクリューコンプレッサ、吸込風量　9.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 空気圧縮機 | 計装用空気圧縮機No.2（N306-2） | オイルフリースクリューコンプレッサ | オイルフリースクリューコンプレッサ、吸込風量　9.1m3/min |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 原水ポンプNo.1（N100-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　200A×150A　2.8m3/min×72m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 原水ポンプNo.2（N100-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　200A×150A　2.8m3/min×72m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 原水ポンプNo.3（N100-3） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　200A×150A　2.8m3/min×72m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 冷却水ポンプNo.1（N304-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　3.7m3/min×20m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 冷却水ポンプNo.2（N304-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　3.7m3/min×20m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 上水ポンプNo.1（N312-1） | 多段渦巻ポンプ | 多段渦巻ポンプ、口径　40A×40A　76Ｌ/min×34m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 上水ポンプNo.2（N312-2） | 多段渦巻ポンプ | 多段渦巻ポンプ、口径　40A×40A　76Ｌ/min×34m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 再生水ポンプNo.1-1（N313-1） | 多段渦巻ポンプ | 多段渦巻ポンプ、口径　50A×50A　0.18m3/min×55m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 再生水ポンプNo.1-2（N313-2） | 多段渦巻ポンプ | 多段渦巻ポンプ、口径　50A×50A　0.18m3/min×55m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 再生水ポンプNo.2-1（N324-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　100A×80A　0.75m3/min×45m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 原水再揚水ポンプNo.1（N711-1） | 水中モータポンプ（着脱式） | 着脱式水中モータポンプ、口径　80A　1.1m3/min×19m |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 原水再揚水ポンプNo.2（N711-2） | 水中ポンプ（着脱式） | 着脱式水中モータポンプ、口径　80A　1.1m3/min×19m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 洗浄用循環水ポンプ（N319） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　80A×65A　1.0m3/min×35m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 貯留装置 | 消泡剤受入タンク(N327) | タンク（鋼板製竪型角形） | 鋼板製竪型角形　5m3 |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 1号　受泥槽撹拌機No.1-1　（D105-1-1） | 撹拌機（立形パドル式） | 立形パドル式　容量：125m3　7.5kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 1号　受泥槽撹拌機No.1-2　（D105-1-2） | 撹拌機（立形パドル式） | 立形パドル式　容量：125m3　7.5kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 原水槽撹拌機No.1（N108-1） | 撹拌機（水中撹拌式） | 水中撹拌式　300m3　2.8kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 機械式かくはん機 | 原水槽撹拌機No.2（N108-2） | 撹拌機（水中撹拌式） | 水中撹拌式　300m3　2.8kW |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥輸送・前処理設備 | 自動除塵機 | 分離液前処理用除塵機(N902) | スクリーンユニット（脱水機構付円筒形） | 脱水機構付円筒スクリーンユニット　200m3/h　1.1kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ｉ系　分離液処理用尿素水ポンプNo.1(Ｉ-N321-1) | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ｉ系　分離液処理用尿素水ポンプNo.2(Ｉ-N321-2) | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | II系　分離液処理用尿素水ポンプNo.2(II-N321-2) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | II系　分離液処理用尿素水ポンプNo.1(II-N321-1) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | III系　分離液処理用尿素水ポンプNo.1(III-N321-1) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | III系　分離液処理用尿素水ポンプNo.2(III-N321-2) | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム式　350ml/min　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 分離液処理用苛性ソーダ供給ポンプ(N317) | ダイヤフラム形定量ポンプ | ダイヤフラム式　16ml/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 分離液前処理用ポリマー供給ポンプNo.1(N906-1) | ポンプ（ダイヤフラム） | ダイヤフラム式　10L/min　0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 分離液前処理用ポリマー供給ポンプNo.2(N906-2) | ポンプ（ダイヤフラム式） | ダイヤフラム式　10L/min　0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 分離液前処理用ポリ鉄供給ポンプNo.1(N907-1) | ポンプ（ダイヤフラム式） | ダイヤフラム式　7.7L/min　0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 分離液前処理用ポリ鉄供給ポンプNo.2(N907-2) | ポンプ（ダイヤフラム式） | ダイヤフラム式　7.7L/min　0.75kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 分離液処理用塩酸供給ポンプ(N315) | ポンプ（ダイヤフラム式） | ダイヤフラム式　16ml/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 1号　高分子定量供給機　（D116-1） | 定量供給機 | 定量フィーダ　0.45～1.35m3/h　0.75kW＋0.15kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 2号　高分子定量供給機　（D116-2） | 定量供給機 | 定量フィーダ　0.45～1.35m3/h　0.75kW＋0.15kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 3号　高分子定量供給機　（D116-3） | 定量供給機 | 定量フィーダ　0.45～1.35m3/h　0.75kW＋0.15kW |
| 脱水分離液処理施設 | Ｂ1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 試験用高分子定量供給機　（D121） | 定量供給機 | 定量フィーダ　0.15～0.45m3/h　0.4kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | III系　消泡剤注入ユニットNo.2(III-N322-2) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | II系　消泡剤注入ユニットNo.1(II-N322-1) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | III系　消泡剤注入ユニットNo.1(III-N322-1) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | II系　消泡剤注入ユニットNo.2(II-N322-2) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｉ系　消泡剤注入ユニットNo.2(Ｉ-N322-2) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｉ系　消泡剤注入ユニットNo.1(Ｉ-N322-1) | 注入ユニット（サービスタンク付ダイヤフラム式） | サービスタンク付ダイヤフラム式　0.3L/min　0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 消泡剤移送ポンプNo.2(N328-2) | ダイヤフラムポンプ | ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 消泡剤移送ポンプNo.1(N328-1) | ダイヤフラムポンプ | ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 高度処理設備 | 反応タンク設備 | 薬品ポンプ | pH調整用苛性ソーダポンプNo.1(N330-1) | マグネットポンプ | マグネットポンプ　40A×25A　20L/min　50m　5.5kW |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 高度処理設備 | 反応タンク設備 | 薬品ポンプ | pH調整用苛性ソーダポンプNo.2(N330-2) | マグネットポンプ | マグネットポンプ　40A×25A　20L/min　50m　5.5kW |
| 脱水分離液処理施設 | B1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 水処理設備 | 用水設備 | 自動給水装置 | 工水給水ユニット（N309） | 給水ユニット（定圧給水式） | 定圧給水式、口径　32A　47Ｌ/min×57m |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 再生水ポンプNo.2-2(N324-2) | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　100A×80A　0.75m3/min×45m |
| 脱水分離液処理施設 | B1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 水処理設備 | 用水設備 | 自動給水装置 | 工水高圧給水ユニット（N326） | 給水ユニット（定圧給水式） | 定圧給水式、口径　40A　55Ｌ/min×83m |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | Ｉ系　蒸気圧縮機用ホイストNo.1（Ｉ-N400） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　5T　揚程　6m |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | Ｉ系　処理水再沸器用ホイスト（Ｉ-N401） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　15T　揚程　10.4m |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | II系　蒸気圧縮機用ホイストNo.1（II-N400） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　5T　揚程　6m |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | II系　処理水再沸器用ホイスト（II-N401） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　15T　揚程　10.4m |
| 脱水分離液処理施設 | M2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | III系　蒸気圧縮機用ホイスト(III-N400) | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　5T　揚程　6m |
| 脱水分離液処理施設 | 2Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | III系　処理水再沸器用ホイスト(III-N401) | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　15T　揚程　10.4m |
| 脱水分離液処理施設 | M4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 触媒用ホイスト（N402） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　1T　揚程　20.5m |
| 脱水分離液処理施設 | 4Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 保守用ホイスト（N403） | 電動ホイスト（横行形） | 電動横行形ホイスト、定格荷重　1T　揚程　12m |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　原水入口弁(Ｉ-XV-N606) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　放散塔液位調節弁(Ｉ-LCV-N607) | プラグ調節弁 | プラグ調節弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　放散塔蒸気量調節弁(Ｉ-FCV-N612) | 単座調節弁（トップガイド形） | トップガイド形単座調節弁　80A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　蒸気圧縮機立上用給排気弁(Ｉ-XV-N615) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　分解系吸排気弁(Ｉ-XV-N626) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　酸化用空気量調節弁(Ｉ-FCV-N628) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　放散塔蒸気供給弁(Ｉ-XV-N611) | 空気弁（空気作動式） | 空気作動式グローブ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-1(Ｉ-XV-N603-1-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-2(Ｉ-XV-N603-1-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-1(Ｉ-XV-N603-2-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-2(Ｉ-XV-N603-2-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-1(Ｉ-XV-N603-3-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-2(Ｉ-XV-N603-3-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-1(Ｉ-XV-N603-4-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-2(Ｉ-XV-N603-4-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　系内置換用再生水供給弁(Ｉ-XV-N604) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　熱回収流量調節弁(Ｉ-FCV-N605) | 三方調整弁 | 三方調節弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　循環ガス戻し弁(Ｉ-XV-N623) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　処理ガス温度調節弁(Ｉ-TCV-N630) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　処理ガス加熱器供給弁(Ｉ-XV-N631) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(Ｉ-TCV-N632) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心プラグ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　気液分離器出口蒸気排出弁(Ｉ-XV-N629) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　放散系排気弁(Ｉ-XV-N636) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ｉ系　循環ガスファン入口弁(Ｉ-N500) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　1000A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ｉ系　脱硝反応器ファン入口弁(Ｉ-N501) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　550A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　脱硝反応後ガス量調節弁(Ｉ-FCV-N620) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　200Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　脱硝反応後ガス排出弁(Ｉ-XV-N621) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　500A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　酸化反応器入口ガス温度調節弁(Ｉ-TCV-N622) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　300Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ｉ系　放散塔原水量調節弁(Ｉ-FCV-N609) | 偏心プラグ調節弁 | 偏心プラグ調節弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ｉ系　蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(Ｉ-FCV-N613) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　350Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　系内置換用空気供給弁(Ｉ-XV-N625) | バタフライ弁（空気作動式） | 空気作動式バタフライ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ｉ系　低圧空気供給弁(Ｉ-XV-N637) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | II系　脱硝反応器ファン入口弁(II-N501) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　550A |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | II系　系内置換用空気供給弁(II-XV-N625) | バタフライ弁（空気作動式） | 空気作動式バタフライ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-2(II-XV-N603-1-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-1(II-XV-N603-2-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-2(II-XV-N603-2-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-1(II-XV-N603-3-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-2(II-XV-N603-3-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-1(II-XV-N603-4-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | II系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-2(II-XV-N603-4-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | II系　系内置換用再生水供給弁(II-XV-N604) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　100A |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　熱回収流量調節弁(Ⅱ-FCV-N605) | 三方調節弁 | 三方調節弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　酸化反応器入口ガス温度調節弁(Ⅱ-TCV-N622) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　300Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　循環ガス戻し弁(Ⅱ-XV-N623) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　処理ガス温度調節弁(Ⅱ-TCV-N630) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　処理ガス加熱器供給弁(Ⅱ-XV-N631) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(Ⅱ-TCV-N632) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心プラグ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　低圧空気供給弁(Ⅱ-XV-N637) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　気液分離器出口蒸気排出弁(Ⅱ-XV-N629) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　放散系排気弁(Ⅱ-XV-N636) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ⅱ系　循環ガスファン入口弁(Ⅱ-N500) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　1000A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　脱硝反応後ガス量調節弁(Ⅱ-FCV-N620) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　200Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　脱硝反応後ガス排出弁(Ⅱ-XV-N621) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　500A |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ⅱ系　放散塔原水量調節弁(Ⅱ-FCV-N609) | 偏心プラグ調節弁 | 偏心プラグ調節弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　原水入口弁(Ⅱ-XV-N606) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　放散塔液位調節弁(Ⅱ-LCV-N607) | プラグ調節弁 | プラグ調節弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　放散塔蒸気量調節弁(Ⅱ-FCV-N612) | 単座調節弁（トップガイド形） | トップガイド形単座調節弁　80A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(Ⅱ-FCV-N613) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　350Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　蒸気圧縮機立上用給排気弁(Ⅱ-XV-N615) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　分解系吸排気弁(Ⅱ-XV-N626) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　酸化用空気量調節弁(Ⅱ-FCV-N628) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅱ系　放散塔蒸気供給弁(Ⅱ-XV-N611) | 空気弁（空気作動式） | 空気作動式グローブ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅱ系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-1(Ⅱ-XV-N603-1-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　系内置換用空気供給弁(Ⅲ-XV-N625) | 空気作動式バタフライ弁 | 空気作動式バタフライ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-1(Ⅲ-XV-N603-3-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ⅲ系　放散塔原水量調節弁(Ⅲ-FCV-N609) | 偏心プラグ調節弁 | 偏心プラグ調節弁　150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | 1Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　放散塔蒸気供給弁(Ⅲ-XV-N611) | グローブ弁（空気作動式） | 空気作動式グローブ弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-1(Ⅲ-XV-N603-1-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.1-2(Ⅲ-XV-N603-1-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-1(Ⅲ-XV-N603-2-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.2-2(Ⅲ-XV-N603-2-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.3-2(Ⅲ-XV-N603-3-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-1(Ⅲ-XV-N603-4-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　原水予熱器洗浄切替弁No.4-2(Ⅲ-XV-N603-4-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　100A　30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　系内置換用再生水供給弁(Ⅲ-XV-N604) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　酸化反応器入口ガス温度調節弁(Ⅲ-TCV-N622) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　300Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　循環ガス戻し弁(Ⅲ-XV-N623) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(Ⅲ-TCV-N632) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心プラグ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　低圧空気供給弁(Ⅲ-XV-N637) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　酸化用空気量調節弁(Ⅲ-FCV-N628) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　100Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　気液分離器出口蒸気排出弁(Ⅲ-XV-N629) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　放散系排気弁(Ⅲ-XV-N636) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ⅲ系　循環ガスファン入口弁(Ⅲ-N500) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　1000A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | Ⅲ系　脱硝反応器ファン入口弁(Ⅲ-N501) | ファン入口弁（手動ダンンパー） | 手動ダンパー　550A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　脱硝反応後ガス量調節弁(Ⅲ-FCV-N620) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　200Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　脱硝反応後ガス排出弁(Ⅲ-XV-N621) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　500A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　熱回収流量調節弁(Ⅲ-FCV-N605) | 三方調節弁 | 三方調節弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　原水入口弁(Ⅲ-XV-N606) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁　200A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　放散塔液位調節弁(Ⅲ-LCV-N607) | プラグ調節弁 | プラグ調節弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　放散塔蒸気量調節弁(Ⅲ-FCV-N612) | 単座調節弁（トップガイド形） | トップガイド形単座調節弁　80A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | Ⅲ系　蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(Ⅲ-FCV-N613) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心バタフライ調節弁　350Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　蒸気圧縮機立上用給排気弁(Ⅲ-XV-N615) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | Ⅲ系　分解系吸排気弁(Ⅲ-XV-N626) | 空気弁(バタフライ弁 ) | 空気作動式バタフライ弁　300A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 処理水排水量調節弁(FCV-N601) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心プラグ調節弁　200Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | ボイラー蒸気圧力調節弁(PCV-N634) | グローブ弁 | グローブ弁　100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | ボイラー蒸気供給弁(XV-N633) | ゲージ弁 | ゲージ弁　150A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | MOP蒸気圧力調節弁(PCV-N635) | グローブ弁 | グローブ弁　100A |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | MOP蒸気供給弁(XV-N751) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁 150A 0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 原水再揚水供給弁No.1(N753-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁 100A 30W |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 管廊蒸気系蒸気流量調節弁(FCV-N750) | 電動弁（スプリングリターン型） | スプリングリターン型電動弁 80A 200VA |
| 脱水分離液処理施設 | 3Ｆ | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 仕切弁 | 分離液前処理用凝集沈殿ユニットバイパス弁(N903) | バタフライ弁（偏心） | 偏心バタフライ弁 150Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 空気作動弁 | 処理水戻り弁(XV-N600) | 空気弁(ボール弁 ) | 空気作動式ボール弁 100A |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 原水ポンプ吐出圧力調節弁(PCV-N602) | 電動弁(偏心構造弁 ) | 偏心プラグ調節弁 80Ａ |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | MOP供給蒸気停止弁(XV-N750-1) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁 150A 0.2kW |
| 脱水分離液処理施設 | | 脱水分離液処理施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | MOPバイパス供給蒸気停止弁(XV-N750-2) | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁 150A 130VA |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 溶融炉 | 1号 汚泥溶融炉 （303） | 旋回溶融炉 | 旋回溶融炉、処理量 33t/D |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 溶融炉 | 2号 汚泥溶融炉 （303） | 旋回溶融炉 | 旋回溶融炉、処理量 33t/D |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 溶融炉 | 3号 汚泥溶融炉 （303） | 旋回溶融炉 | 旋回溶融炉、処理量 33t/D |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 溶融炉 | 4号 汚泥溶融炉 （303） | 旋回溶融炉 | 旋回溶融炉、処理量 33t/D |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 溶融炉 | 5号 汚泥溶融炉 （303） | 旋回溶融炉 | 旋回溶融炉、処理量 33t/D |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 補助燃焼装置 | 1号炉 加熱炉 （510） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 補助燃焼装置 | 2号炉 加熱炉 （510） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 補助燃焼装置 | 3号炉 加熱炉 （510） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 補助燃焼装置 | 4号炉 加熱炉 （510） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 補助燃焼装置 | 5号炉 加熱炉 （510） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 1号炉 No.1酸化塔 （505-1） | 酸化塔（鋼板製円筒槽） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 1号炉 No.2酸化塔 （505-2） | 酸化塔（鋼板製円筒槽） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 1号炉 窒素発生装置 （210） | 窒素発生装置（PSA式（パッケージ式）） | PSA式（パッケージ式） 容量：50m3N/h 0.5kw |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 1号炉 排ガス冷却塔 （501） | 冷却塔（円筒スプレー式） | 円筒スプレー式、20，100Ｎm3/h（at239℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 1号炉 排煙処理塔 （503） | 湿式洗浄塔 | 湿式洗浄塔、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 2号炉 No.1酸化塔 （505-1） | 酸化塔（鋼板製円筒槽） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 2号炉 No.2酸化塔 （505-2） | 酸化塔（鋼板製円筒） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 2号炉 窒素発生装置 （210） | 窒素発生装置（PSA式（パッケージ式）） | PSA式（パッケージ式） 容量：50m3N/h 0.5kw |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 2号炉 排ガス冷却塔 （501） | 冷却塔（円筒スプレー式） | 円筒スプレー式、20，100Ｎm3/h（at239℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 2号炉 排煙処理塔 （503） | 湿式洗浄塔 | 湿式洗浄塔、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 3号炉 No.1酸化塔 （505-1） | 酸化塔（鋼板製円筒槽） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 3号炉 No.2酸化塔 （505-2） | 酸化塔（鋼板製円筒槽） | 鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 3号炉 窒素発生装置 （210） | 窒素発生装置（PSA式（パッケージ式）） | PSA式（パッケージ式） 容量：50m3N/h 0.5kw |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 3号炉 排ガス冷却塔 （501） | 冷却塔（円筒スプレー式） | 円筒スプレー式、20，100Ｎm3/h（at239℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 3号炉 排煙処理塔 （503） | 湿式洗浄塔 | 湿式洗浄塔、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 4号炉 窒素発生装置 （210） | 窒素発生装置（PSA式（パッケージ式）） | PSA式（パッケージ式） 容量：50m3N/h 0.5kw |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 4号炉 排ガス冷却塔 （501） | 冷却塔（円筒スプレー式） | 円筒スプレー式、20，100Ｎm3/h（at239℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 4号炉 排煙処理塔 （503） | 湿式洗浄塔 | 湿式洗浄塔、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 5号炉 窒素発生装置 （210） | 窒素発生装置（PSA式（パッケージ式）） | PSA式（パッケージ式） 容量：50m3N/h 0.5kw |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 5号炉 排ガス冷却塔 （501） | 冷却塔（円筒スプレー式） | 円筒スプレー式、20，100Ｎm3/h（at239℃） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | 5号炉 排煙処理塔 （503） | 湿式洗浄塔 | 湿式洗浄塔、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | A系 共通設備スクラバ排水処理装置 | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽、幅7.1m×長7.4m×高2.8m |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | Ｂ系 排水汚泥脱水機 （724） | 加圧ろ過機（長時間型） | 加圧ろ過機（長時間型）、ろ過面積62m2 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ１Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 排煙処理塔 | Ｂ系共通設備スクラバ排水処理装置 | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽、幅7.1m×長7.4m×高2.8m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 ダスト破砕機 （803） | 破砕機（２軸せん断式） | 2軸せん断式 0.05t/h 3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 汚泥ケーキ貯留槽 （101） | ケーキ貯留槽（スクリュー排出式） | 鋼板製スクリュー排出式 3000W×4500L×3000H 有効容量：25m3 切出量：8.2t/h 5.5kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 乾燥汚泥貯留槽 （206） | 貯留槽（排出機付円筒立形ホッパ） | 排出機付円筒立形ホッパ 有効量量：30m3 切出量：2.1t/h 切出機×3.7kW 潤滑油ポンプ：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 乾燥汚泥定量供給機 （301） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） 貯留槽：1.5m3 計量槽：2.5m3 切出量：2.1t/h フィーダ：3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 乾燥汚泥粉砕機No.1 （209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 乾燥汚泥粉砕機No.2 （209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 1号炉 金属異物排出器 （207） | 金属遺物排出器（自然落下式） | 自然落下式 2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 ダスト破砕機 （803） | 破砕機（２軸せん断式） | 2軸せん断式 0.05t/h 3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 汚泥ケーキ貯留槽 （101） | 貯留槽（鋼板製スクリュー排出式） | 鋼板製スクリュー排出式 3000W×4500L×3000H 有効容量：25m3 切出量：8.2t/h 5.5kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 乾燥汚泥貯留槽 （206） | 貯留槽（排出機付円筒立形ホッパ） | 排出機付円筒立形ホッパ 有効量量：30m3 切出量：2.1t/h 切出機×3.7kW 潤滑油ポンプ：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 乾燥汚泥定量供給機 （301） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） 貯留槽：1.5m3 計量槽：2.5m3 切出量：2.1t/h フィーダ：3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 乾燥汚泥粉砕機No.1 （209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 乾燥汚泥粉砕機No.2 （209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 2号炉 金属異物排出器 （207） | 金属遺物排出器（自然落下式） | 自然落下式 2.1t/h |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　ダスト破砕機　（803） | 破砕機（２軸せん断式） | 2軸せん断式　0.05t/h　3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　汚泥ケーキ貯留槽　（101） | 貯留槽（鋼板製スクリュー排出式） | 鋼板製スクリュー排出式　3000W×4500L×3000H　有効容量：25m3　切出量：8.2t/h　5.5kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　乾燥汚泥貯留槽　（206） | 円筒立形ホッパ（排出機付） | 排出機付円筒立形ホッパ　有効量量：30m3　切出量：2.1t/h　切出機×3.7kW　潤滑油ポンプ：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　乾燥汚泥定量供給機　（301） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付）　貯留槽：1.5m3　計量槽：2.5m3　切出量：2.1t/h　フィーダ：3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　乾燥汚泥粉砕機No.1　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　乾燥汚泥粉砕機No.2　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 3号炉　金属異物排出器　（207） | 排出器（自然落下式） | 自然落下式　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　ダスト破砕機　（803） | 破砕機（２軸せん断式） | 2軸せん断式　0.05t/h　3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　汚泥ケーキ貯留槽　（101） | 貯留槽（鋼板製スクリュー排出式） | 鋼板製スクリュー排出式　3000W×4500L×3000H　有効容量：25m3　切出量：8.2t/h　5.5kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　乾燥汚泥貯留槽　（206） | 円筒立形ホッパ（排出機付） | 排出機付円筒立形ホッパ　有効量量：30m3　切出量：2.1t/h　切出機×3.7kW　潤滑油ポンプ：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　乾燥汚泥定量供給機　（301） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付）　貯留槽：1.5m3　計量槽：2.5m3　切出量：2.1t/h　フィーダ：3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　乾燥汚泥粉砕機No.1　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　乾燥汚泥粉砕機No.2　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 4号炉　金属異物排出器　（207） | 排出器（自然落下式） | 自然落下式　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　ダスト破砕機　（803） | 破砕機（２軸せん断式） | 2軸せん断式　0.05t/h　3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　汚泥ケーキ貯留槽　（101） | 貯留槽（鋼板製スクリュー排出式） | 鋼板製スクリュー排出式　3000W×4500L×3000H　有効容量：25m3　切出量：8.2t/h　5.5kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　乾燥汚泥貯留槽　（206） | 円筒立形ホッパ（排出機付） | 排出機付円筒立形ホッパ　有効量量：30m3　切出量：2.1t/h　切出機×3.7kW　潤滑油ポンプ：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　乾燥汚泥定量供給機　（301） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付） | 可変連続定量供給機（貯留槽、計量槽付）　貯留槽：1.5m3　計量槽：2.5m3　切出量：2.1t/h　フィーダ：3.7kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　乾燥汚泥粉砕機No.1　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　乾燥汚泥粉砕機No.2　（209） | 粉砕機（遠心ローラミル式） | 遠心ローラミル式　2.1t/h×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | 5号炉　金属異物排出器　（207） | 排出器（自然落下式） | 自然落下式　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | A系　スラグ搬出ホッパ　（903） | ホッパ（カットゲート式角形） | カットゲート式角形ホッパ、幅2.0m×長3.5m　10m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | Ａ系　重金属固定剤供給機　（810） | 可変連続定量供給機（ホッパ付） | 可変連続定量供給機（ホッパ付）　φ2000×2250H　切出量：120～600kg/h　有効容量：4.0m3　1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | Ａ系　排水汚泥貯留タンク　（722） | タンク（鋼板製　角型） | 鋼板製角形槽　4700W×4200L×2750H　有効容量：35m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | Ｂ系　重金属固定剤供給機　（810） | 可変連続定量供給機（ホッパ付） | 可変連続定量供給機（ホッパ付）　φ2000×2250H　切出量：120～600kg/h　有効容量：4.0m3　1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | Ｂ系　排水汚泥ケーキ搬出ホッパ　（725） | ホッパ（カットゲート式角形） | カットゲート式角形ホッパ、12.5m3 |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥貯留装置 | Ｂ系　排水汚泥貯留タンク　（722） | タンク（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　4700W×4200L×2750H　有効容量：35m3　撹拌機：1.5kW |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ⅱ系処理水ポンプNo.1（Ⅱ-N105-1） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥脱水設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ⅱ系処理水ポンプNo.2（Ⅱ-N105-2） | 片吸込渦巻ポンプ | 片吸込渦巻ポンプ、口径　150A×125A　2.8m3/min×31m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.1　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.2　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.1　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.2　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　循環冷却水ポンプNo.1　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　循環冷却水ポンプNo.2　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　処理塔循環ポンプNo.1-1　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　処理塔循環ポンプNo.1-2　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　処理塔循環ポンプNo.2-1　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　処理塔循環ポンプNo.2-2　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　溶融設備再生水ポンプNo.1　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 1号炉　溶融設備再生水ポンプNo.2　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.1　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.2　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.1　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.2　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　循環冷却水ポンプNo.1　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　循環冷却水ポンプNo.2　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　処理塔循環ポンプNo.1-1　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　処理塔循環ポンプNo.1-2　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　処理塔循環ポンプNo.2-1　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　処理塔循環ポンプNo.2-2　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　溶融設備再生水ポンプNo.1　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 2号炉　溶融設備再生水ポンプNo.2　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.1　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　スラグ冷却水循環ポンプNo.2　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.1　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.2　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　循環冷却水ポンプNo.1　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　循環冷却水ポンプNo.2　（602） | 渦巻きポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　処理塔循環ポンプNo.1-1　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　処理塔循環ポンプNo.1-2　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　処理塔循環ポンプNo.2-1　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　処理塔循環ポンプNo.2-2　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　溶融設備再生水ポンプNo.1　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 3号炉　溶融設備再生水ポンプNo.2　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　No.1スラグ冷却水循環ポンプ　（312） | 渦巻ポンプ口径 | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　No.2スラグ冷却水循環ポンプ　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.1　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.2　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　再生水ポンプNo.1　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　再生水ポンプNo.2　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　循環冷却水ポンプNo.1　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　循環冷却水ポンプNo.2　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　処理塔循環ポンプNo.1-1　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　処理塔循環ポンプNo.1-2　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　処理塔循環ポンプNo.2-1　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 4号炉　処理塔循環ポンプNo.2-2　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　No.1スラグ冷却水循環ポンプ　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　No.2スラグ冷却水循環ポンプ　（312） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.1　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　汚泥ケーキ供給ポンプNo.2　（103） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、φ250×8.2t/h（最大）×2.4MPa |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　再生水ポンプNo.1　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　再生水ポンプNo.2　（1002） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　循環冷却水ポンプNo.1　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　循環冷却水ポンプNo.2　（602） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、5m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　処理塔循環ポンプNo.1-1　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　処理塔循環ポンプNo.1-2　（504） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×2.7m3/min×33m×30kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　処理塔循環ポンプNo.2-1　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | 5号炉　処理塔循環ポンプNo.2-2　（506） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ　φ150×3.2m3/min×43m×37kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　スクラバ排水移送ポンプNo.1　（701） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　スクラバ排水移送ポンプNo.2　（701） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　処理水送水ポンプNo.1　（709） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　処理水送水ポンプNo.2　（709） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　排水汚泥打込ポンプNo.1　（723） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　排水汚泥打込ポンプNo.2　（723） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　溶融設備工水ポンプNo.1　（1001） | ポンプ | 圧力タンク式給水装置、0.3m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | A系　溶融設備工水ポンプNo.2　（1001） | ポンプ | 圧力タンク式給水装置、0.3m3/min×50mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　スクラバ排水移送ポンプNo.1　（701） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　スクラバ排水移送ポンプNo.2　（701） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　処理水送水ポンプNo.1　（709） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　処理水送水ポンプNo.2　（709） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　沈殿池汚泥引抜ポンプNo.1　（710） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　沈殿池汚泥引抜ポンプNo.2　（710） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　排水汚泥打込ポンプNo.1　（723） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱水汚泥移送ポンプ | Ｂ系　排水汚泥打込ポンプNo.2　（723） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | 1号炉　脱臭・脱硝塔　（511） | 脱臭脱硝塔（選択接触還元式） | 選択接触還元式脱臭脱硝塔、10，100Ｎm3/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | 2号炉　脱臭・脱硝塔　（511） | 脱臭脱硝塔（選択接触還元式） | 選択接触還元式脱臭脱硝塔、10，100Ｎm3/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | 3号炉　脱臭・脱硝塔　（511） | 脱臭脱硝塔（選択接触還元式） | 選択接触還元式脱臭脱硝塔、10，100Ｎm3/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | 4号炉　脱臭・脱硝塔　（511） | 脱臭脱硝塔（選択接触還元式） | 選択接触還元式脱臭脱硝塔、10，100Ｎm3/h（湿ガス） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 脱硝装置 | 5号炉　脱臭・脱硝塔　（511） | 脱臭脱硝塔（選択接触還元式） | 選択接触還元式脱臭脱硝塔、10，100Ｎm3/h（湿ガス） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　1次炉燃焼空気ファン　（307） | ターボファン | ターボファン、70m3N/min×9.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　2次炉燃焼空気ファン　（306） | ターボファン | ターボファン、57m3N/min×7.5kPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　Ⅰ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　Ⅰ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　Ⅱ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　スポットエアコンNo.1　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　スポットエアコンNo.2　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　スポットエアコンNo.3　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　スポットエアコンNo.4　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　加熱炉空気ファン　（512） | ターボファン | ターボファン、20m3/min×4.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　計装用パージブロワ　（1019） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、9m3/min×50kPa |
| 汚泥溶融施設 | 2 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　出滓口バーナファン　（315） | ターボファン | ターボファン、10m3N/min×6.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　循環水空気吹込ブロワ　（513） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、1.0m3/min×40kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　排ガスブロワ　（508） | ラジアルファン | ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　排気ファン　（1018） | 両吸込型シロッコファン（横置型） | 両吸込型シロッコファン（横置型）　1000m3/min　18.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 3 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　補助炉空気ファン　（215） | ターボファン | ターボファン、45m3N/min×7.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 1号炉　補助炉排ガス循環ファン　（216） | ターボファン | ターボファン、110m3N/min×3.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　1次炉燃焼空気ファン　（307） | ターボファン | ターボファン、70m3N/min×9.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　2次炉燃焼空気ファン　（306） | ターボファン | ターボファン、57m3N/min×7.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　Ⅰ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　Ⅰ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　Ⅱ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　スポットエアコンNo.1　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　スポットエアコンNo.2　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　スポットエアコンNo.3　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　スポットエアコンNo.4　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　加熱炉空気ファン　（512） | ターボファン | ターボファン、20m3/min×4.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　計装用パージブロワ　（1019） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、9m3/min×50kPa |
| 汚泥溶融施設 | 2 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　出滓口バーナファン　（315） | ターボファン | ターボファン、10m3N/min×6.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　循環水空気吹込ブロワ　（513） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、1.0m3/min×40kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　排ガスブロワ　（508） | ラジアルファン | ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　排気ファン　（1018） | シロッコファン（両吸込型（横置型）） | 両吸込型シロッコファン（横置型）　1000m3/min　18.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 3 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　補助炉空気ファン　（215） | ターボファン | ターボファン、45m3N/min×7.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 2号炉　補助炉排ガス循環ファン　（216） | ターボファン | ターボファン、110m3N/min×3.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　1次炉燃焼空気ファン　（307） | ターボファン | ターボファン、70m3N/min×9.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　2次炉燃焼空気ファン　（306） | ターボファン | ターボファン、57m3N/min×7.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　Ⅰ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　Ⅰ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　Ⅱ系乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　スポットエアコンNo.1　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　スポットエアコンNo.2　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　スポットエアコンNo.3　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　スポットエアコンNo.4　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　加熱炉空気ファン　（512） | ターボファン | ターボファン、20m3/min×4.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　計装用パージブロワ　（1019） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、9m3/min×50kPa |
| 汚泥溶融施設 | 2 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　出滓口バーナファン　（315） | ターボファン | ターボファン、10m3N/min×6.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　循環水空気吹込ブロワ　（513） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、1.0m3/min×40kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　排ガスブロワ　（508） | ラジアルファン | ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　排気ファン　（1018） | シロッコファン（両吸込型（横置型）） | 両吸込型シロッコファン（横置型）　1000m3/min　18.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 3 F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　補助炉空気ファン　（215） | ターボファン | ターボファン、45m3N/min×7.0kPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 3号炉　補助炉排ガス循環ファン　（216） | ターボファン | ターボファン、110m3N/min×3.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　1次炉燃焼空気ファン　（307） | ターボファン | ターボファン、70m3N/min×9.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　2次炉燃焼空気ファン　（306） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　Ⅰ系蒸気循環ファン　（212-Ⅰ） | ターボファン（軸無冷却） | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212-Ⅱ） | ターボファン（軸無冷却） | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　スポットエアコンNo.1　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　スポットエアコンNo.2　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　スポットエアコンNo.3　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　スポットエアコンNo.4　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　加熱炉空気ファン　（512） | ターボファン | ターボファン、20m3/min×4.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　計装用パージブロワ　（1019） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、9m3/min×50kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　臭気引抜バグフィルタファン　（221） | ターボファン | ターボファン、28m3N/min×3.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　排ガスブロワ　（508） | ラジアルファン | ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　排気ファン　（1018） | シロッコファン（両吸込型（横置型）） | 両吸込型シロッコファン（横置型）　1000m3/min　18.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　補助炉空気ファン　（215） | ターボファン | ターボファン、45m3N/min×7.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 4号炉　補助炉排ガス循環ファン　（216） | ターボファン（軸無冷却） | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　1次炉燃焼空気ファン　（307） | ターボファン | ターボファン、70m3N/min×9.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　2次炉燃焼空気ファン　（306） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　Ⅰ系蒸気循環ファン　（212-Ⅰ） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212-Ⅱ） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　Ⅱ系蒸気循環ファン　（212-Ⅱ） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　スポットエアコンNo.1　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　スポットエアコンNo.2　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　スポットエアコンNo.3　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　スポットエアコンNo.4　（1015） | 空冷式エアコン | 空冷式エアコン　420m3/h　圧縮機：0.6kW　ファン：0.147kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　加熱炉空気ファン　（512） | ターボファン | ターボファン、20m3/min×4.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥汚泥輸送ファン　（302） | ターボファン | ターボファン、24m3N/min×13.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　乾燥機出口脱臭ファン　（218） | ターボファン | ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　計装用パージブロワ　（1019） | ルーツブロワ | ルーツブロワ、9m3/min×50kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　臭気引抜バグフィルタファン　（221） | ターボファン | ターボファン、28m3N/min×3.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　熱風炉ファン　（316） | ターボファン | ターボファン　風量：36m3Ｎ/min　圧力：7.0kPa　11kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　排ガスブロワ　（508） | ラジアルファン | ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　排気ファン | シロッコファン（両吸込型（横置型）） | 両吸込型シロッコファン（横置型）　1000m3/min　18.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　補助炉空気ファン　（215） | ターボファン | ターボファン、45m3N/min×7.0kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | 5号炉　補助炉排ガス循環ファン　（216） | ターボファン(軸無冷却) | ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.1　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.10　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.11　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.12　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.13　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.2　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.3　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.4　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.5　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | Ａ系　溶融炉室給気ファンNo.6　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | A系　溶融炉室給気ファンNo.7　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | A系　溶融炉室給気ファンNo.8　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | A系　溶融炉室給気ファンNo.9　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | A系溶融炉室給気ファンNo.14　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系　溶融炉室給気ファンNo.5 | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系　溶融炉室給気ファンNo.6 | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系　溶融炉室給気ファンNo.7 | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系　溶融炉室給気ファンNo.8 | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系溶融炉室給気ファンNo.1　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系溶融炉室給気ファンNo.2　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系溶融炉室給気ファンNo.3　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | B系溶融炉室給気ファンNo.4　（1016） | リミットロードファン（両吸込型） | 両吸込型リミットロードファン　1750m3/min　45kW |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | No.1　臭気引抜バグフィルタファン　（221） | ターボファン | ターボファン、28m3N/min×3.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | No.2　臭気引抜バグフィルタファン　（221） | ターボファン | ターボファン、28m3N/min×3.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 送風機 | No.3　臭気引抜バグフィルタファン　（221） | ターボファン | ターボファン、28m3N/min×3.5kPa |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 1号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 2号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 3号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 4号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製　円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 5号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製　円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 煙突 | 焼却・溶融炉用 | 6号炉　煙突　（1014） | 煙突（鋼板製　円筒式） | 鋼板製円筒式、φ0.7m×高120m |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 1号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 2号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 2号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 3号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 4号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 4号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱風発生炉 | 5号炉　補助炉　（213） | 横形熱風炉 | 横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW) |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　Ⅰ系減温器　（217-Ⅰ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　Ⅱ系減温器　（217-Ⅱ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　No.1-1蒸気加熱器　（402） | 熱交換器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　No.1-2蒸気加熱器　（403） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量2.27kW（8.16GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　No.1-3蒸気加熱器　（404） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量1.06kW（3.82GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　No.2蒸気加熱器　（214） | 加熱器（プレート式） | プレート式、1，090kW(3.92GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　スラグ冷却水クーラNo.1　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　スラグ冷却水クーラNo.２　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　空気予熱器　（401） | 予熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量540kW（1.9GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　脱臭・脱硝用予熱器　（509） | 予熱器（プレート式） | プレート式、交換熱量579kW（2.15GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　排煙処理水クーラNo.1　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 1号炉　排煙処理水クーラNo.2　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　Ⅰ系減温器　（217-Ⅰ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　Ⅱ系減温器　（217-Ⅱ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　No.1-1蒸気加熱器　（402） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　No.1-2蒸気加熱器　（403） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量2.27kW（8.16GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　No.1-3蒸気加熱器　（404） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量1.06kW（3.82GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　No.2蒸気加熱器　（214） | 熱交換器 | プレート式、1，090kW(3.92GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　スラグ冷却水クーラNo.1　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　スラグ冷却水クーラNo.2　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　空気予熱器　（401） | 予熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量540kW（1.9GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 3F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　脱臭・脱硝用予熱器　（509） | 予熱器（プレート式） | プレート式、交換熱量579kW（2.15GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　排煙処理水クーラNo.1　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 2号炉　排煙処理水クーラNo.2　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　Ⅰ系減温器　（217-Ⅰ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　Ⅱ系減温器　（217-Ⅱ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式、49L/min |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　No.1-1蒸気加熱器　（402） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　No.1-2蒸気加熱器　（403） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量2.27kW（8.16GJ/h） |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　No.1-3蒸気加熱器　（404） | 加熱器（シェル＆チューブ式） | シェル&チューブ式熱交換器、交換熱量1.06kW（3.82GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　No.2蒸気加熱器　（214） | 加熱器（プレート式） | プレート式、1，090kW(3.92GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　スラグ冷却水クーラNo.1　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　スラグ冷却水クーラNo.2　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　空気予熱器　（401） | 予熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量540kW（1.9GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　脱臭・脱硝用予熱器　（509） | 予熱器（プレート式） | プレート式、交換熱量579kW（2.15GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　排煙処理水クーラNo.1　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 3号炉　排煙処理水クーラNo.2　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　Ｉ系減温器　（217-Ｉ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式　容積：12.6m3　スプレー水量：49L/min×0.35MPa |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　Ⅱ系減温器　（217-Ⅱ） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式　容積：12.6m3　スプレー水量：49L/min×0.35MPa |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.1-1蒸気加熱器　（402） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.1-2蒸気加熱器　（403） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.1-3蒸気加熱器　（404） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.1スラグ冷却水クーラ　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.2スラグ冷却水クーラ　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　No.2蒸気加熱器　（214） | 熱交換器（プレート式） | プレート式、1，090kW(3.92GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　空気予熱器　（401） | 予熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量540kW（1.9GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　脱臭・脱硝用空気予熱器　（509） | 予熱器（プレート式） | プレート式、交換熱量579kW（2.15GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　排煙処理水クーラNo.1　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 4号炉　排煙処理水クーラNo.2　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.1-1蒸気加熱器　（402） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.1-2蒸気加熱器　（403） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.1-3蒸気加熱器　（404） | 加熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量363kW（1.31GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.1スラグ冷却水クーラ　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.2スラグ冷却水クーラ　（311） | クーラ（プレート式） | プレート式、交換熱量　334kW(1.20GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　No.2蒸気加熱器　（214） | 熱交換器（プレート式） | プレート式、1，090kW(3.92GJ/h) |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　空気予熱器　（401） | 予熱器（輻射式） | 輻射式熱交換器、交換熱量540kW（1.9GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 4Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　減温器　（217） | 減温器（スプレー式） | 水スプレー式　容積：15m3　スプレー水量：100L/min×0.35MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　脱臭・脱硝用空気予熱器　（509） | 熱交換器 | プレート式、交換熱量544kW（1.96GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　排煙処理水クーラNo.1　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | 5号炉　排煙処理水クーラNo.2　（507） | クーラ（プレート式） | プレート式熱交換器、交換熱量5.5kW（19.8GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | Ａ系　ダスト加湿機　（807） | 加湿機（２軸パドル式） | 2軸パドル式　3.3t/h　11kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 熱交換器 | Ｂ系　ダスト加湿機　（807） | 加湿機（２軸パドル式） | 2軸パドル式　3.3t/h　11kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 1号炉　スクラバ排水クーラNo.1　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 1号炉　スクラバ排水クーラNo.2　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | ＲＦ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 1号炉　冷却器　（601） | エアフィンクーラ | エアフィンクーラ、7.3MW（26.3GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 2号炉　スクラバ排水クーラNo.1　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 2号炉　スクラバ排水クーラNo.2　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | ＲＦ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 2号炉　冷却器　（601） | エアフィンクーラ | エアフィンクーラ、7.3MW（26.3GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 3号炉　スクラバ排水クーラNo.1　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 3号炉　スクラバ排水クーラNo.2　（517） | クーラ（プレート式） | プレート式、290kW（1.0GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | ＲＦ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 3号炉　冷却器　（601） | エアフィンクーラ | エアフィンクーラ、7.3MW（26.3GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | ＲＦ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 4号炉　冷却器　（601） | エアフィンクーラ | エアフィンクーラ、7.3MW（26.3GJ/h） |
| 汚泥溶融施設 | ＲＦ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | 5号炉　冷却器　（601） | エアフィンクーラ | エアフィンクーラ、7.3MW（26.3GJ/h） |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ⅱ系原水予熱器No.2-1（Ⅱ-N102-1） | 熱交換器 | スパイラル式、交換熱量　5877MJ/h/基 |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ⅱ系原水予熱器No.2-2（Ⅱ-N102-2） | 熱交換器 | スパイラル式、交換熱量　5877MJ/h/基 |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ⅱ系原水予熱器No.2-3（Ⅱ-N102-3） | 熱交換器 | スパイラル式、交換熱量　5877MJ/h/基 |
| 西溶融炉室 | 1F | 西溶融炉室 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 熱交換器 | Ⅱ系原水予熱器No.2-4（Ⅱ-N102-4） | 熱交換器 | スパイラル式、交換熱量　5877MJ/h/基 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 1号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 1号炉　尿素水注入ポンプNo.2　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 2号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 2号炉　尿素水注入ポンプNo.2　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 3号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 3号炉　尿素水注入ポンプNo.2　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 4号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 4号炉　尿素水注入ポンプNo.2　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 5号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 5号炉　尿素水注入ポンプNo.1　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | 5号炉　尿素水注入ポンプNo.2　（1010） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　φ15　吐出量：0.305L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ａ系　ダスト薬注装置　（809） | 薬注装置（ポンプタンク式） | ポンプ＋タンク式　容量：0.6m3　薬注ポンプ：6L/min　ポンプ：0.4kW×2　撹拌機：0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | A系　溶融設備高分子注入ポンプNo.1　（717） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | A系　溶融設備高分子注入ポンプNo.2　（717） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ａ系　溶融設備高分子定量供給機　（716） | 可変連続定量供給機 | 可変連続定量供給機　容量：30Ｌ　供給量：0.025L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ｂ系　溶融設備高分子注入ポンプNo.1　（717） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ｂ系　溶融設備高分子注入ポンプNo.2　（717） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 有機凝集剤注入装置 | Ｂ系　溶融設備高分子定量供給機　（716） | 可変連続定量供給機 | 可変連続定量供給機　容量：30Ｌ　供給量：0.025L/min　0.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 1号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 1号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 1号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 1号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 2号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 2号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 2号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 2号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 3号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 3号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 3号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 3号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 4号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 4号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 4号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 4号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 5号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 5号炉　No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（515） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25Ａ×7.2L/min×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 5号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | 5号炉　No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（516） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ　25A×7.2Ｌ/ｍｉｎ×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　ｐH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（726） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　ｐH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（726） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　キレート凝集剤注入ポンプNo.1　（712） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、15mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　キレート凝集剤注入ポンプNo.2　（712） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、15mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　塩酸注入ポンプNo.1　（719） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、30mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　塩酸注入ポンプNo.2　（719） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、30mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ａ系　苛性ソーダ移送ポンプNo.1　（1007） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ　φ50　吐出量：10～30L/min　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ａ系　苛性ソーダ移送ポンプNo.2　（1007） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ　φ50　吐出量：10～30L/min　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　急速撹拌槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（727） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式ポンプ、100mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　急速撹拌槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（727） | ポンプ（一軸偏心式） | 一軸偏心式ポンプ、100mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　溶融設備ポリ鉄注入ポンプNo.1　（714） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | A系　溶融設備ポリ鉄注入ポンプNo.2　（714） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　ｐH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（726） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　ｐH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（726） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　キレート凝集剤注入ポンプNo.1　（712） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、15mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　キレート凝集剤注入ポンプNo.2　（712） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、15mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　塩酸原液移送ポンプNo.1　（721） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.3L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　塩酸原液移送ポンプNo.2　（721） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.3L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　塩酸注入ポンプNo.1　（719） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、30mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　塩酸注入ポンプNo.2　（719） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、30mL/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　苛性ソーダ移送ポンプNo.1　（1007） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ　φ50　吐出量：10～30L/min　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　苛性ソーダ移送ポンプNo.2　（1007） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ　φ50　吐出量：10～30L/min　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　急速撹拌槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.1　（727） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ、100mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　急速撹拌槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.2　（727） | 一軸偏心式ポンプ | 一軸偏心式ポンプ、100mL/min×0.02MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　溶融設備ポリ鉄注入ポンプNo.1　（714） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 無機凝集剤注入装置 | Ｂ系　溶融設備ポリ鉄注入ポンプNo.2　（714） | 定量ポンプ（ダイヤフラム形） | ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　Ⅰ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅰ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　Ⅰ系供給弁　（106-Ⅰ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　Ⅱ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅱ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　Ⅱ系供給弁　（106-Ⅱ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　ポンプ切替弁No.1　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　ポンプ切替弁No.2　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 1号炉　リターン弁　（107） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　150A×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　Ⅰ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅰ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　Ⅰ系供給弁　（106-Ⅰ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　Ⅱ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅱ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　Ⅱ系供給弁　（106-Ⅱ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　ポンプ切替弁No.1　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　ポンプ切替弁No.2　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 2号炉　リターン弁　（107） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　150A×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　Ⅰ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅰ） | 電動ダンパ（蝶形 | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　Ⅰ系供給弁　（106-Ⅰ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　Ⅱ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅱ） | 電動ダンパ（蝶形 | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　Ⅱ系供給弁　（106-Ⅱ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　ポンプ切替弁No.１　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　ポンプ切替弁No.2　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 3号炉　リターン弁　（107） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　150A×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　Ⅰ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅰ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　Ⅰ系供給弁　（106-Ⅰ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　Ⅱ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅱ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　Ⅱ系供給弁　（106-Ⅱ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　ポンプ切替弁No.1　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　ポンプ切替弁No.2　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 4号炉　リターン弁　（107） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　150A×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　Ⅰ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅰ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　Ⅰ系供給弁　（106-Ⅰ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　Ⅱ系乾燥機遮断弁　（222-Ⅱ） | 電動ダンパ（蝶形） | 電動ダンパ（蝶形）　使用圧力：9.0kPa　850Ａ×0.05kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　Ⅱ系供給弁　（106-Ⅱ） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　ポンプ切替弁No.1　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　ポンプ切替弁No.2　（105） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　300A×1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 5号炉　リターン弁　（107） | 電動弁(ボール弁 ) | 電動ボール弁　150A×0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.1　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.2　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 1号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.1　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.2　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 2号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.1　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.2　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.1　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 3号炉　溶融設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.2　（1020） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.1　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.2　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 4号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.1　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（スクラバ排水系）No.2　（1020-1） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.5m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ａ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｂ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｃ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.1 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | 5号炉　設備室床排水ポンプ（一般排水系）Ｄ　No.2 | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、φ65mm　0.1m3/min×10m |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | A系　スクラバ排水処理室床排水ポンプNo.1　（713） | 床排水ポンプ(床排水ポンプ) | 水中汚水汚物ポンプ、0.1m3/min×10mH |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | A系　スクラバ排水処理室床排水ポンプNo.2　（713） | 床排水ポンプ(床排水ポンプ) | 水中汚水汚物ポンプ、0.1m3/min×10mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | スラグヤード床排出ポンプNo.1　（904） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、0.1m3/min×10mH |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | ポンプ類 | 床排水ポンプ | スラグヤード床排出ポンプNo.2　（904） | 水中ポンプ | 水中汚水汚物ポンプ、0.1m3/min×10mH |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 1号炉　計装用空気槽　（1004） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 1号炉　操作用空気槽　（1005） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 1号炉　溶融設備空気圧縮機No.1　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 1号炉　溶融設備空気圧縮機No.2　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 2号炉　計装用空気槽　（1004） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 2号炉　操作用空気槽　（1005） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 2号炉　溶融設備空気圧縮機No.1　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 2号炉　溶融設備空気圧縮機No.2　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 3号炉　計装用空気槽　（1004） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 3号炉　操作用空気槽　（1005） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 3号炉　溶融設備空気圧縮機No.1　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 3号炉　溶融設備空気圧縮機No.2　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 4号炉　空気圧縮機No.1　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 4号炉　空気圧縮機No.2　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 4号炉　計装用空気槽　（1004） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 4号炉　操作用空気槽　（1005） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 5号炉　空気圧縮機No.1　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 5号炉　空気圧縮機No.2　（1003） | 空気圧縮機（空冷スクリュー式） | 空冷スクリュー式、15m3/min×0.69MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 5号炉　計装用空気槽　（1004） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | 5号炉　操作用空気槽　（1005） | 立形円筒槽 | 立形円筒槽　φ1600×2600H　容量：4m3 |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | A系　排水処理用空気圧縮機No.1　（728） | 空気圧縮機（レシプロ式） | レシプロ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | A系　排水処理用空気圧縮機No.2　（728） | 空気圧縮機（レシプロ式） | レシプロ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | A系　排水処理用空気圧縮機用除湿機No.1　（728-1） | 空気圧縮機用除湿機 | レシプロ式、0.5m3/min×0.93MPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | A系　排水処理用空気圧縮機用除湿機No.2　（728-1） | 空気圧縮機用除湿機 | レシプロ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | B系　排水処理用空気圧縮機No.1　（728） | 空気圧縮機（パッケージ式） | パッケージ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | B系　排水処理用空気圧縮機No.2　（728） | 空気圧縮機（パッケージ式） | パッケージ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | B系　排水処理用空気圧縮機用除湿機No.1　（728-1） | 空気圧縮機用除湿機（パッケージ式） | パッケージ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 3Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 空気圧縮機 | B系　排水処理用空気圧縮機用除湿機No.2　（728-2） | 空気圧縮機用除湿機（パッケージ式） | パッケージ式、0.5m3/min×0.93MPa |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 1号炉　苛性ソーダサービスタンク　（514） | 丸形槽（樹脂製） | 樹脂製丸形槽　φ1420×1570H　有効容量：1.8m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 2号炉　苛性ソーダサービスタンク　（514） | 丸形槽（樹脂製） | 樹脂製丸形槽　φ1420×1570H　有効容量：1.8m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 3号炉　苛性ソーダサービスタンク　（514） | 丸形槽（樹脂製） | 樹脂製丸形槽　φ1420×1570H　有効容量：1.8m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 4号炉　苛性ソーダサービスタンク　（514） | 丸形槽（樹脂製） | 樹脂製丸形槽　φ1420×1570H　有効容量：1.8m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 4号炉　排煙処理塔循環タンク　（518） | 円筒槽（鋼板製） | 鋼板製円筒槽　φ1800×3800H　有効容量：7.9m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 5号炉　苛性ソーダサービスタンク　（514） | 丸形槽（樹脂製） | 樹脂製丸形槽　φ1420×1570H　有効容量：1.8m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | 5号炉　排煙処理塔循環タンク　（518） | 円筒槽（鋼板製） | 鋼板製円筒槽　φ1800×3800H　有効容量：7.9m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　pH調整槽（1）　（702） | 撹拌槽（鋼板製　立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.7m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　pH調整槽（2）　（707） | 撹拌槽（鋼板製　角形） | 鋼板製立形撹拌槽　1500W×1500L×2900H　有効容量：3.9m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　キレート凝集剤貯留タンク　（711） | タンク（鋼板製　角型） | 鋼板製角形槽　600W×600L×1000Ｈ　有効容量：0.2m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　塩酸原液貯留タンク　（720） | 円筒槽 | 円筒槽　φ430×800Ｈ　有効容量：0.05m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　塩酸貯留タンク　（718） | 円筒槽 | 円筒槽　φ895×1010Ｈ　有効容量：0.305m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　苛性ソーダ貯留タンク　（1006） | タンク（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　3600W×5500L×4000H　有効容量：60m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　緩速撹拌槽　（705） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1500W×2850L×2500H　有効容量：7.8m3　撹拌機：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　急速撹拌槽　（704） | 撹拌槽（鋼板製　立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.3m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　処理水槽　（708） | タンク（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　1500W×1900L×2900H　有効容量：4.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　沈殿池　（706） | 沈殿槽（鋼板製下部懸垂形） | 鋼板製下部懸垂形　φ4900×2600H　有効容量：4.9m3　掻寄機：0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　尿素水貯留タンク　（1008） | タンク（鋼板製円筒） | 鋼板製円筒槽　φ2000×4000H　有効容量：10m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ａ系　反応槽　（703） | 撹拌槽（鋼板製　立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.5m3　撹拌槽：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | A系　溶融設備高分子凝集剤溶解タンク　（715） | タンク（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　1200W×1200L×1800H　有効容量：1.8m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　pH調整槽（1）　（702） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.7m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　pH調整槽（2）　（707） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1500W×1500L×2900H　有効容量：3.9m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　キレート凝集剤貯留タンク　（711） | 角形槽（鋼板製） | 鋼板製角形槽　600W×600L×1000Ｈ　有効容量：0.2m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　塩酸原液貯留タンク　（720） | 円筒槽 | 円筒槽　φ430×800Ｈ　有効容量：0.05m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　塩酸貯留タンク　（718） | 円筒槽 | 円筒槽　φ895×1010Ｈ　有効容量：0.305m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　苛性ソーダ希釈タンク　（1024） | 円筒槽（樹脂製） | 樹脂製円筒槽　φ1106×1160H　有効容量：1m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　苛性ソーダ貯留タンク　（1006） | 角形槽（鋼板製） | 鋼板製角形槽　3600W×5500L×4000H　有効容量：60m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　緩速撹拌槽　（705） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1500W×2850L×2500H　有効容量：7.8m3　撹拌機：0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　急速撹拌槽　（704） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.3m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　処理水槽　（708） | 処理水槽（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　1500W×1900L×2900H　有効容量：4.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　沈殿池　（706） | 沈殿槽（鋼板製下部懸垂形） | 鋼板製下部懸垂形　φ4900×2600H　有効容量：4.9m3　掻寄機：0.4kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　尿素水貯留タンク　（1008） | 円筒槽（鋼板製） | 鋼板製円筒槽　φ2000×4000H　有効容量：10m3 |
| 汚泥溶融施設 | Ｂ1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　反応槽　（703） | 撹拌槽（鋼板製立形） | 鋼板製立形撹拌槽　1350W×1500L×2700H　有効容量：4.5m3　撹拌槽：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 調質設備 | 凝集混和タンク | Ｂ系　溶融設備高分子凝集剤溶解タンク　（715） | タンク（鋼板製　角形） | 鋼板製角形槽　1200W×1200L×1800H　有効容量：1.8m3　撹拌機：1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 1号炉　No.2ダスト抜出コンベヤ　（802） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 1号炉　ダスト圧送装置　（804） | 圧送装置（プラグ輸送式） | プラグ輸送式　0.14t/サイクル　タンク容量：0.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 2号炉　No.2ダスト抜出コンベヤ　（802） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 2号炉　ダスト圧送装置　（804） | 圧送装置（プラグ輸送式） | プラグ輸送式　0.14t/サイクル　タンク容量：0.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 3号炉　No.1ダスト抜出コンベヤ　（801） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 3号炉　No.2ダスト抜出コンベヤ　（802） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 3号炉　ダスト圧送装置　（804） | 圧送装置（プラグ輸送式） | プラグ輸送式　0.14t/サイクル　タンク容量：0.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 4号炉　ダスト圧送装置　（804） | 圧送装置（プラグ輸送式） | プラグ輸送式　0.14t/サイクル　タンク容量：0.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | 5号炉　ダスト圧送装置　（804） | 圧送装置（プラグ輸送式） | プラグ輸送式　0.14t/サイクル　タンク容量：0.3m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | A系　ダスト移送コンベヤ　（806） | ケースコンベヤ | ケースコンベヤ、3.0t/h×長9.75m×高9.92m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | スラグ搬送車No.1　（901-1） | 無人自動搬送車 | 無人自動搬送車　1600W×3700L×1600H　搬送量：1t　総合：100kVA　シャッター：0.75kW＋1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | スラグ搬送車No.2　（901-2） | 無人自動搬送車 | 無人自動搬送車　1600W×3700L×1600H　搬送量：1t　総合：100kVA　シャッター：0.75kW＋1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰搬出機 | スラグ搬送車No.3　（901-3） | 無人自動搬送車 | 無人自動搬送車　1600W×3700L×1600H　搬送量：1t　総合：100kVA　シャッター：0.75kW＋1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 1号炉　No.1スラグホッパ　（314-Ⅰ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 1号炉　No.2スラグホッパ　（314-Ⅱ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 2号炉　No.1スラグホッパ　（314-Ⅰ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 2号炉　No.2スラグホッパ　（314-Ⅱ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 3号炉　No.1スラグホッパ　（314-Ⅰ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 3号炉　No.2スラグホッパ　（314-Ⅱ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 4号炉　No.1スラグホッパ　（314-Ⅰ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 4号炉　No.2スラグホッパ　（314-Ⅱ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 5号炉　No.1スラグホッパ　（314-Ⅰ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | 5号炉　No.2スラグホッパ　（314-Ⅱ） | 角型ホッパ（カットゲート式） | カットゲート式角型ホッパ　容量：1.0m3　0.4kW×2 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | A系　ダストホッパ　（805） | ホッパ（鋼板製　円筒形） | 鋼板製円筒(株)円錐、有効容量30m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | A系　ダストホッパロータリーバルブ　（805-1） | ホッパ（鋼板製　円筒形　ロータリバルブ） | 鋼板製円筒(株)円錐、有効容量30m3 |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | A系　ダスト搬出ホッパ　（808） | ホッパ（カットゲート式角形） | カットゲート式角形ホッパ、有効容量12.5m3 |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | 灰ホッパ | Ｂ系　ダスト搬出ホッパ　（808） | ホッパ（カットゲート式角形） | カットゲート式角形ホッパ、有効容量12.5m3 |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 1号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 2号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 3号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 4号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 5号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | 汚泥乾燥機 | 5号炉　汚泥ケーキ乾燥機　（201） | 棚段式乾燥機 | 棚段式乾燥機、8，762W×9，482L×9，368H、処理量　NOR　150t-wet/d(入口水分78%) |
| 汚泥溶融施設 | B1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 汚泥ポンプ | A系　沈殿池汚泥引抜ポンプNo.1　（710） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | B1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥貯留設備 | 汚泥ポンプ | A系　沈殿池汚泥引抜ポンプNo.2　（710） | 渦巻ポンプ | 渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 1号炉　No.1ショット移送コンベヤ　（405） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3950L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 1号炉　No.2ショット移送コンベヤ　（406） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3750L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 1号炉　乾燥汚泥コンベヤ　（205） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量　2.2t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 1号炉　水砕スラグ移送コンベヤ　（313） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　730W×6873L×7300H　1.0t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 2号炉　No.1ショット移送コンベヤ　（405） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3950L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 2号炉　No.2ショット移送コンベヤ　（406） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3750L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 2号炉　乾燥汚泥コンベヤ　（205） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量　2.2t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 2号炉　水砕スラグ移送コンベヤ　（313） | ケースコンベラ | ケースコンベヤ　730W×6873L×7300H　1.0t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 3号炉　No.1ショット移送コンベヤ　（405） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3950L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 3号炉　No.2ショット移送コンベヤ　（406） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3750L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 3号炉　乾燥汚泥コンベヤ　（205） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量　2.2t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 3号炉　水砕スラグ移送コンベヤ　（313） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　730W×6873L×7300H　1.0t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 4号炉　No.1ショット移送コンベヤ　（405） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3950L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 4号炉　No.1ダスト抜出コンベヤ　（801） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 4号炉　No.2ダスト抜出コンベヤ　（802） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 4号炉　乾燥汚泥コンベヤ　（205） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量　2.2t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 4号炉　水砕スラグ移送コンベヤ　（313） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　730W×6873L×7300H　1.0t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 5号炉　No.1ショット移送コンベヤ　（405） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　529W×3950L×23770H　3.0t/h　2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 5号炉　No.1ダスト抜出コンベヤ　（801） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 5号炉　No.2ダスト抜出コンベヤ　（802） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 5号炉　乾燥汚泥コンベヤ　（205） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量　2.2t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | 5号炉　水砕スラグ移送コンベヤ　（313） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　730W×6873L×7300H　1.0t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 1F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | フライトコンベヤ | Ｂ系　ダスト移送コンベヤ　（806） | ケースコンベア | ケースコンベヤ、3.0t/h×長9.75m×高9.92m |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 1号炉　ダスト輸送バグフィルタ　（220） | パルス空気洗浄式 | パルス空気洗浄式、ろ過面積　約13m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 1号炉　臭気引抜バグフィルタ　（219） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　32.3m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 2号炉　ダスト輸送バグフィルタ　（220） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　約13m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 2号炉　臭気引抜バグフィルタ　（219） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　32.3m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 3号炉　ダスト輸送バグフィルタ　（220） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　約13m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 3号炉　臭気引抜バグフィルタ　（219） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　32.3m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 4号炉　ダスト輸送バグフィルタ　（220） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　約13m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 4号炉　臭気引抜バグフィルタ　（219） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　32.3m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 5号炉　ダスト輸送バグフィルタ　（220） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　約13m2 |
| 汚泥溶融施設 | 4F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | バグフィルタ | 5号炉　臭気引抜バグフィルタ　（219） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、ろ過面積　32.3m2 |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | バグフィルタ | 1号炉　バグフィルタ　（502） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | バグフィルタ | 2号炉　バグフィルタ　（502） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | バグフィルタ | 3号炉　バグフィルタ　（502） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | バグフィルタ | 4号炉　バグフィルタ　（502） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、21，400Ｎm3/h（at200℃） |
| 汚泥溶融施設 | 2F | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥乾燥設備 | バグフィルタ | 5号炉　バグフィルタ　（502） | バグフィルタ（パルス空気洗浄式） | パルス空気洗浄式、21，400Ｎm3/h（at200℃） |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 重量計 | トラックスケール | スラグ搬出用トラックスケール　（905） | トラックスケール（ロードセル式） | ロードセル式、幅3.0m×長8.0m　30t |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | 重量計 | トラックスケール | ダスト搬出用トラックスケール　（1021） | トラックスケール（ロードセル式） | ロードセル式　3000W×8000L　計量能力：30ｔ |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 1号炉　No.1ショット分級機　（407） | 振動式分級機 | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 1号炉　No.2ショット分級機　（408） | 振動式分級機 | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 1号炉　スラグ水砕装置　（310） | 水砕装置（掻上装置付水冷槽） | 掻上装置付水冷槽、1，250W×8，950L、搬送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 2号炉　No.1ショット分級機　（407） | 分級機（振動式） | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 2号炉　No.2ショット分級機　（408） | 振動式分級機 | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 2号炉　スラグ水砕装置　（310） | 水砕装置（掻上装置付水冷槽） | 掻上装置付水冷槽、1，250W×8，950L、搬送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 3号炉　No.1ショット分級機　（407） | 分級機（振動式） | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 3号炉　No.2ショット分級機　（408） | 分級機（振動式） | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 3号炉　スラグ水砕装置　（310） | 水砕装置（掻上装置付水冷槽） | 掻上装置付水冷槽、1，250W×8，950L、搬送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 4号炉　No.1ショット分級機　（407） | 分級機（振動式） | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 4号炉　スラグ水砕装置　（310） | 水砕装置（掻上装置付水冷槽） | 掻上装置付水冷槽、1，250W×8，950L、搬送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 5号炉　No.1ショット分級機　（407） | 分級機（振動式） | 振動式　3.0t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スラグ生成装置 | 5号炉　スラグ水砕装置　（310） | 水砕装置（掻上装置付水冷槽） | 掻上装置付水冷槽、1，250W×8，950L、搬送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　Ｉ系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　Ｉ系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　II系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　II系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　No.1分級機抜出コンベヤ　（409） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　No.2分級機抜出コンベヤ　（410） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　粉砕汚泥コンベヤ　（211） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　566W×11320L×14014H　2.1t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 1号炉　粉砕機切替コンベヤ　（208） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　Ｉ系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　Ｉ系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　II系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　II系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　No.1分級機抜出コンベヤ　（409） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　No.2分級機抜出コンベヤ　（410） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　粉砕汚泥コンベヤ　（211） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　566W×11320L×14014H　2.1t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 2号炉　粉砕機切替コンベヤ　（208） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　Ｉ系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　Ｉ系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　II系　乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　II系サイクロン取出コンベヤ　（204） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　No.1分級機抜出コンベヤ　（409） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　No.2分級機抜出コンベヤ　（410） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ、0.05t/h×長1.0m |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　粉砕汚泥コンベヤ　（211） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　566W×11320L×14014H　2.1t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 3号炉　粉砕機切替コンベヤ　（208） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　Ｉ系サイクロン取出コンベヤ　（204-Ｉ） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　Ｉ系乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203-Ｉ） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　II系サイクロン取出コンベヤ　（204-II） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　II系乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203-II） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　ショット集合コンベヤ　（411） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ　φ352×2200L　3ｔ/ｈ　1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　ショット振分コンベヤ　（412） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ　φ352×4000L　3t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　粉砕汚泥コンベヤ　（211） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　566W×11320L×14014H　2.1t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 4号炉　粉砕機切替コンベヤ　（208） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　Ｉ系サイクロン取出コンベヤ　（204-Ｉ） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　Ｉ系乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203-Ｉ） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　II系サイクロン取出コンベヤ　（204-II） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　II系乾燥機乾燥汚泥抜出コンベヤ　（203-II） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量　1.0t/h |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　ショット集合コンベヤ　（411） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ　φ352×2200L　3ｔ/ｈ　1.5kW |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　ショット振分コンベヤ　（412） | スクリューコンベア | スクリューコンベヤ　φ352×4000L　3t/h　0.75kW |
| 汚泥溶融施設 | 1Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　粉砕汚泥コンベヤ　（211） | ケースコンベア | ケースコンベヤ　566W×11320L×14014H　2.1t/h×2.2kW |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | スクリューコンベヤ | 5号炉　粉砕機切替コンベヤ　（208） | スクリューコンベヤ | スクリューコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量　2.1t/h |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ｉ系　１サイクロン　（202-Ｉ-1） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ⅰ系　２サイクロン　（202-Ⅰ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ⅱ系　１サイクロン　（202-Ⅱ-1） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 1号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 2号炉　Ⅰ系　１サイクロン　（202-Ⅰ-1） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 2号炉　Ⅰ系　２サイクロン　（202-Ⅰ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 2号炉　Ⅱ系　１サイクロン　（202-Ⅱ-1） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 2号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 3号炉　Ⅰ系　１サイクロン　（202-Ⅰ-1） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 3号炉　Ⅰ系　２サイクロン　（202-Ⅰ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 3号炉　Ⅱ系　１サイクロン　（202-Ⅱ-1） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 3号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 4号炉　Ⅰ系　１サイクロン　（202-Ⅰ-1） | サイクロン（慣性集塵型） | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 4号炉　Ⅰ系　２サイクロン　（202-Ⅰ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 4号炉　Ⅱ系　１サイクロン　（202-Ⅱ-1） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 4号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 5号炉　Ⅰ系　１サイクロン　（202-Ⅰ-1） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 5号炉　Ⅰ系　２サイクロン　（202-Ⅰ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 5号炉　Ⅱ系　１サイクロン　（202-Ⅱ-1） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 汚泥処理設備 | 汚泥焼却・溶融炉設備 | サイクロン | 5号炉　Ⅱ系　２サイクロン　（202-Ⅱ-2） | サイクロン | 慣性集塵型、φ1，650×7，150H、風量　240m3N/min・基 |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 4号炉　設備天井クレーン　（1013） | 天井クレーン（電動式） | 電動式天井クレーン、定格荷重　32t(主巻）5t（補巻）、揚程　26m(主巻）　30m（補巻） |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 5号炉　設備天井クレーン　（1013） | 天井クレーン（電動式） | 電動式天井クレーン、定格荷重　32t(主巻）5t（補巻）、揚程　26m(主巻）　30m（補巻） |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.1　溶融設備室天井クレーン　（1013） | 天井クレーン（電動式） | 電動式天井クレーン、定格荷重　32t(主巻）5t（補巻）、揚程　26m(主巻）　30m（補巻） |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.2　溶融設備室天井クレーン　（1013） | 天井クレーン（電動式） | 電動式天井クレーン、定格荷重　32t(主巻）5t（補巻）、揚程　26m(主巻）　30m（補巻） |
| 汚泥溶融施設 | 6Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | No.3　溶融設備室天井クレーン　（1013） | 天井クレーン（電動式） | 電動式天井クレーン、定格荷重　32t(主巻）5t（補巻）、揚程　26m(主巻）　30m（補巻） |
| 汚泥溶融施設 | 2Ｆ | 汚泥溶融施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | スラグ搬出バケットクレーン　（902） | バケットクレーン（全自動式） | バケットクレーン（全自動式）　揚程：9.2m　スパン：8.6m　定格荷重：3.2t　開閉：11kW　巻上：22kW　横行：2.2kW　走行：2.2kW×2 |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | No.1生物脱臭装置（B113-1） | 生物脱臭塔（水洗塔付充填式） | 充填式(水洗塔付充填式生物脱臭塔)、処理風量　720m3/min |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | No.2生物脱臭装置（B113-2） | 生物脱臭塔（水洗塔付充填式） | 充填式(水洗塔付充填式生物脱臭塔)、処理風量　720m3/min |
| 脱臭施設 | Ｂ1Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | 生物脱臭装置給水装置No.1（B113-7-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　4.2m3/min　28m　30kW |
| 脱臭施設 | Ｂ1Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | 生物脱臭装置給水装置No.2（B113-7-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　4.2m3/min　28m　30kW |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | 生物脱臭塔装置No.1 | 生物脱臭塔（充填式） | 充填式　処理風量720m3/分 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | 生物脱臭塔装置No.2 | 生物脱臭塔（充填式） | 充填式　処理風量720m3/分 |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 生物脱臭装置 | 生物脱臭用水槽（B113-6） | パネルタンク（FRP製） | FRP製パネルタンク　有効容量：36m3 |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 生物脱臭散水ポンプNo.1-1（B113-3-1-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　0.6m3/min　18m　3.7kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 生物脱臭散水ポンプNo.1-2（B113-3-1-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　0.6m3/min　18m　3.7kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 生物脱臭散水ポンプNo.2-1（B113-3-2-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　0.6m3/min　18m　3.7kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 生物脱臭散水ポンプNo.2-2（B113-3-2-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　0.6m3/min　18m　3.7kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔給水ポンプNo.1-1（B113-4-1-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　1.4m3/min　5m　2.2kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔給水ポンプNo.1-2（B113-4-1-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　1.4m3/min　5m　2.2kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔給水ポンプNo.2-1（B113-4-2-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　1.4m3/min　5m　2.2kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔給水ポンプNo.2-2（B113-4-2-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　1.4m3/min　5m　2.2kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔散水ポンプNo.1-1（B113-5-1-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　3.4m3/min　18m　22kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔散水ポンプNo.1-2（B113-5-1-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　3.4m3/min　18m　22kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔散水ポンプNo.2-1（B113-5-2-1） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　3.4m3/min　18m　22kW |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 水処理設備 | 用水設備 | ポンプ | 脱臭水洗塔散水ポンプNo.2-2（B113-5-2-2） | 渦巻ポンプ（片吸込） | 片吸込渦巻ポンプ　3.4m3/min　18m　22kW |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 活性炭吊上装置No.1　（B117-1） | 天井クレーン（電動式横行走行） | 電動式横行走行天井クレーン　2.0ｔ　揚程4.0m　巻上2.8kW　走行0.25kw×2　横行0.4kw |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | 活性炭吊上装置No.2　（B117-2） | 天井クレーン（電動式横行走行） | 電動式横行走行天井クレーン　2.02ｔ　揚程20m　巻上3.7kw　走行　0.2kw |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.1-1（B115-1-1） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.1-1（B115-1-1） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.1-2（B115-1-2） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.1-2（B115-1-2） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.2-1（B115-2-1） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.2-1（B115-2-1） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.2-2（B115-2-2） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | ファン | 脱臭ファンNo.2-2（B115-2-2） | 脱臭ファン | 360m3/min×3.64kPa |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | Ｂ系　溶融炉室給気ファンNo.5　（1016） | 電動バタフライ弁 | 電動バタフライ弁　φ1200 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | Ｂ系　溶融炉室給気ファンNo.6　（1016） | 電動バタフライ弁 | 電動バタフライ弁　φ1200 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | Ｂ系　溶融炉室給気ファンNo.7　（1016） | 電動バタフライ弁 | 電動バタフライ弁　φ1200 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | Ｂ系　溶融炉室給気ファンNo.8　（1016） | 電動バタフライ弁 | 電動バタフライ弁　φ1200 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | No.1活性炭吸着塔（B116-1） | 活性炭吸着塔（立形カートリッジ式） | 立形カートリッジ式、処理風量　720m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | No.2活性炭吸着塔（B116-2） | 活性炭吸着塔（立形カートリッジ式） | 立形カートリッジ式、処理風量　720m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | サイレンサNo.1（B120-1） | サイレンサ | 吐出側サイレンサ |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | サイレンサNo.2（B120-1） | サイレンサ | 吐出側サイレンサ |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータNo.1-1（B114-1-1） | ミストセパレータ（活性炭吸着設備　両片フランジ慣性衝突形） | 両片フランジ慣性衝突形　360m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータNo.1-2（B114-1-2） | ミストセパレータ（活性炭吸着設備　両片フランジ慣性衝突形） | 両片フランジ慣性衝突形　360m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータNo.2-1（B114-2-1） | ミストセパレータ（活性炭吸着設備　両片フランジ慣性衝突形） | 両片フランジ慣性衝突形　360m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータNo.2-2（B114-2-2） | ミストセパレータ（活性炭吸着設備　両片フランジ慣性衝突形） | 両片フランジ慣性衝突形　360m3/min |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータ入口ダンパNo.1-1　（B112-1-1） | 防火ダンパ | 手動ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータ入口ダンパNo.1-2　（B112-1-2） | 防火ダンパ | 手動ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータ入口ダンパNo.2-1　（B112-2-1） | 防火ダンパ | 手動ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | ミストセパレータ入口ダンパNo.2-2　（B112-2-2） | 防火ダンパ | 手動ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 活性炭出口ダンパNo.1（B119-1） | 主毒ダンパ | 手動ダンパ　□1100 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 活性炭出口ダンパNo.2（B119-2） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　□1100 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 活性炭切替ダンパNo.1 | 手動ダンパ | 手動ダンパ　□1100 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 活性炭切替ダンパNo.2 | 手動ダンパ | 手動ダンパ　□1100 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.1-1吸込ダンパ（B115-1-1） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.1-1吐出ダンパ（B115-1-1） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.1-2吸込ダンパ（B115-1-2） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.1-2吐出ダンパ（B115-1-2） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.2-1吸込ダンパ（B115-2-1） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.2-1吐出ダンパ（B115-2-1） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.2-2吸込ダンパ（B115-2-2） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 脱臭設備 | 活性炭吸着装置 | 脱臭ファンNo.2-2吐出ダンパ（B115-2-2） | 手動ダンパ | 手動ダンパ　φ800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 管理棟 | 消火災害防止器具 | 配線・配管類・配管器具 | 防火ダンパNo.1-1　（B118-1-1） | 防火ダンパ | 防火ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 管理棟 | 消火災害防止器具 | 配線・配管類・配管器具 | 防火ダンパNo.1-2　（B118-1-2） | 防火ダンパ | 防火ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 管理棟 | 消火災害防止器具 | 配線・配管類・配管器具 | 防火ダンパNo.2-1　（B118-2-1） | 防火ダンパ | 防火ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 4Ｆ | 脱臭施設 | 管理棟 | 消火災害防止器具 | 配線・配管類・配管器具 | 防火ダンパNo.2-2　（B118-2-2） | 防火ダンパ | 防火ダンパ　□800 |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-1（B113-1-1-1） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-10（B113-1-1-10） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-11（B113-1-1-11） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-12（B113-1-1-12） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-2（B113-1-1-2） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-3（B113-1-1-3） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-4（B113-1-1-4） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-5（B113-1-1-5） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-6（B113-1-1-6） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-7（B113-1-1-7） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-8（B113-1-1-8） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.1-9（B113-1-1-9） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-1（B113-1-2-1） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-10（B113-1-2-10） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-11（B113-1-2-11） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-12（B113-1-2-12） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-2（B113-1-2-2） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-3（B113-1-2-3） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-4（B113-1-2-4） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-5（B113-1-2-5） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-6（B113-1-2-6） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-7（B113-1-2-7） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-8（B113-1-2-8） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 散水弁No.2-9（B113-1-2-9） | 電動弁(ボール弁　) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80Ａ　100Ｖ |

| 建物名 | 階数 | 部屋名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 機器名称 | 機種 | 機器仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 戻り水弁No.1（B113-2-1） | 電動弁(ボール弁 ) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80A　100Ｖ |
| 脱臭施設 | 2Ｆ | 脱臭施設 | 付帯設備 | 配管類 | 電動弁 | 戻り水弁No.2（B113-2-2） | 電動弁(ボール弁 ) | ＰＶＣ製電動ボール弁　80A　100Ｖ |