

見積No.:

## 機器構成表

P 1

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社  
システムソリューション推進部

件名:

No	品名	品番	数量	備考
1	【監視カメラ設備】			
	屋内ボックスカメラ(取付パイプ再利用)		12	
	屋内HDボックスAIカメラ(レンズ付)	WV-S1115V	12	
	屋内用カメラ取付台(壁面用)	WV-Q181	12	
	屋外ボックスカメラ(取付架台再利用)		8	
	屋外FHD一体型AIカメラ:IRLED	WV-S1536LNJ	8	
	同軸LANコンバータ収納ボックス		20	
	同軸-LANコンバータ(カメラ側)	WJ-PC200	20	
	屋外用小型ボックス	OAS12-22	20	
	メイン液晶ディスプレイ		1	
	43型液晶ディスプレイ	TH-43SQE1J	1	
	天吊金具	FH-20Aセット	1	
	サブ液晶ディスプレイ		1	
	17型液晶モニター	FDS1703-ABK	1	
	天吊金具	FH-10Aセット	1	
	ITV架(既設ITVモニター架内に設置)		1	
	ネットワークディスクレコーダ(6TB)	WJ-NX200/6	1	
	カメラ拡張キット(24ch用)	WJ-NXE21JW	1	
	ラックマウント金具	WV-Q202	1	
	スライド棚(マウス用)	EIA-D1	1	
	L2 SW-HUB(16ポート)SFP2	PN28160K	1	
	同軸-LANコンバータ(レシーバー側4ch)	WJ-PR204	5	
	同軸-LAN用取付金具(3~4台連結用)	BY-HCA10	1	
	ラックアングル(2台用)	YBSKG024	1	
	UPS(1000VA)	BU100RW	1	
	電源制御ユニット	WU-L61	1	
	メンテ用ノートPC	3D3Y4PA#ABJ	1	

1. 業務名称           ITV設備点検整備業務

2. 業務内容

- ア. カラーモニタ
  - ・各ボリューム、スイッチの操作具合、接点不良の有無確認
  - ・映像画質の調整及び確認
  - ・画面の汚れ拭き取り、傷等の有無確認
  - ・異常発熱の有無確認
- イ. 分割ユニット
  - ・各入力映像の確認
  - ・切替動作及び出力映像の確認
  - ・各スイッチの操作具合、接点不良の有無確認
- ウ. カメラコントロールユニット
  - ・各スイッチの操作具合と動作確認
  - ・異常発熱の有無確認
- エ. 映像信号分配器
  - ・各スイッチの操作具合と動作確認
  - ・入出力コネクタの接触不良の有無確認
- オ. 映像信号切替器
  - ・各スイッチの操作具合と動作確認
  - ・入出力コネクタの接触不良の有無確認
  - ・異常発熱の有無確認
- カ. 主電源ユニット
  - ・入力電圧の確認
  - ・電源スイッチの動作及び表示灯確認
- キ. カラービデオカメラ
  - ・フォーカス、色合い、映像レベル、画角等の調整
  - ・取付状態の確認
  - ・レンズ、カメラ本体の汚れ拭き取り
- ク. カメラ及びテレビ接続パネル
  - ・汚れ及び接触不良の有無確認
  - ・機器接続動作確認
- ケ. 同期信号切替器
  - ・映像切替時の同期確認
  - ・異常発熱の有無確認
- コ. マトリクススイッチャ
  - ・各スイッチの操作具合と動作確認
  - ・異常発熱の有無確認
- サ. 操作スイッチ
  - ・各スイッチの操作具合と動作確認
  - ・各スイッチの表示灯切れ、接点不良の有無確認
- シ. 電源ユニット
  - ・入力電圧の確認
  - ・各ユニットへの出力の確認