

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
分離液処理室	1F	分離液処理室	電気計装設備	計装設備	レベル計	舞洲スラッジセンタ消泡剤貯留タンクレベル水位計	水位計 (差圧式)	レベル、差圧式
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機6段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機8段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機9段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機1段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機2段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機3段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機5段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機6段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機7段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機8段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機4段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号Ⅱ系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号補助炉出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	乾燥污泥集合コンベヤ温度計	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	No.1乾燥機切出機温度計	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	No.2乾燥機切出機温度計	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	Ⅰ系乾燥機切出機温度計(前)	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	Ⅰ系乾燥機切出機温度計(後)	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	Ⅱ系乾燥機切出機温度計(前)	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	Ⅱ系乾燥機切出機温度計(後)	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	Ⅰ系乾燥機出口循環蒸気圧力計 No.1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、 圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	Ⅰ系乾燥機出口循環蒸気圧力計 No.2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、 圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	Ⅱ系乾燥機出口循環蒸気圧力計 No.2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、 圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機9段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機出口污泥温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機出口污泥温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号サイクロン出口循環蒸気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号サイクロン出口循環蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系サイクロン出口循環蒸気温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系サイクロン出口循環蒸気温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系サイクロン下部温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系サイクロン下部温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系サイクロン下部温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅱ系サイクロン下部温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	水分計	1号循環蒸気水分	水分計	水分発信器、2R22G-040-S-L-E-R-P-J-A/CV、水分
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号Ⅰ系乾燥污泥抜出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対

別表2 E-27/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号II系乾燥汚泥排出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号II系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号乾燥汚泥貯留槽温度	温度計(測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号空気吸込流量	流量計(アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号蒸気循環ファン吐出圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号蒸気循環ファン入口圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	1号窒素発生装置圧力・O2濃度	酸素濃度計	O2発信器、RY-17P、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号補助炉都市ガス量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号補助炉内圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.2蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号補助炉燃焼空気量	流量計(アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号補助炉燃焼空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号補助炉排ガス循環流量	流量計(アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号I系減温器スプレ水流	流量計(電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号II系減温器スプレ水流	流量計(電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号I系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号I系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号II系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系臭気冷却塔出口温度	温度計(熱電対 測温抵抗体)	温度発信器(熱電対)、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号II系臭気冷却塔出口温度	温度計(熱電対 測温抵抗体)	温度発信器(熱電対)、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号乾燥汚泥輸送空気量	流量計(流量発信器(空気)、アンューバ)	流量発信器(空気)、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号II系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機1段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機2段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機3段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機4段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機5段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号I系汚泥ケーキ乾燥機7段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	II系乾燥機出口循環蒸気圧力計 No.1	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号乾燥汚泥輸送空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-1蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.1-1蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-1蒸気加熱器入口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-1蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.1-2蒸気加熱器出口蒸気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.1-2蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.1-3蒸気加熱器出口蒸気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力

別表2 E-28/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-3蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	1号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガスO2濃度	酸素濃度計	O2発信器、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	サイクロン取出コンベヤ温度計	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号NO.1-1蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機3段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機3段目温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号NO.1-2蒸気加熱器出口蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅰ系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅱ系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号乾燥污泥貯留槽温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号空気吸込流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号蒸気循環ファン吐出圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号蒸気循環ファン入口圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	2号窒素発生装置圧力・O2濃度	酸素濃度計	O2計、RY-17P、O2計
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号補助炉都市ガス量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号補助炉内圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号補助炉出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号Ⅱ系污泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号Ⅰ系污泥ケーキ乾燥機出口圧力2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	2号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガスO2濃度	酸素濃度計	O2計、O2計
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号NO.2蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号NO.2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号NO.2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号補助炉燃焼空気量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号補助炉燃焼空気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号補助炉排ガス循環流量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅱ系減温器スプレ水流量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅰ系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅰ系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅱ系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号Ⅱ系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅰ系臭気冷却塔出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号Ⅱ系臭気冷却塔出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号乾燥污泥輸送空気量	流量計 (アンューバ式)	流量発信器(空気)、アンューバ

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系汚泥ケーキ乾燥機7段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系汚泥ケーキ乾燥機8段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系汚泥ケーキ乾燥機9段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系汚泥ケーキ乾燥機出口汚泥温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系汚泥ケーキ乾燥機出口汚泥温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号サイクロン出口循環蒸気流量	流量計(アニューバ式)	流量発信器、アニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号サイクロン出口循環蒸気圧力	圧力計	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系サイクロン出口循環蒸気温度2	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系サイクロン下部温度1	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系サイクロン下部温度2	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系サイクロン下部温度1	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系サイクロン下部温度2	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	水分計	3号循環蒸気水分	水分計	水分発信器、2R22G-040-S-L-E-R-P-J-A/CV、水分
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系乾燥汚泥拔出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系乾燥汚泥拔出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号乾燥汚泥貯留槽温度	温度計(測温体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号空気吸込流量	流量計(アニューバ式)	流量発信器、アニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号蒸気循環ファン吐出圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号蒸気循環ファン入口圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	3号窒素発生装置圧力・O2濃度	酸素濃度計	O2発信器、RY-17P、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号補助炉都市ガス量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号補助炉内圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号補助炉出口温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号NO.2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号補助炉燃焼空気量	流量計(アニューバ式)	流量発信器、アニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号補助炉燃焼空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号補助炉排ガス循環流量	流量計(アニューバ式)	流量発信器、アニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号I系減温器スプレ水流量	流量計(電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号II系減温器スプレ水流量	流量計(電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号I系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号II系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号II系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号I系臭気冷却塔出口温度	温度計(測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系臭気冷却塔出口温度	温度計(測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号乾燥汚泥輸送空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号I系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号I系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	3号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガスO2濃度	酸素濃度計	O2発信器、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号I系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計	圧力発信器、EJ110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号NO.1-1蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号II系汚泥ケーキ乾燥機4段目温度	温度計(熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号NO.2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系サイクロン下部温度2	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号II系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号空気吸込流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号NO.1-3蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号NO.1-2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号補助炉燃焼空気量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機6段目温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機7段目温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機8段目温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機9段目温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系汚泥ケーキ乾燥機出口汚泥温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系汚泥ケーキ乾燥機出口汚泥温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号サイクロン出口循環蒸気流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号サイクロン出口循環蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系サイクロン出口循環蒸気温度2	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系サイクロン出口循環蒸気温度1	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系サイクロン出口循環蒸気温度2	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系サイクロン下部温度2	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系サイクロン下部温度1	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	水分計	4号循環蒸気水分	水分計	水分発信器、水分
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系乾燥汚泥抜出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系乾燥汚泥抜出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号II系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号乾燥汚泥貯留槽温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号蒸気循環ファン吐出圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号蒸気循環ファン入口圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	4号窒素発生装置圧力・O2濃度	酸素濃度計	O2発信器、RY-17P、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号補助炉都市ガス量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号補助炉内圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号補助炉出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号NO.2蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号NO.2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号補助炉燃焼空気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号補助炉排ガス循環流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号I系減温器スプレ水流量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号II系減温器スプレ水流量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号I系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号I系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号II系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号I系臭気冷却塔出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅰ系乾燥汚泥拔出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系乾燥汚泥拔出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号乾燥汚泥貯留槽温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号空気吸込流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号蒸気循環ファン吐出圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号蒸気循環ファン入口圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	5号窒素発生装置圧力・O2濃度	酸素濃度計	O2発信器、RY-17P、O2
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号補助炉都市ガス量	流量計	補助炉都市ガス量
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号補助炉出口温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号NO.2蒸気加熱器出口排ガス圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号NO.2蒸気加熱器出口蒸気温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号NO.2蒸気加熱器出口排ガス温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号補助炉燃焼空気量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号補助炉燃焼空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号補助炉排ガス循環流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅰ系減温器スプレ水流	流量計(電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅱ系減温器スプレ水流	流量計(電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅰ系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力1	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機入口圧力2	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機出口圧力1	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機出口圧力2	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機出口圧力2	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機入口循環蒸気温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅰ系汚泥ケーキ乾燥機1段目温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機出口圧力1	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機9段目温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅰ系サイクロン取出コンベヤ温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	5号NO.1-3蒸気加熱器出口排ガスO2濃度	酸素濃度計(差圧式)	濃度、差圧式
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系汚泥ケーキ乾燥機出口汚泥温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅰ系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅱ系減温器噴霧空気流量(上流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号Ⅱ系減温器噴霧空気流量(下流側)	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅰ系臭気冷却塔出口温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号Ⅱ系臭気冷却塔出口温度	温度計(熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号乾燥汚泥輸送空気量	流量計	流量発信器(空気)
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号乾燥汚泥輸送空気圧力	圧力計(差圧伝送)	圧力発信器、圧力

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号スラグバーナ燃烧空気温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号NO.1空気予熱器出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号NO.2空気予熱器予熱空気出口圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号NO.3空気予熱器出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号NO.1空気予熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号NO.2空気予熱器予熱空気出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号NO.3空気予熱器出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度7	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度3	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号1次炉全燃烧空気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号2次炉バーナ都市ガス流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号NO.1スラグバーナ都市ガス流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号NO.2スラグバーナ都市ガス流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号出滓口バーナ都市ガス流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号1次炉バーナ燃烧空気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号2次炉燃烧空気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号1次炉入循環排ガス流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号2次炉入循環排ガス流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号混合冷却器循環排ガス流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号1次炉バーナ都市ガス流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号循環排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号2次炉バーナ燃烧空気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号NO.1スラグバーナ燃烧空気流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号NO.2スラグバーナ燃烧空気流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号出滓口バーナ燃烧空気流量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号1次炉内圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号2次炉内圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号混合冷却器出口圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号1次炉絞り部温度1	温度計 (熱電対) 放射	温度発信器(熱電対)、放射
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号1次炉温度上段	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号1次炉温度下段	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度4	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度5	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号炉床温度6	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号2次炉内温度1	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号2次炉内温度2	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、放射
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号出滓口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号2次炉入口部温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、放射
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号混合冷却器出口温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号乾燥排蒸気流量	流量計 (アンニューバ式)	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号乾燥排蒸気圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号循環排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号1次炉全燃烧空気流量	流量計	流量発信器

別表2 E-41/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号1次炉絞り部温度1	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号1次炉温度上段	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号炉床温度1	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
本館	2F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	1号汚泥ケーキ供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、KID50BY-0200PF12SV-1A、電磁
本館	2F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	2号汚泥ケーキ供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、KID50BY-0200PF12SV-1A、電磁
本館	2F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	3号汚泥ケーキ供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、KID50BY-0200PF12SV-1A、電磁
本館	2F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	4号汚泥ケーキ供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
本館	2F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	5号汚泥ケーキ供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号スラグ冷却水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号スラグ冷却水クーラ出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	溶融炉投入ブロワ吐出空気流量計	流量計 (デルタフローメータ)	流量発信器、デルタフローメータ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	スラグ水砕装置冷却水流量計	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁、80φ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融炉投入ブロワ中間圧力計 No.3	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	スラグ水砕装置液面計	液面計 (差圧伝送)	液面発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融炉投入ブロワ中間圧力計 No.2	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融炉投入ブロワ中間圧力計 No.4	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	温水熱交換器温度計	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	圧縮空気槽圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	計装用圧縮空気槽圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	圧縮空気槽温度計	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	計装用圧縮空気槽温度計	温度計	温度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	スラグ水砕装置温度計(1F上部)	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	スラグ水砕装置スプレ水流量計	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁、80φ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	湯口燃焼空気ブロワ吐出圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	空気予熱器温度計	温度計 (マイクロウェーブSW)	温度発信器、マイクロウェーブSW
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	空気予熱器温度計	温度計 (熱電対)	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	第1燃焼空気予熱器出口排ガス圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、差圧
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融排水槽水位1	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融排水槽水位2	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融炉投入ブロワ中間圧力計 No.1	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	溶融炉投入ブロワ吐出圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	用水受水槽水位計	水位計 (差圧式)	水位発信器、圧力
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	用水ポンプ吐出圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	スラグ冷却水ポンプ吐出圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	スラグ冷却水流量計	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁、50φ
本館	B1	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	用水ポンプ流量計	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁、250φ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号スラグ水砕装置水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号スラグ冷却水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号スラグ冷却水クーラ出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号スラグ水砕装置水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号スラグ冷却水クーラ出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号スラグ水砕装置水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号スラグ冷却水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号スラグ水砕装置水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号スラグ冷却水クーラ出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対

別表2 E-42/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号スラグ冷却水クーラリターン水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号スラグ冷却水クーラリターン水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号スラグ冷却水クーラ出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号スラグ水碎装置水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、圧力
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	1号冷却器入口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	1号冷却器出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	1号溶融設備再生水供給水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130HNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号煙突入口排ガス流量	流量計 (アンューバ)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号煙突入口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号煙突入口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	1号煙突入口排ガス濃度	ガス濃度計	ガス濃度発信器、ZSP1L114-21161-Z、濃度
本館	4F	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	温度発信器	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	排ガス硫黄酸化物濃度計	硫黄酸化物濃度計	濃度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	排ガス酸素濃度計	酸素濃度計	濃度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	排ガス窒素酸化物濃度計	窒素酸化物濃度計	濃度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	排ガス流量調節計	流量調整計 (差圧式)	流量発信器、差圧
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号バグフィルタ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号排煙処理塔循環水槽水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排煙処理塔出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排煙処理塔NO.1循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排煙処理塔NO.2循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	1号排煙処理塔NO.1循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	1号排煙処理塔NO.2循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排煙処理水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	排ガス一酸化炭素濃度計	一酸化炭素濃度計	濃度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	排ガスファン吐出圧力計	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、差圧
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号排煙処理塔排水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130GNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号排煙処理塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号排ガス冷却塔スプレ冷却水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号排ガス冷却塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排ガス冷却塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号バグフィルタ内部差圧	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号バグフィルタ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号排ガスブロウ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号排ガスブロウ出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号苛性サービスタンク供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130DNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号苛性サービスタンク液位	液位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号スクラバ排水クーラ排水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号スクラバ排水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号スクラバ排水クーラ排水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号スクラバ排水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	2号冷却器入口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	2号冷却器出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	2号溶融設備再生水供給水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130HNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号煙突入口排ガス流量	流量計 (アンューバ)	流量発信器、アンューバ

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号煙突入口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号煙突入口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号排ガス冷却塔スプレ冷却水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排ガス冷却塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号排ガス冷却塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号バグフィルタ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号バグフィルタ内部差圧	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号バグフィルタ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号排煙処理塔循環水槽水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号排煙処理塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排煙処理塔出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排煙処理塔NO.1循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排煙処理塔NO.2循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号排ガスブロウ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号排煙処理塔排水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130GNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号苛性サービスタンク供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130DNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	2号排煙処理塔NO.1循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	2号排煙処理塔NO.2循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排煙処理水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号排ガスブロウ出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号苛性サービスタンク液位	液位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号煙突入口排ガス流量	流量計 (アンューバ)	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号苛性サービスタンク供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130DNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号苛性サービスタンク液位	液位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号スクラバ排水クーラ排水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号スクラバ排水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	3号冷却器入口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	3号冷却器出口温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	3号溶融設備再生水供給水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130HNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号煙突入口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号煙突入口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	3号煙突入口排ガス濃度	排ガス濃度計	ガス濃度発信器、ZSP1L114-21161-Z、濃度
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号排ガス冷却塔スプレ冷却水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130ENJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排ガス冷却塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号バグフィルタ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号バグフィルタ内部差圧	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号バグフィルタ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号排煙処理塔排水量	流量計 (電磁)	流量発信器、LF130GNJBCDABB、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号排煙処理塔循環水槽水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、EJA210-DMSJ1E1B-90DN/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号排煙処理塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排煙処理塔出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排煙処理塔NO.1循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排煙処理塔NO.2循環水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	3号排煙処理塔NO.1循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	3号排煙処理塔NO.2循環水PH	PH計	PH発信器、PH

別表2 E-44/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排煙処理水クーラリターン水温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号排ガスパロウ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号排ガスパロウ出口排ガス温度	温度計 (測温抵抗体)	温度発信器、測温抵抗体
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号排ガス冷却塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	4号冷却器出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排ガスパロウ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号煙突入口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号排ガス冷却塔スプレ冷却水量	水量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号排ガス冷却塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排ガス冷却塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号バグフィルタ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号バグフィルタ内部差圧	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号バグフィルタ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号排煙処理塔排水量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号排煙処理塔循環水槽水位	水位計 (差圧式)	液位発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号排煙処理塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排煙処理塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排煙処理塔NO.1循環水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	4号排煙処理塔NO.1循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排煙処理水クーラリターン水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号排ガスパロウ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号苛性サービスタンク供給量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号苛性サービスタンク液位	液位計 (差圧式)	液位発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号排煙処理塔NO.2循環水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号スクラバ排水クーラ排水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号スクラバ排水クーラリターン水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	4号冷却器入口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号煙突入口排ガス流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号煙突入口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	4号煙突入口排ガス濃度	ガス濃度計	濃度、差圧式
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	4号溶融設備再生水供給水量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	4号排煙処理塔NO.2循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号排ガス冷却塔スプレ冷却水量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号排ガス冷却塔出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排ガス冷却塔出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号バグフィルタ出口排ガス圧力	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号バグフィルタ内部差圧	圧力計 (差圧伝送)	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号バグフィルタ出口排ガス温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号排煙処理塔排水量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号苛性サービスタンク液位	液位計 (差圧)	液位発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号スクラバ排水クーラ排水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号スクラバ排水クーラリターン水温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	5号冷却器入口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
本館	屋上	本館	電気計装設備	計装設備	温度計	5号冷却器出口温度	温度計 (熱電対)	温度、熱電対
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	流量計	5号溶融設備再生水供給水量	流量計 (電磁)	流量発信器、電磁

別表2 E-45/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号煙突入口排ガス流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号煙突入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号煙突入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	5号煙突入口排ガス濃度	排ガス濃度計（差圧式）	濃度、差圧式
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排煙処理塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号排煙処理塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排煙処理塔NO.1循環水温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排煙処理塔NO.2循環水温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	5号排煙処理塔NO.1循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	5号排煙処理塔NO.2循環水PH	PH計	PH発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排煙処理水クーラリターン水温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号排ガスブロウ出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号排ガスブロウ出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号苛性サービスタンク供給量	流量計（電磁）	流量発信器、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	No.5煙道閉塞防止装置排ガス温度計	温度計	温度発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	No.5煙道閉塞防止装置 PH 計	PH計	水質発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号排煙処理塔循環水槽水位	水位計（差圧式）	液位発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号加熱炉バーナ都市ガス量	流量計	流量発信器(ガス)、700
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号加熱炉バーナ燃焼空気量	流量計（アンニューバ式）	流量発信器(空気)、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号加熱炉入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号加熱炉出口排ガス流量	流量計（アンニューバ）	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号尿素水供給量	流量計（電磁）	流量発信器、334E2DAAAAAA、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	1号アンモニア供給量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号脱臭・脱硝塔入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号脱臭・脱硝塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	1号加熱炉入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号脱臭・脱硝塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	洗浄脱硫塔温度計	温度計（熱電対）	温度発信器、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	洗浄脱硫塔液面計	液面計（差圧式）	液面発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	pH計	洗浄脱硫塔排水 PH計	PH計	水質発信器、PH
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	洗浄脱硫塔排水ポンプ吐出流量計	流量計（電磁）	流量発信器、電磁、50φ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号脱臭・脱硝塔入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	1号脱臭・脱硝塔入口NOx濃度	NOx濃度	Nox発信器、ZSP1P014-21161-Z、Nox
本館	1F	本館	電気計装設備	計装設備	レベル計	尿素水貯留槽液面計	液面計（差圧式）	液面発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	脱臭・脱硝用熱交換器低温出口圧力計	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、差圧
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	1号脱臭・脱硝用予熱器入口排ガス温度	温度計（熱電対）電流	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号脱臭・脱硝用予熱器入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号加熱炉バーナ都市ガス量	流量計	流量発信器(空気)、700
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号加熱炉バーナ燃焼空気量	流量計（アンニューバ式）	流量発信器(空気)、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号加熱炉入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号加熱炉入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号加熱炉出口排ガス流量	流量計（アンニューバ）	流量発信器、アンニューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号尿素水供給量	流量計（電磁）	流量発信器、334E2DAAAAAA、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	2号アンモニア供給量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号脱臭・脱硝塔入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力

別表2 E-46/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	2号脱臭・脱硝塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号脱臭・脱硝塔入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	2号脱臭・脱硝塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	2号脱臭・脱硝塔入口NOx濃度	NOx濃度計	Nox発信器、ZSP1P014-21161-Z、Nox
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号加熱炉入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DLS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号加熱炉バーナ燃焼空気量	流量計（アンューバ式）	流量発信器(空気)、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号加熱炉バーナ都市ガス量	流量計	流量発信器(空気)、700
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号脱臭・脱硝予熱器入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	3号脱臭・脱硝塔入口NOx濃度	NOx濃度	Nox発信器、ZSP1P014-21161-Z、Nox
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号脱臭・脱硝塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号脱臭・脱硝塔入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度発信器(熱電対)、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号脱臭・脱硝塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	3号脱臭・脱硝塔入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、EJA110-DMS2B-20DD/X1、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号アンモニア供給量	流量計	流量発信器、100
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号尿素水供給量	流量計（電磁）	流量発信器、334E2DAAAAA、電磁
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	3号加熱炉出口排ガス流量	流量計（アンューバ式）	流量発信器、アンューバ
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	3号加熱炉入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号加熱炉バーナ燃焼空気量	流量計	流量発信器(空気)
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号加熱炉入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号加熱炉入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号加熱炉出口排ガス流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号尿素水供給量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号脱臭・脱硝塔入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	4号脱臭・脱硝塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号アンモニア供給量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号脱臭・脱硝塔入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号脱臭・脱硝塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	4号脱臭・脱硝塔入口NOx濃度	温度計（熱電対）	濃度、差圧式
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	4号脱臭・脱硝予熱器入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	4号加熱炉バーナ都市ガス量	流量計	流量発信器(空気)
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	排ガス分析計	5号脱臭・脱硝塔入口NOx濃度	濃度計（熱電対）	濃度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号尿素水供給量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号脱臭・脱硝予熱器入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号加熱炉バーナ都市ガス量	流量計	流量発信器(空気)
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号加熱炉バーナ燃焼空気量	流量計	流量発信器(空気)
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号加熱炉入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号加熱炉入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号加熱炉出口排ガス流量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	流量計	5号アンモニア供給量	流量計	流量発信器
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号脱臭・脱硝塔入口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	レベル計	5号脱臭・脱硝塔出口排ガス圧力	圧力計（差圧伝送）	圧力発信器、圧力
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号脱臭・脱硝塔入口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
溶融炉室	1F	溶融炉室	電気計装設備	計装設備	温度計	5号脱臭・脱硝塔出口排ガス温度	温度計（熱電対）	温度、熱電対
本館	B1	本館	電気計装設備	監視制御設備	計装計器盤	工水槽計器盤	計器盤（筐体、垂直自立形）	筐体、垂直自立形
本館	3F	本館	電気計装設備	監視制御設備	計装計器盤	脱用水排水槽計器盤	計器盤（筐体、垂直自立形）	筐体、垂直自立形

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
本館	3F	現場3階	電気計装設備	監視制御設備	計装計器盤	脱用水排水槽計器盤	計装計器盤 (自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	本館	電気計装設備	監視制御設備	計装計器盤	都市ガス負荷計測器盤	計測器盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
			電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	太陽光発電表示装置	太陽光発電表示装置	
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	監視コントローラ	大型表示パネルコントローラ盤	コントローラ盤 (筐体、垂直自立形)	筐体、垂直自立形
屋外	屋外	屋外	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	事務所連絡用インタホン収納盤	インタホン収納盤 (箱体、スタンド)	箱体、スタンド
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓4	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓1	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓2	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓3	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓5	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	カラーレーザープリンタ	カラーレーザープリンタ	筐体、不明
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	データロギングコントローラ	帳票管理システム	帳票管理システム	筐体、不明
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	ファイルサーバー盤	ファイルサーバー盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	音声ガイダンス装置	音声ガイダンス装置	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御盤 (1)	ITV制御盤 (箱体 自立)	箱体、自立
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	監視操作卓6	監視操作卓 (筐体 デスク形)	筐体、デスク形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御盤 (2)	ITV制御盤 (箱体 自立)	箱体、自立
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱臭・ユーティリティ設備シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	1系遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	2F下	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	III系脱水分離液処理設備シーケンサ盤(1)	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	1F	薬品室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	III系脱水分離液処理設備シーケンサ盤(2)	シーケンサ盤 (筐体垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	3F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通・1系脱水機設備コントローラ盤	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	原水ポンプ室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	原水ポンプRI/O盤	I/O盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形 I/O盤
本館	4F	脱水機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	2号遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	4F	脱水機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	6号遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	4F	脱水機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	5号遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	遠心脱水機共通シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	4F	脱水機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	4号遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	2系遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通・2系脱水機設備コントローラ盤	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通・2系脱水機設備コントローラ盤 (2)	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通・1系脱水機設備コントローラ盤 (2)	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	4F	脱水機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	3号遠心脱水機シーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通脱水分離液処理設備コントローラ盤(1)	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱水分離液処理共通設備シーケンサ盤(2)-2	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱水分離液処理共通設備シーケンサ盤(2)-1	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	通路	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱水分離液系返流ポンプシーケンサ盤	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	3F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	III系脱水分離液処理設備コントローラ盤	コントローラ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	4F	III系横	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	分離液処理用冷却水冷却器RI/O盤	RI/O盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	2F下	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	II系脱水分離液処理設備シーケンサ盤(1)	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	ポイラー室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱水分離液処理共通設備シーケンサ盤(1)-2	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	B1	ポイラー室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	脱水分離液処理共通設備シーケンサ盤(1)-1	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	2F下	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	I系脱水分離液処理設備シーケンサ盤(1)	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	1F	薬品室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	II系脱水分離液処理設備シーケンサ盤(2)	シーケンサ盤 (筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	2F下	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	分離液処理用低圧空気ファンRI/O盤	RI/O 盤 (筐体 壁掛形)	筐体、壁掛形

別表2 E-48/49

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	1系脱臭・ユーティリティ・1系脱水分離液処理設備コントローラ盤(2)	コントローラ盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	共通脱水分離液処理設備コントローラ盤(2)	コントローラ盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	2系脱臭・II系脱水分離液処理設備コントローラ盤	コントローラ盤(垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	1系脱臭・ユーティリティ・1系脱水分離液処理設備コントローラ盤	コントロール盤(垂直自立形)	筐体、垂直自立形
分離液処理室	1F	I系西側	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	スパイラル熱交洗浄装置RI/O盤	RI/O盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	特高・受配電・自家発電設備コントローラ盤	コントローラ盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	1F	電気室(1)	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	受変電設備 RI/O盤(1)	RI/O盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	1F	電気室(1)	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	受変電設備RI/O盤(2)	RI/O盤(筐体 垂直自立形)	筐体、垂直自立形
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	全体共通設備コントローラ盤	コントロール盤(箱体 自立)	箱体、自立
本館	2F	発電機室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	自家発電設備信号伝送装置	信号伝送装置	箱体、自立
本館	1F	特高室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	特高設備RI/O盤	RI/O盤(箱体、単位閉鎖)	箱体、単位閉鎖
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	プロセスコントローラ	プロセスサーバ盤	サーバ盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	帳票プリンタ卓(2)	帳票プリンタ卓(箱体、デスク)	箱体、デスク
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	トラックスケールデータ処理装置(スラグ)	データ処理装置	箱体、デスク
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御装置2	ITV制御装置	箱体、自立
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御装置1	ITV制御装置	箱体、自立
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	監視コントローラ	映像処理装置盤(2)	映像処理装置盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	監視コントローラ	映像処理装置盤(1)	映像処理装置盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	帳票端末操作卓	帳票端末操作卓(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	帳票プリンタ卓(1)	帳票プリンタ卓(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	熱画像処理装置	熱画像処理装置	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	プリンタ卓(2)	プリンタ卓(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	プリンタ卓(1)	プリンタ卓(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	運転支援装置	運転支援装置	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	溶融設備診断装置(動機器)	溶融設備診断装置(動機器)	箱体、デスク
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	監視コントローラ	熱画像装置盤(2)	監視コントローラ	箱体、自立
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御装置3	ITV制御装置	箱体、自立
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御装置4	ITV制御装置	箱体、自立
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	ITV装置	ITV制御装置5	ITV制御装置	箱体、自立
本館	2F	制御機器室	電気計装設備	監視制御設備	パソコン応用装置	トラックスケール監視装置(ダスト)	トラックスケール監視装置(ダスト)	箱体、デスク
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	監視コントローラ	熱画像装置盤	監視コントローラ	箱体、自立
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS1オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS2オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体 デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS3オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体、デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS4オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体、デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS5オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体、デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	監視室	電気計装設備	監視制御設備	CRT操作卓	HIS6オペレータコンソール	オペレータコンソール(箱体、デスク形)	箱体、デスク
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	溶融設備NO.1コントローラ盤	コントローラ盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	A系共通設備コントローラ盤	コントローラ盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	溶融設備NO.3コントローラ盤	コントローラ盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	制御盤室	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	溶融設備NO.2コントローラ盤	コントローラ盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	1F	電気室(2)	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	A系受変電設備インターフェース盤	インターフェース盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	B1	本館	電気計装設備	監視制御設備	シーケンスコントローラ	PO波形輸送量インターフェース盤	インターフェース盤(箱体、自立)	箱体、自立
本館	2F	本館	電気計装設備	監視制御設備	計装計器盤	計装盤 /溶融炉設備用	計装盤(箱体、自立)	箱体、自立

