施設名	韃テニスセンター(センターコート)
-----	-------------------

①施設内の既にLED化した部屋等におけるLED器具数

LED器具数	258
--------	-----

②上記①以外の非LED化の部屋等について

※取付方法は壁、天井内に埋まっているものは埋込 それ以外は直付。(パイプ吊、ブラケット含む)

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数			年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数								
						蛍光灯等	LED	間引き						
B1F	湯沸し室(1)	FL 15W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	資料室	FL 40W 2灯	埋込	18	18			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	ホール	FPL 28W 2灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
		FDL 18W		1	1			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯埋込	1	1			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	機械室	FL 40W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 1灯	非常灯兼用直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	階段(1)	FL 20W 2灯	非常灯兼用埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	通路(1)	FL 20W 2灯	埋込	19	1	11	7	363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯埋込	5	5			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	倉庫(4)	FL 40W 1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	倉庫(5)	FL 40W 1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 2灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	倉庫(10)	FL 40W 1灯	直付	4	4			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 2灯	直付	4	4			363	8	2,904				
B1F	男子便所(1)	IL・JC40W 1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	女子便所(1)	IL・JC40W 1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	競技事務室	FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	12	12			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	会議室(3)	FL 40W 2灯	埋込	73	72	1		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯兼用埋込	8	8			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	倉庫(6)	FL 40W 1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	EPS(1)	FL 20W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	階段(2)	FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(2)	FL 15W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	会議室(4)	FL 40W 2灯	埋込	16	16			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	7	7			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	空調機械室	FL 40W 2灯	直付	28	28			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	非常灯兼用直付	9	9			363	8	2,904				
B1F	EPS(2)	FL 10W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	通路(2)	FL 20W 2灯	埋込	11	11			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯兼用埋込	6	6			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯	誘導灯	3	3			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	清掃員控室	FL 15W 1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	埋込	5	5			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	3	3			363	8	2,904				
B1F	スタジオ1	FL 40W 2灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯兼用埋込	6	6			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	浴室	IL・JC60W 1灯	直付	5	5			363	8	2,904				
B1F	脱衣室	FPL 36W 3灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	シャワールーム	FL 40W 2灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	化粧室	FL 40W 1灯	埋込	5	5			363	8	2,904				
		IL・JC60W 1灯	直付	5	5			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯埋込	1	1			363	8	2,904			スタジオ1内	
B1F		FL 20W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	男子便所	FL 40W 1灯	埋込	3	3			363	8	2,904				
B1F		IL・JC40W 1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	マッサージルーム	FL 40W 2灯	埋込	5	3		2	363	8	2,904				
		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	通路(3)	FL 20W 2灯	埋込	13	5		8	363	8	2,904				
		FDL 27W		15	10		5	363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯	非常灯埋込	8	8			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯	誘導灯	3	3			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F		FL 40W 1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数				年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数									
						蛍光灯等	LED	間引き							
B1F	ラウンジ	IL・JC40W	1灯	非常灯埋込	3	3			363	8	2,904				
B1F	EPS(3)	FL 40W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	リネン倉庫	FL 40W	1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	倉庫(1)	FL 40W	2灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	倉庫(1)	FL 40W	1灯	直付	6	6			363	8	2,904				
B1F	倉庫(1)	FL 40W	2灯	直付	6	6			363	8	2,904				
B1F	スタジオ2	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	スタジオ2	IL・JC40W	1灯	非常灯埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	スタジオ2	FL 10W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	スタジオ2	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	女子便所	FL 40W	2灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	女子便所	IL・JC40W	1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	化粧室	FL 40W	1灯	埋込	7	7			363	8	2,904				
B1F	化粧室	IL・JC60W	1灯	直付	6	6			363	8	2,904				
B1F	化粧室	IL・JC40W	1灯	非常灯埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	化粧室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904			スタジオ2内	
B1F	シャワールーム	FL 40W	2灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	脱衣室	FPL 36W	3灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	浴室	IL・JC60W	1灯	直付	5	5			363	8	2,904				
B1F	マッサージルーム	FL 40W	2灯	埋込	4	4			363	8	2,904				
B1F	倉庫(2)	FL 40W	1灯	非常灯埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	倉庫(2)	FL 40W	1灯	直付	4	4			363	8	2,904				
B1F	倉庫(2)	FL 40W	2灯	直付	16	16			363	8	2,904				
B1F	受水槽室	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	4	4			363	8	2,904				
B1F	受水槽室	FL 40W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	受水槽室	FL 20W	1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	受水槽室	FL 40W	2灯	直付	6	6			363	8	2,904				
B1F	電気室	FL 40W	1灯	直付	6	6			363	8	2,904				
B1F	電気室	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	4	4			363	8	2,904				
B1F	電気室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	自家発電機室	FL 40W	2灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	自家発電機室	FL 40W	1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	自家発電機室	FL 40W	2灯	非常灯兼用直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	自家発電機室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	倉庫(7)	FL 40W	1灯	直付	12	12			363	8	2,904				
B1F	階段(3)	FL 40W	2灯	非常灯兼用直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	倉庫(10)	FL 40W	1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	EPS(4)	FL 40W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	ボールパーソン控室	FL 40W	2灯	埋込	13	13			363	8	2,904				
B1F	ボールパーソン控室	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	7	7			363	8	2,904				
B1F	ボールパーソン控室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(3)	FL 15W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(3)	FL 40W	2灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(3)	FL 40W	2灯	埋込	16	16			363	8	2,904				
B1F	第2審判室	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	8	8			363	8	2,904				
B1F	第2審判室	FL 20W	1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	女子更衣室	FL 40W	1灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	女子更衣室	FL 40W	2灯	埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	女子更衣室	IL・JC60W	1灯	直付	4	4			363	8	2,904				
B1F	女子更衣室	IL・JC40W	1灯	非常灯埋込	3	3			363	8	2,904				
B1F	シャワールーム	FL 40W	2灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	女子便所	FL 40W	2灯	埋込	2	2			363	8	2,904			女子更衣室内	
B1F	女子便所	IL・JC40W	1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	倉庫(4)	FL 40W	1灯	直付	9	9			363	8	2,904				
B1F	倉庫(4)	FL 40W	2灯	直付	9	9			363	8	2,904				
B1F	倉庫(4)	FL 40W	1灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	男子更衣室	FL 40W	2灯	埋込	9	9			363	8	2,904				
B1F	男子更衣室	IL・JC60W	1灯	直付	3	3			363	8	2,904				
B1F	男子更衣室	IL・JC40W	1灯	非常灯兼用埋込	3	3			363	8	2,904				
B1F	シャワールーム	FL 40W	2灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	男子便所	FL 40W	2灯	埋込	2	2			363	8	2,904			男子更衣室内	
B1F	男子便所	IL・JC40W	1灯	直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	通路(4)	FL 20W	2灯	埋込	21	11		10	363	8	2,904				
B1F	通路(4)	FPL 28W	2灯	埋込	1	1			363	8	2,904				
B1F	通路(4)	IL・JC40W	1灯	非常灯埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	通路(4)	FL 10W	1灯	誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	通路(4)	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	通路(4)	FL 40W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	EPS(5)	FL 40W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	第1審判室	FL 40W	2灯	埋込	13	12		1	363	8	2,904				
B1F	第1審判室	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	7	6		1	363	8	2,904				
B1F	第1審判室	FDL 27W			2	2			363	8	2,904				
B1F	第1審判室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(4)	FL 15W	1灯	直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	湯沸し室(4)	FL 40W	2灯	埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	ミーティングルーム	FL 40W	2灯	埋込	7	4		3	363	8	2,904				
B1F	ミーティングルーム	FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	4	4			363	8	2,904				
B1F	ミーティングルーム	B型 3W	1灯	誘導灯	1	1			363	8	2,904				

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数				年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数									
						蛍光灯等	LED	間引き							
B1F	医務室	FL 40W 2灯		埋込	3	3			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯		非常灯兼用埋込	3	3			363	8	2,904				
		FL 15W 1灯		直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	スロープ	FUL 18W 1灯		埋込	6	6			363	8	2,904				足元灯
B1F	通路(5)	FPL 28W 2灯		埋込	25	25			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯兼用埋込	6	6			363	8	2,904				
		FL 3W 1灯		誘導灯	1	1			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1			363	8	2,904				
B1F	器具室	FL 40W 1灯		直付	8	8			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯		直付	8	8			363	8	2,904				
B1F	機械室	FL 40W 2灯		直付	2	2			363	8	2,904				
B1F	厨房	FHF 32W 1灯		直付	8	5		3	363	8	2,904				
		FHF 32W 2灯		直付	15	11		4	363	8	2,904				
		FL 20W 2灯		直付	3	3		4	363	8	2,904				
B1F	厨房内便所	FL 15W 1灯		直付	1	1			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	厨房内倉庫	FL 40W 1灯		直付	5	2			363	8	2,904				
		IL・JC600W 4灯		直付	1	1			363	8	2,904				
B1F	フィットネスクラブ便所	FDL 13W			3	3			363	8	2,904				
		FDL 27W			8	8			363	8	2,904				
		IL・JC40W			2	2			363	8	2,904				
B1F	フィットネスクラブ軒下	FDL 18W			3	3			363	8	2,904				
B1F	ドライエリア	FDL 13W			8	8			363	8	2,904				
		FML 13W 1灯		埋込	3	3			363	8	2,904				
		IL・JC30W 1灯		非常灯埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	階段(4)	FL 20W 2灯		非常灯兼用埋込	2	2			363	8	2,904				
B1F	会議室(1)	FL 40W 2灯		非常灯兼用埋込	4	4			363	8	2,904				
B1F	会議室(2)	FL 40W 2灯		非常灯兼用埋込	6	6			363	8	2,904				
B1F	通路(6)	FL 20W 2灯		直付	11	11			363	8	2,904				
		FDL 27W			11	11			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	6	6			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯		誘導灯	2	2			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	2	2			363	8	2,904				
B1F	ロビー	FL 40W 1灯		直付	15	15			363	8	2,904				
		FDL 27W			36	36			363	8	2,904				
		FDL 27W			9	9			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	3	3			363	8	2,904				
1F	会議室(1)	FL 40W 2灯		埋込	8	6		2	363	8	2,904				
1F	女子更衣室	FCL 40W+32W 2灯		直付	1	1			363	8	2,904				
		FDL 27W			1	1			363	8	2,904				
1F	デザインルーム	FL 40W 1灯		埋込	3	2		1	363	8	2,904				旧男子更衣室
1F	所長室	FL 40W 2灯		埋込	6	6			363	8	2,904				
1F	休憩室	FCL 40W+32W 2灯		直付	1	1			363	8	2,904				
		FCL 40W+32W 2灯		直付	2	2			363	8	2,904				
1F	湯沸し室(1)	FL 15W 1灯		直付	1	1			363	8	2,904				
		FL 40W 2灯		埋込	1	1			363	8	2,904				
1F	ローカ	FL 40W 1灯		埋込	4	2			2	363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯		非常灯	2	2			363	8	2,904				
		B型 3W 1灯		誘導灯	1	1			363	8				冷陰極型番: CF220T4EN	
		FL 10W 1灯		誘導灯	1	1			363	8				足元灯	
1F	事務室	FL 40W 2灯		埋込	26	26			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		埋込	8	5		3	363	8	2,904				
		FL 40W 2灯		誘導灯	2	2			363	8				誘導灯1灯に対して 蛍光灯2本	
1F	物入	FL 40W 1灯		直付	4	4			363	8	2,904				
1F	物入	FL 40W 1灯		直付	4	4			363	8	2,904				
1F	機械室(1)	FL 40W 1灯		直付	3	3			363	8	2,904				
1F	機械室(2)	FL 40W 1灯		直付	3	3			363	8	2,904				
1F	東ロビー	FPL 28W 2灯		埋込	42	42			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯	10	10			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1			363	8					
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1			363	8					
1F	男子便所(東ロビー)	FL 40W 1灯		直付	5	5			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	3	3			363	8	2,904				
1F	身障者便所(東ロビー)	FL 40W 1灯		埋込	1	1			363	8	2,904				
		FL 15W 1灯		直付	1	1			363	8					洗面灯
1F	女子便所(東ロビー)	FL 40W 1灯		埋込	6	6			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	4	4			363	8	2,904				
1F	東階段	FL 20W 2灯		非常灯兼用埋込	2	2			363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1			363	8					
1F	貴賓室	FL 40W 1灯		直付	23	23			363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯	2	2			363	8	2,904				
		IL・JC100W 1灯		埋込	10	10			363	8	2,904				
1F	ローカ(貴賓)	IL・JC40W 1灯		非常灯	3	3			363	8	2,904				
		IL・JC100W 1灯		埋込	6	6			363	8	2,904				
		FL 10W 1灯		誘導灯	1	1			363	8					足元灯

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数				年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数									
						蛍光灯等	LED	間引き							
1F	湯沸し室(2)(貴賓)	FDL 27W				3	3			363	8	2,904			
		FL 15W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
1F	湯沸し室(3)(貴賓)	FDL 27W				3	3			363	8	2,904			
		FL 15W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			1	1			363	8	2,904			
1F	貴賓ラウンジ	FL 40W 1灯	直付			14	14			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			2	2			363	8	2,904			
		IL・JC100W 1灯	埋込			17	17			363	8	2,904			
1F	貴賓ロビー	FL 40W 1灯	直付			14	14			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			3	3			363	8	2,904			
		IL・JC100W 1灯	埋込			17	17			363	8	2,904			
		FL 10W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				足元灯
1F	踏込(貴賓)	FDL 27W				2	2			363	8	2,904			
		FL 40W 1灯	直付			4	4			363	8	2,904			
1F	前室(貴賓)	IL・JC40W 1灯	非常灯			1	1			363	8	2,904			
		FL 20W 1灯	直付			2	2			363	8	2,904			
1F	便所(貴賓)	FDL 27W				2	2			363	8	2,904			
		FDL 13W				1	1			363	8	2,904			
		FL 20W 1灯	直付			3	3			363	8	2,904			
1F	洗面・便所(貴賓)	FDL 13W				2	2			363	8	2,904			
		FDL 27W				2	2			363	8	2,904			
		FL 40W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
1F	EPS(ロッカー室内)	FL 40W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
1F	DS(ロッカー室内)	FL 40W 1灯	非常灯兼用直付			1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
1F	便所(ロッカー室内)	FL 40W 1灯	埋込			1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
		FDL 13W				1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
1F	ロッカー室	FL 10W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
		FL 40W 2灯	埋込			5	4	1		363	8	2,904			旧管理事務所
		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込			3	3			363	8	2,904			旧管理事務所
1F	南通路	FL 15W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			旧管理事務所
		FPL 28W 2灯	埋込			6	6			363	8	2,904			
		FDL 18W				1	1			363	8	2,904			
1F	南階段	IL・JC40W 1灯	非常灯			2	2			363	8	2,904			
		FL 20W 2灯	埋込			1	1			363	8	2,904			
		FL 20W 2灯	非常灯兼用埋込			2	2			363	8	2,904			
1F	正面玄関	FL 20W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				
		FUL 18W 1灯	埋込			6	6			363	8	2,904			
1F	エントランス	FML 13W 1灯	直付			5	5			363	8	2,904			
		HID 400W 1灯	埋込			7	7			363	8	2,904			
		HID 250W 1灯	埋込			28	28			363	8	2,904			
		IL・JC85W 1灯	埋込			7	7			363	8	2,904			
		FL 40W 1灯	直付			17	17			363	8	2,904			
		FL 20W 1灯	直付			3	3			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			12	12			363	8	2,904			
		FL 40W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				
1F	切符売場	FL 40W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				
		IL・JC40W 1灯	埋込			1	1			363	8	2,904			
1F	切符売場カウンター	FL 40W 2灯	埋込			3	2	1		363	8	2,904			
1F	安定器置場(1)	FPL 36W 1灯	埋込			1	1			363	8				カバー内
1F	安定器置場(2)	FL 40W 1灯	直付			2	2			363	8	2,904			
1F	関西テニス協会	FL 40W 2灯	埋込			7	7			363	8	2,904			
		FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込			3	3			363	8	2,904			
		FL 15W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
1F	便所(関西テニス協会内)	FL 40W 1灯	埋込			1	1			363	8	2,904			
		FDL 13W				1	1			363	8	2,904			
1F	DS(関西テニス協会内)	FL 10W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			洗面灯
1F	EPS(関西テニス協会内)	FL 40W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
1F	南東通路	FPL 28W 2灯	埋込			4	4			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			1	1			363	8	2,904			
1F	プロショップコーナー	FPL 28W 2灯	埋込			23	23			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			5	5			363	8	2,904			
		FL 10W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				足元灯
1F	南東階段	FL 40W 2灯	非常灯兼用埋込			2	2			363	8	2,904			
		FL 20W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				
1F	機械室(3)	FL 40W 1灯	直付			3	3			363	8	2,904			
1F	機械室(4)	FL 40W 1灯	直付			2	2			363	8	2,904			
1F	機械室(5)	FL 40W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	直付			1	1			363	8	2,904			
1F	南西ロビー	FPL 28W 2灯	埋込			80	80			363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	非常灯			18	18			363	8	2,904			
		IL・JC60W 1灯	直付			3	3			363	8	2,904			
		FL 20W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				
		FL 10W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				足元灯
		FL 10W 1灯	誘導灯			1	1			363	8				足元灯
1F	女子便所(南西ロビー)	IL・JC40W 1灯	直付			4	4			363	8	2,904			
1F	男子便所(南西ロビー)	FL 40W 1灯	埋込			5	1	3	1	363	8	2,904			
		IL・JC40W 1灯	直付			3	3			363	8	2,904			

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数			年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数								
						蛍光灯等	LED	間引き						
1F	北東階段	FL 40W 2灯		非常灯兼用埋込	2	2		363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1		363	8					
1F	北東通路	FL 40W 1灯		埋込	2	2		363	8	2,904				
		FL 40W 1灯		非常灯兼用埋込	1	1		363	8	2,904				
1F	男子便所(北東ロビー)	FL 40W 1灯		埋込	3	3		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	3	3		363	8	2,904				
1F	女子便所(北東ロビー)	FL 40W 1灯		埋込	5	5		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	4	4		363	8	2,904				
1F	センターコートスロープ出入口	FL 20W 1灯		誘導灯	8	8		363	8					
1F	センターコート外周		18W 18灯	直付	18	18		363	8				無電極ランプ	
2F	東機械置場	FL 40W 1灯		直付	23	23		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	6	6		363	8	2,904				
	東機械置場	FL 40W 1灯		直付	2	2		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904				
	東冷却塔置場	FL 40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904				
	東タラップ	IL・JC40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904				
	西機械置場	FL 40W 1灯		直付	29	29		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		直付	10	10		363	8	2,904				
西機械置場	FL 40W 1灯		直付	3	3		363	8	2,904					
	IL・JC40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904					
西室外機置場	FL 40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904					
	IL・JC40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904					
3F	照明灯(A・B・C・D)	FL 20W 1灯		直付	4	4		363	8	2,904				
	放送室軒下	FDL 27W			7	7		363	8	2,904				
4F	便所	FDL 13W			1	1		363	8	2,904				
		FDL 27W			1	1		363	8	2,904				
	EPS	FL 15W		直付	1	1		363	8	2,904				
		FL 40W 1灯		直付	1	1		363	8	2,904				
	ローカ	FL 40W 1灯		埋込	7	7		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	3	3		363	8	2,904				
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1		363	8					
		FL 20W 1灯		誘導灯	1	1		363	8					
	予備室	FL 10W 1灯		誘導灯	1	1		363	8				足元灯	
		FL 40W 2灯		埋込	5	5		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	2	2		363	8	2,904				
	予備室内PS	IL・JC400W 1灯		埋込	4	4		363	8	2,904				
		FL 40W 1灯		非常灯用兼直付	1	1		363	8	2,904				
		FL 40W 2灯		直付	3	3		363	8					
	予備室内PS上スペース	FL 40W 1灯		直付	6	6		363	8					
	予備室内PS上小屋	FL 40W 2灯		埋込	4	4		363	8	2,904				
		IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	1	1		363	8	2,904				
実況室(1)	IL・JC400W 1灯		埋込	2	2		363	8	2,904					
	FL 40W 2灯		埋込	4	4		363	8	2,904					
実況室(2)	IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	1	1		363	8	2,904					
	IL・JC400W 1灯		埋込	2	2		363	8	2,904					
放送室	FL 40W 2灯		埋込	7	7		363	8	2,904					
	IL・JC40W 1灯		非常灯埋込	2	2		363	8	2,904					
北側電光掲示板内	IL・JC400W 1灯		埋込	4	4		363	8	2,904					
	FL 40W 1灯		直付	6	6		363	8	2,904					
合計						1747	15	67						

施設名	鞠テニスセンター(サブコート)
-----	-----------------

①施設内の既にLED化した部屋等におけるLED器具数

LED器具数	47
--------	----

②上記①以外の非LED化の部屋等について

※取付方法は壁、天井内に埋まっているものは埋込 それ以外は直付。(パイプ吊、ブラケット含む)

階	部屋名(場所)	既設器具仕様				器具数			年間施設 運用日数	1日点灯 時間[h]	年間点灯 時間[h]	設置高 (m) 3m以上	高所作業 車搬入	備考
		ランプ	ワット	灯数	取付方法	総数								
						蛍光灯等	LED	間引き						
B1F	女子更衣室	IL・JC 60W	1灯	直付	3	3		363	8	2,904				
		FL 20W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	シャワールーム(女子)	FL 40W	2灯	埋込	2	2		363	8	2,904				
	女子便所	IL・JC 40W	1灯	直付	3	3		363	8	2,904				
	男子便所	IL・JC 40W	1灯	直付	2	2		363	8	2,904				
		FL 20W	2灯	埋込	6		3	3	363	8	2,904	4	不可	
	ローカ	IL・JC 40W	1灯	非常灯	3	3		363	8	2,904		4	不可	
		FL 40W	2灯	誘導灯	2	2		363	8					誘導灯1灯に対して 蛍光灯2本
		シャワールーム(男子)	FL 40W	2灯	埋込	2	2		363	8	2,904			
		男子更衣室	IL・JC 60W	1灯	直付	2	2		363	8	2,904			
		FL 20W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	PS	FL 20W	1灯	非常灯兼用直付	1	1		363	8	2,904				
	階段	FL 40W	2灯	非常灯兼用直付	2	2		363	8	2,904	4	不可		
1F	階段	FL 40W	2灯	非常灯兼用直付	1	1		363	8	2,904				
		FL 40W	2灯	非常灯兼用埋込	1	1		363	8	2,904				
		FL 20W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	玄関		FPL 28W	2灯	埋込	4	4		363	8	2,904			
			FDL 27W			2	2		363	8	2,904			
		IL・JC 40W	1灯	非常灯埋込	1	1		363	8	2,904				
		FL 40W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	事務室	FL 20W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	物入	FL 40W	1灯	直付	1	1		363	8	2,904				
	便所	IL・JC 36W	1灯	直付	1	1		363	8	2,904				
	FDL 13W			1	1		363	8	2,904					
	ロッカー室	FL 20W	2灯	直付	1	1		363	8	2,904				
2F	観客席	FDL 27W			18	18		363	8	2,904				
	階段	FL 40W	2灯	非常灯兼用直付	2	2		363	8	2,904	4	不可		
		FL 40W	2灯	誘導灯	2	2		363	8				誘導灯1灯に対して 蛍光灯2本	
3F	予備室・大会運営室	FL 40W	2灯	埋込	28	28		363	8	2,904				
		IL・JC 40W	1灯	非常灯埋込	5	5		363	8	2,904				
		IL・JC 100W	1灯	埋込	6	6		363	8	2,904				
		FL 10W	1灯	誘導灯	1	1		363	8				足元灯	
		FL 20W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	湯沸し室	FL 15W	1灯	直付	1	1		363	8	2,904				
		FL 40W	1灯	埋込	2	1	1	363	8	2,904				
	ローカ	FL 40W	1灯	非常灯兼用埋込	2	2		363	8	2,904				
		FL 40W	1灯	誘導灯	1	1		363	8					
	PS	FL 20W	1灯	非常灯兼用直付	1	1		363	8	2,904				
便所	FL 40W	1灯	埋込	2	2		363	8	2,904					
階段	FL 10W	1灯	直付	1	1		363	8	2,904					
	FL 40W	2灯	埋込	1	1		363	8	2,904					
1F	東側外部	IL・JD	1灯	埋込	1	1		363	8	2,904	5	可	外部灯	
	東側外部	IL・JD	1灯	直付	2	2		363	8	2,904	6	可	投光器	
	サブコート照明塔	IL・JD	6灯	直付	2	2		363	8	2,904	10			
	サブコート照明塔	IL・JD	12灯	直付	6	6		363	8	2,904	10			
	サブコート投光器	IL・JC 1000W	18灯	直付	1			363	8	2,904				
合計					124	3	4							