

令和4年度 修繕実績(指定管理者実施分)

施設名称	補修・修繕等名称	修繕金額	備考
韃テニスセンター	男子・女子トイレ(16ヶ所)水栓取替工事	800,000	
〃	4番5番コート全面補修工事	4,730,000	
〃	B2階機械室吸収式冷温水機還ヘッダー補給水管漏水修繕工事	462,000	
〃	2番～7番・サブセンターコート照明LED化工事	20,240,000	
〃	1階窓ガラス割れ補修	99,000	
〃	高圧ケーブル更新工事	3,850,000	
〃	吸収式冷温水発生機 水室パッキン取替	220,000	
〃	スタジオ2スプリンクラー漏水修理	109,890	
〃	加圧給水ポンプNo1ベアリング交換	66,000	
〃	B1階 窓硝子割れ替え工事	61,600	
〃	消火器具交換	114,422	
〃	B1雨漏れ部 塗装工事	340,000	
〃	消防設備点検不具合改修	4,125,000	
〃	B1絶縁不良回路修繕工事	93,500	
韃庭球場	アンソーカネオH(20kg/袋) 120袋散布	0	
〃	グラウンドバインダー(25kg/袋) 240袋散布	0	
合計		35,311,412	