扇町通地下駐車場

1. 住所 : 北区扇町1丁目 市道扇町公園南通線道路下、扇町公園地下

2. 収容台数: 262台 (高さ2.1m 長さ5.0m 幅1.9m)

3. 供用開始: 平成6年7月1日 4. 延床面積: 約10, 300m2

5. 駐車方式: 地下2階2層 自走式

6:設備概要

① 受変電設備:高圧受電(屋内キュービクル)

<u> </u>		3(左) 7						
管理番号	機器名称	規格·仕様等		数量	年式	型式	製作会社名	備考
		1 φ 75kVA 6600/210-105V	モール・形	1	94		㈱東芝	
		3 φ 300kVA 6600/210V	モール・形	1	94		㈱東芝	
****************	スコットTR	50kVA 3 φ 210V 1 φ 210-105	V モールド形	1	94		㈱東芝	

②自家発電設備(非常電源)

発雷機

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
*****************	発電機	200kVA(1800[rpm)	1台	94	TAKL-SEK	㈱東芝	
原動機							
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
***************	原動機	4サイクル水冷(水槽冷却)	1台	93	6HAL-HT	ヤンマーディーセ゛ル(株)	
*************	蓄雷 池	200Ah/10hr	1式	17	HS-200E	(株)シ゛ーエス・ユアサ	

③無停電電源装置

管理番号	機器名称	規格•仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
	無停電電源装置	陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池50Ah/10hr	1台	12	MSE50-12×9個	(附シ゚ーエス・ユアサパワーサプライ(株)	内インバー ター盤の取 替を22年に 行う

④電気設備

管理番号	機器名称	規格•仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
*************	動力盤·分電盤			94		㈱下平電機製作所	
***********	インバータ					三菱電機㈱	
**********	照明器具 約750台						H3に584台 をLED化
***************	テレビ共聴設備					DXアンテナ(株) 構内設備のみ	
*************	インターホン設備					アイホン(株)	
**************	防犯設備					ニッタン(株)	
***************	CO検知警報設備	12点	1式	17	5000-12R	理研計器㈱	

⑤中央監視設備

中央監視設備

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
**************	中央監視般	バックライト付大型LCD、一般管理入出力500点、リモートステーション	1式	15		三菱雷機㈱	

⑥昇降設備

管理番号	機器名称	規格•仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
****************	テエスジ カポル	乗用(車椅子用)750kg、11人乗、停止階: 3箇所(B1F, B2F, 1F)	1台	21	油庄间接式(交 流可変周波数制 御)	㈱日立製作所	

⑦防災設備

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
*****************		R受信機(蓄積式)40回線 差動式スポット型189 光電式13	1式	17	RXN-520K2-1	ニッタン(株)	全 体
	非常放送設備		1式	17		TOA㈱	全 体
		非常1φ100V	8箇所	94		㈱横井製作所	全 体
*****************		耐熱漏洩同軸ケーブル	1式	15デジタル化		三菱電線工業㈱	
***************	誘導灯設備		80台	94		東芝ライテック(株)	
***************	非常照明設備		142台	94		東芝ライテック(株)	全 体
******************	治ル界	蓄圧式ABC10型	11本	10	SPC−10X II	㈱初田製作所	全 体
***************************************	1日ノく有許		21本	14	PEP-10	(MYID) EL RETPIDI	土件
***************************************	連結送水管設備	放水口×9箇所、送水口×4箇所	1式	94		㈱横井製作所	
******************	泡消火設備	$125 \phi \times 920 l/\min \times 63 m \times 22.0 kW(200 V)$	1式	94	125MSFP2622	㈱荏原製作所	車路、車室
FSM-1	排煙ファン	片吸込シロッコ型床置形 No6 28,000CMH×11.0kW (200V)	2台	94		㈱荏原製作所	
***********	防煙防火ダンパー	KK-5M	8台	94		協立エアテック㈱	

⑧換気設備

管理番号	機器名称	規格•仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
FS-1		軸流式 床置形 47,300CMH×11kW (200V)	3台	94	No.11 AIR	㈱荏原製作所	
FS-2	B1F発電機室給気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 9,860CMH×2.4kW (200V)	1台	94	N0.5 ULFM II	㈱荏原製作所	
FS-3	B1F管理事務室給気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 375CMH×25W (100V)	1台	17		㈱荏原製作所	
FS-4	B2F EV機械室給気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 2,210CMH×300W (100V)	1台	94	No.3 LFU	㈱荏原製作所	
FS-5	B1F電気室給気ファン	有圧換気扇 450 φ×4,680C×217W (100V)	1台	94	FY-45MSJ1	松下電器産業㈱	
FE-1	B1F駐車場排気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 17,600CMH×5.6kW (200V)	2台	94	No.7 ULFM II	㈱荏原製作所	
FE-2	B1F駐車場排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 50,500CMH×18.5kW (200V)	1台	94	No.5 DRM II	㈱荏原製作所	
FE-3	B2F駐車場排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 36,550CMH×11.0kW (200V)	1台	94	No.5 DRM II	㈱荏原製作所	
FE-4	B2F駐車場排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 41,150CMH×15.0kW (200V)	1台	94	No.5 DRM II	㈱荏原製作所	
FE-5	B1F駐車場排気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 7,850CMH×2.4kW (200V)	2台	94	N0.5 ULFMⅡ	㈱荏原製作所	
FE-6	B1F駐車場東排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 32,700CMH×11.0kW (200V)	1台	94	No4 1/2 DRM II	㈱荏原製作所	
FE-7	B2F駐車場排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 13,400CMH×5.5kW (200V)	1台	94	No3 DRM I I	㈱荏原製作所	
FE-8	B2F駐車場東排気ファン	両吸込シロッコ型 床置形 50,700CMH×18.5kW (200V)	1台	94	No5 DRM I I	㈱荏原製作所	
FE-9	B1F発電機室排気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 8,730CMH×2.4kW (200V)	1台	94	N0.5 ULFMⅡ	㈱荏原製作所	
FE-10	B2F EV機械室排気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 2,210CMH×300W (100V)	1台	94	No.3 LFU	㈱荏原製作所	
FE-11	B2Fガンリントラップ室排気ファン	消音ボックス付軸流型 天吊形 174CMH×25W (100V)	1台	94	No.2 LFU	㈱荏原製作所	
FE-12	B2F男子便所排気ファン	天井換気扇 585CMH×115W (100V)	1台	94	FY-38B7M	松下電器産業㈱	
FE-13	B2F女子便所排気ファン	天井換気扇 585CMH×115W (100V)	1台	94	FY-38B7M	松下電器産業㈱	
FE-15	B1F身障者便所排気ファン	天井換気扇 158CMH×24W (100V)	1台	94	FY-24B7	松下電器産業㈱	
FE-14	B1F倉庫(2)排気ファン	天井換気扇 79CMH×15.5W(100V)	1台	94	FY-24BG7	松下電器産業㈱	
		天井換気扇 574CMH×115W (100V)	1台	94	FY-38B7M	松下電器産業㈱	
FE-17	B1F女子便所排気ファン	天井換気扇 574CMH×115W (100V)	1台	94	FY-34B4M	松下電器産業㈱	
		天井換気扇 285CMH×40W (100V)	1台	17	FY-32B3	三菱電機㈱	
FE-19		天井換気扇 90CMH×15.5W(100V)	1台	17	FY-24B7	三菱電機㈱	
FE-20	B1F排煙機室(1)排気ファン	有圧換気扇 297CMH×29W (100V)	1台	94	FY-20GSU1	松下電器産業㈱	
FE-22	B2Fポンプ室排気ファン	換気扇 254CMH×20W (100V)	1台	94	FY-20EF2	松下電器産業㈱	
FE-23	B2F倉庫(1)排気ファン	換気扇 746CMH×26.5W(100V)	1台	94	FY-25EF2	松下電器産業㈱	
FE-24	B2F消火ポンプ室排気ファン	換気扇 28W (100V)	1台	94	UF-25H1	㈱東芝	
FE-25	B2F倉庫(2)排気ファン	換気扇 469CMH×20W (100V)	1台	94	FY-20EF2	松下電器産業㈱	
FE-26		換気扇 254CMH×20W (100V)	1台	94	FY-20EF2	松下電器産業㈱	
FE-27		有圧換気扇 297CMH×29W (100V)	1台	94	FY-20GSU3	松下電器産業㈱	
		有圧換気扇 1,060CMH×84W (100V)	1台	94	FY-30GSF1	松下電器産業㈱	
FE-30		有圧換気扇 4,680CMH×217W (100V)	1台	94	FY-45MSJ1	松下電器産業㈱	
FE-31		消音ボックス付軸流型 天吊形 172CMH×25W (100V)	1台	94	No.2 LFU	㈱荏原製作所	
DF-1-1		テリヘントファンユニット 3,420CMH×3.7kW(200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W		
DF-1-2		テリヘントファンユニット 3,600CMH×3.7kW(200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W		
DF-1-3		テリヘントファンユニット 2,160CMH×2.2kW(200V)	1台	94	OAPC-220-S-C-W	7 (11)	
DF-1-4		テ゛リヘ゛ントファンユニット 2,700CMH×2.2kW(200V)	1台	94	OAPC-220-S-C-W		
DF-2-1		テ゛リヘ゛ントファンユニット 2,880CMH×3.7kW(200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W		
DF-2-2		テ゛リヘ゛ントファンユニット 3,600CMH×3.7kW(200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W		
DF-2-3		テ゛リヘ゛ントファンユニット 3,780CMH×3.7kW(200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W		
DF-2-4		テリヘントファンユニット 3,240CMH×3.7kW (200V)	1台	94	OAPC-370-S-C-W	日本フレクト(株)	
*******************	消音器	タ゛クトサイレンサー	3台	94		㈱ササクラ	
***************	消音器	タ゛クトサイレンサー	16台	94		㈱ササクラ	

⑨空調設備

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
ACP-1		空冷ヒートポンプ式 圧縮機 1.3kW	1台	17	PUZ-ERMP63KA4	三菱電機㈱	駐車場226
		天井埋込形 冷房5.6KW,暖房6.3kW	1 1 1	11	PL-ERP63EA5		休憩室
ACP-2	管理事務室	空冷ヒートポンプ式 圧縮機 2.3kW	1台	17	PUZ-ERMP112EM	三菱電機㈱	駐車場226
ACI Z	パッケーシェアコン	7 T = 10/10 1 10/10	1 🖂 🔝	11	PL-ERP112EA5		管理事務室
ACR-1		空冷ヒートポンプ式 圧縮機 0.75kW	1台	17	MUZ-JXV2817S	三菱電機㈱	料金所横
ACK 1		壁掛形 冷房2.8KW,暖房3.6kW	1 🗆 📗 17	MSZ-JXV2817S-W	一发电极侧	料金所	
HEX-1	料金所全熱交換器	壁掛形	1台	17	VL-16EU2	三菱電機㈱	料金所
TILA	41 亚// 王然 人 [天郁	40W (200V)	1 🗀	11	VL 10L02	一友 电7及(77)	17 36/71
	除湿機	床置形	4台	94	CD-B100F-W	松下雷哭産業㈱	
*********	151/131E/1/X	$10 \text{ L/D} \times 305 \text{W}$	TI	Jī	CD DIOOI W	14 电超光	

⑩給排水衛生設備

給水設備 引き込み管 75mm 量水器 50mm 直圧給水方式

給	

引き込み	*管 75mm = 量	z水器 50mm 直圧給水方式						
給湯設備								
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考	
****************	電気湯沸器	電気貯蔵湯沸器20L 1.5kW(100V)	1	94	80B Ⅲ	細山熱器㈱		
排水設備								
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考	
P-1	雨水排水ポンプ	汚水汚物用水中形 80 φ ×3411/min×21m×5.5kW (200V)	2台	94	80DL65.5	㈱荏原製作所		
P-2		汚水汚物用水中形 100 φ×971l/min×21m×7.5kW (200V)	2台	94	100DL67.5	㈱荏原製作所		
P-3	汚水排水ポンプ	汚水汚物用水中形 80 φ ×340l/min×20m×5.5kW (200V)	2台	94	80DL65.5	㈱荏原製作所		
P-4	汚水撹拌ポンプ	汚水汚物用水中形 80 φ ×340l/min× 5m×1.5kW (200V)	1台	94	80DV2 61.5	㈱荏原製作所		
衛生設備								
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考	
*************	洋風便器	B1男子·女子	4台	94	***************************************	TOTO(株)		
**************	和風大便器	B2男子·女子便所	6台	94		TOTO(株)		
*************	小便器	B1、B2男子便所	6台	94		TOTO(株)		
*****************	身障者用便器	B1身障者便所	1台	94	*************************************	TOTO(株)		
①駐車管								
車路管制								
管理番号		規格・仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考	
***********	管制盤	PLC等更新	1台	$94 \cdot 17$		オムロン(株)		
***************	駐車状況表示盤		1台	94		オムロン(株)		
******************	入口満空案内灯		1台	94		オムロン(株)		

(11)	駐	車	管	制	設	ĺ

平时日川川							
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
	管制盤	PLC等更新	1台	94.17		オムロン(株)	
***********	駐車状況表示盤		1台	94		オムロン(株)	
	入口満空案内灯		1台	94		オムロン(株)	
**************	出口出庫警報灯		1台	94		オムロン(株)	
************	ブロック満空状況盤		1台	94		オムロン(株)	
**************	満表示灯		26台	94		オムロン(株)	
*************	案内灯		17台	94		オムロン(株)	
*************	2位信号灯		2台	94		オムロン(株)	
	合流注意灯		2台	94		オムロン(株)	
**************	招音波センサー		261台	94		オムロン(株)	
	車両検知器・収納箱		3台	94		オムロン(株)	
****************	ポール型案内板		1台	94		オムロン(株)	
***********	EV充電装置		1台	15	BPE021	パナソニック(株)	指定管理者設置
料金精算	設備		•	•	•	•	•
管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
**********	駐市光戏污燃		14	15	CT_2200	アフル性	化宁等理老凯果

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
*****************************	駐車券発行機		1台	15	GT-2800	アマノ(株)	指定管理者設置
	全自動料金精算機		1台	15	GT-7700C	アマノ(株)	指定管理者設置
**********************			1台	15	GT-7800C	アマノ(株)	指定管理者設置
*************************	書き込み機		1台	15	TF-3900	アマノ(株)	指定管理者設置
***************	カーゲート及びループコイル		2組	15	NT-1500	アマノ(株)	指定管理者設置

ITV設備

管理番号	機器名称	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
	プリペードカード販売機		1台			グローリー(株)	
	カラーモニター	AS172-B5	3台	15, 16		日本電気㈱ EIZO㈱	
	屋外カメラ		1台	15		パナソニック(株)	
	屋内カメラ		20台	15		パナソニック(株)	
	ハート゛テ゛ィスクレコータ゛	WJ-HL216B UDR-J7116	2台	16, 17		パナソニック(株)、ユニモ	
	電源供給ユニット		3台	16		パナソニック(株)、ユニモ	

⑫出入口用シャッター

9 H / 11 /	14 + 1 / /						
管理番号	設置場所	規格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
****************	各階段	手動扉	6台	94			
****************	入庫スロープ	手動開閉扉	1台	94			
	出庫スロープ	手動開閉扉	1台	94			

13自動ドア

管理記号	設置場所	定格·仕様等	数量	年式	型式	製作会社名	備考
*****************	1F EVホール		1台	94			