

「校内用及び講堂用放送設備 買入」の仕様書等に対する質問・回答

質問番号	質問等	回答
1088-00001	<p>質問内容：</p> <p>1 マイクコンセントを収納する床埋込BOXは必要でしょうか？ 必要な場合はJVCケンウッド製のPSFC300Jでサイズは大丈夫でしょうか？</p> <p>2 マイクコンセント（床埋込）と有りますが、内機変換はキャノンXLR-3-31を1つ交換するだけと解釈しても宜しいでしょうか？</p>	<p>1 床埋込BOXは既設のものがありますので不要です。</p> <p>2 お見込みのとおりです。</p>
1088-00002	<p>質問内容：</p> <p>同等品の承認をお願いいたします。</p> <p>①</p> <p>1. パワーアンプ 240W 2. 電力増幅ユニット 3. Panasonic 4. WU-PD122 5. 定格出力 120W+120W（並列接続時240W） 出力インピーダンス ハイインピーダンス もしくは120W：WU-P52×2台=240Wでもよいか</p> <p>②</p> <p>1. ミュージックチャイム 2. チャイムユニット 3. Panasonic 4. WZ-DP310 5. 内蔵音源 8曲（ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り4音/下り4音 他） 演奏起動 手動または外部制御による再生</p> <p>③</p> <p>1. プログラムタイマー 2. プログラムチャイムユニット 3. Panasonic 4. WZ-PT330 5. スケジュール 年間・週間スケジュール（プログラムを各曜日に登録。特定日用プログラムを月日に割り当て可能） プログラム数 24プログラム その他 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能</p>	<p>① WU-PD122は仕様を満たしているので、同等品として承認します。 また、120WのWU-P52×2台=240Wも仕様を満たしているので同等品として承認します。</p> <p>② 仕様を満たしているので、同等品として承認します。</p> <p>③ 仕様を満たしているので、同等品として承認します。</p>

質問番号	質問等	回答
1088-00002	<p>④</p> <p>1. プログラムタイマー 2. プログラムタイマー 4回路用 3. TOA 4. TT-104B 5. プログラム容量 週間プログラム方式30ステップ/1出力 (1分単位) パターン数 4種類</p> <p>⑤</p> <p>1. ワイドホーンスピーカー 2. クリアホーン 3. Panasonic 4. WT-7030 5. 定格入力 30W 出力音圧レベル 101dB (1m/1W) 周波数特性 180Hz～15kHz スピーカー方式 コーンスピーカー 防塵・防水性能 JISC5504準拠、IPX4準拠</p>	<p>④ 仕様を満たしているため、同等品として承認します。</p> <p>⑤ 仕様（周波数特性の規格）を満たしていないため、同等品として承認できません。</p>