

仕様書

① 案件名称	消火器 ほか1点 買入(井高野小学校)
② 品名	消火器 ほか1点(詳細は別紙1のとおり)
③ 規格及び数量	詳細は別紙1のとおり
④ 納入期限	令和8年3月19日(木)
⑤ 納入場所	本市指定場所(詳細は別紙2のとおり)
⑥ 特記事項	<p>・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」 https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること。</p> <p>・納入・設置にあたり、</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 事前に下記担当者と打合せを行い、該当校の内部仕上がり日以降の現場調査の日程について、施設整備課が指定する現場担当と調整のうえ、現場の調査・確認を実施し、関係法令に基づき数量を確定すること。 ② 「消防用設置届出書」正・副の作成及び所轄消防署への届出を行うこと(図面は本市より支給)。その際、「使用開始届出用図面」に設置場所を記載したものを、教育委員会事務局施設整備課に一部提出すること。 ③ 関係法令に基づき、指定場所への取り付け調整を行うこと(取扱説明板の設置等含む)。 <p>消火器の取り付け方法は、基本的にはバンドブラケットによる壁固定とする。※落下防止のため、4cm以上のビスを使用し、接続する壁面に適した部品を付属すること。</p> <p>建物に消火器ボックスの設置がある場合は、そのボックスに収納設置すること。ただし、困難な場合に限り、学校と事前に打ち合わせの上、床置き台への設置も可とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ④ 消防検査に立ち会い、消防局の指示に従い、適切に処理すること。 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料、手続き等諸費用を含む。 ・契約締結後、すみやかに事業担当へ、単価及びメーカー・品番のわかる内訳明細書を提出すること。 ・応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の質疑については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。
⑦ 事業担当	大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所3階 教育委員会事務局総務部施設整備課 西・江川 電話:06-6208-9094

別紙1：品名、規格及び数量

No.	品名	品質、形状、寸法	単位	数量
1	消火器	蓄圧式粉末ABC10型 •令和7年1月以降に製造された新品であること •ブラケット付属(壁固定すること) •取扱説明板付き •国家検定合格品であること •消火薬剤に再生材料が重量比で40%以上使用されていること •リサイクルシールを貼付すること	基	12
2	リサイクルシール	Aグループ(非課税)	枚	12