

クラフトパーク不具合箇所一覧

No.	設備名称	不具合状況	対応予定時期	備考
1	給排水設備	1階客用男子・女子トイレ自動水栓不良	令和7年度中	1階男子・女子・身障者各1箇所 ①自動水栓3台更新更新 ②1階客用トイレ全台更新(11台) ③自動水栓3台・排水管破損(1箇所)更新
2	建築設備	外周及び側溝陥没	令和8年度以降	外周全面陥没・クラック有
3	空調設備	1階コンプレッサー室 給気ファン用サーモスタット設定スイッチ破損	令和8年度以降	仮処置状態
4	空調設備	外気百葉箱破損 温度センサー不良により温度・湿度測定不可	令和8年度以降	外気温度が測定不能のため正確な測定ができない。
5	空調設備	事務所PC室 空調機漏水	令和7年度中	膨張弁不良等
6	空調設備	2階バーナーワーク工房 空調機故障(2台の内一台)	令和7年度中	部品供給が終了している為更新が必要
7	電気設備	シリンダー内 照明系統地絡発報	令和8年度以降	床下コンセントボックス内の浸水が原因
8	廃水処理	染色廃水設備 循環ポンプ故障	令和8年度以降	機器の取替が必要
9	給排水設備	2階西側テラス排水不足	令和7年度中	2階西側テラス排水配管の排水不足
10	消防設備	火災報知器 1階シリンダー床下・1階客用トイレ前～染色工房前廊下無応答・異常発報	令和8年度以降	調査・修繕が必要
11	その他設備	クラフトホール音響設備起動不良	令和8年度以降	音響設備の更新が必要
12	給排水設備	受水槽満水警報 No.1の給水電磁弁不良	令和7年度中	給水電磁弁の取替が必要
13	消防設備	不活性ガス設備容器弁等の点検未実施	令和8年度以降	点検調査が必要
14	消防設備	2階キルンワーク工房設置誘導灯バッテリー不良	令和8年度以降	交換が必要
15	空調設備	事務所内空調機 冷房不良	令和7年度中	点検調査が必要
16	建築設備	南側 玄関前広場 地盤変形	令和8年度以降	—
17	給水設備	受水槽内天井パネル欠落	令和8年度以降	更新が必要
18	建築物	排煙窓開放不具合	令和8年度以降	点検調査が必要
19	給水設備	上水系統加圧給水ユニット高温異常発報に伴うポンプ緊急停止	令和8年度以降	点検調査が必要
20	空調設備	冷温水ポンプNo1 ポンプ部異音発生	令和8年度以降	更新が必要
21	昇降機設備	西側エレベーター緊急停止	令和7年度中	経過観察中
22	電気設備	中央監視盤 雑用水使用量誤差	令和8年度以降	水道メーター及び周辺機器の修繕が必要

23	電気設備	1階廃水処理室 給排気ファン電流計不良	令和8年度以降	点検調査が必要
24	電気設備	1階玄関ダウンライト不点灯多数	令和7年度中	LEDへの取替が必要
25	電気設備	監視カメラ故障	令和8年度以降	修理が必要
26	電気設備	各工房ショーケース内照明更新 ミニハロゲン器具不良	令和8年度以降	照明個数や形式等調査実施
27	電気設備	シリンダー内ブレーカー不良	令和8年度以降	点検調査必要
28	電気室	低圧電灯盤NO3内 指示電気計器RS間電圧不安定	令和8年度以降	調査中に自然復旧のため経過観察
29	建築設備	各引き戸開閉装置クローザー不良	令和8年度以降	クローザー不良によりブレーキが利かない
30	建築設備	正面広場クラフトの池 柵(ワイヤー)破損	令和8年度以降	侵入防止可能なフェンスに交換が必要
31	建築設備	駐車場案内看板他 色褪せ	令和8年度以降	色褪せ箇所の補修
32	建築設備	外周南西歩道・クラフト敷地境界 バリカー破損	令和8年度以降	錆・腐食による破損のため修繕が必要
33	建築設備	1階金工工房 屋外作業用テント漏水	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
34	空調設備	吸収式冷温水機不着火多発	令和8年度以降	本体の異常はないため点検調査が必要
35	空調設備	冷温水配管保温材補修	令和8年度以降	結露が原因であるため経過観察
36	空調設備	冷却塔水質監視装置誤動作	令和8年度以降	点検調査が必要
37	空調設備	1階織物工房 除湿能力不足に伴う 壁面カビ発生	令和8年度以降	外調機と除湿器を設置する必要がある
38	空調設備	ACU-1ウエットマスター(加湿器)振動・異音	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
39	空調設備	1階染色工房(FE-119)排気ファン異音・オイル漏れ	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
40	空調設備	1階織物工房内 ファンコイル不良	令和8年度以降	電磁弁交換
41	空調設備	ACU-1 冬用OAダンパーモーター不良	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
42	空調設備	ACU-1 温度指示調整器不良	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
43	空調設備	ACP-1 変換器不良	令和8年度以降	経年劣化のため更新必要
44	空調設備	CO2機械室給気ファン動作不良	令和8年度以降	配線不良
45	空調設備	ACU-2ダンパーモーター不良	令和8年度以降	アクチュエーターの不良によりダンパー不動作 OA(給気)・RA(レターン)のアクチュエーター不良

46	消防設備	1階染色工房ガス漏れ防火警報設備 検知器不具合	令和8年度以降	(自主設置)修繕必要
47	給排水設備	多目的トイレ水栓開閉不良	令和7年度中	各階自閉バルブが故障
48	給排水設備	洗面台排水管破損	令和8年度以降	排水管の劣化のため更新が必要
49	吊物設備	ワイヤーの劣化等あり。 現状不具合ではないがメーカーより 経年劣化による更新の判定あり	令和8年度以降	①:クラフトホール吊り物設備ワイヤー更新 ②:クラフトサロン(シリンダー)吊り物設備ワイヤー更新 ③:クラフトサロンワイヤー撤去
50	自動扉	2階陶芸工房 タッチスイッチが反応しない	令和8年度以降	ドアスイッチの不具合
51	雨水再利用 設備	雨水弁作動用センサー不良	令和8年度以降	感度が低下し正常動作が出来ない
52	自動扉設備	1階正面玄関自動扉 戸車部より異音発生	令和8年度以降	自動扉内・外側両方異音発生中
53	防火設備	2階西側エレベーターホール 防火扉開放不良	令和8年度以降	経年劣化のため修繕必要
54	吊物設備	クラフトホール照明/ボタン(2)のリミット スイッチ故障及び袖幕のリミットスイッチ不良	令和8年度以降	修繕が必要
55	建築設備	1階金工工房 出入口扉開閉不良	令和8年度以降	枠側が歪んでいる為修理が必要
56	外周	屋外駐車場北西角 木製ベンチ劣化・破損 駐車場外灯器具不良	令和8年度以降	経年劣化のため修繕が必要
57	駐車場設備	駐車場精算機前車路 出入口車路センサー一部露出	令和8年度以降	経年劣化のため修繕が必要
58	外周	南側 屋外階段・噴水跡タイル破損	令和8年度以降	経年劣化のため修繕が必要
59	漏水	2階吹きガラス工房 天井漏水	令和8年度以降	修繕が必要
60	漏水	2階ステンドグラス工房天井漏水	令和8年度以降	修繕が必要
61	浸水	1階玄関土間排水不足	令和8年度以降	修繕が必要
62	浸水	2階西側エレベーター横バルコニー 排水不足に伴う館内浸水	令和8年度以降	2階西側EV横電気錠に簡易防水板を取り付け雨水の侵入を防止してるが修が必要
63	漏水	1階玄関天井内漏水	令和8年度以降	配管修繕済み(経過観察)
64	漏水	1階展示室ショーケース内外天井漏水	令和8年度以降	2階西側テラス防水施工時に同時修繕検討中