

## 別表1-3

## 日常巡視点検表(3/3) 周期:1月

設 備	項 目	点 検 内 容	異常の有無	
蓄電池設備	充電器	外観(汚損,変形,発錆など)		
		充電電圧,電流及び表示灯		
		音響,発熱など		
		接地線の腐食,緩み,断線など		
		その他必要事項		
	蓄電池	外観(汚損,変形,発錆など)		
		液漏れ,発錆(架台,端子)など		
		据付状態		
その他必要事項				
負荷設備用盤類	配・分電盤	外観(汚損,変形,発錆など)		
		各器の発熱,発錆など		
		浸水		
		扉,中板(化粧板)の損傷		
		施錠装置		
		接地線の緩み,断線など		
		その他必要事項		
	操作盤・制御盤	指示計器の指示状態		
		表示装置の表示状態		
		配・分電盤に準ずる その他必要事項		
負荷機器	高圧電動機	給油状態の点検		
		音響,温度,異臭,振動の状況		
		附属指示計器の指示状態		
		始動器の接触,摺動状態		
		接地線の取付状態及び腐食,緩み,断線など		
		その他必要事項		
	低圧電動機	高圧電動機に準ずる		
	照明設備	不点(使用者管理に係るものを除く)及びフリッカー点検		
		器具の破損,損傷,取付状態		
		器具の音響,コンパウンド流出など その他必要事項		
	機器用配線	絶縁被覆の損傷		
		重量物押圧に対する防護状態		
配線両端接続部の接続状態,発熱,緩みなど				
その他必要事項				
PCB機器保管場所 (周期については適 宜行う)	保管場所・保管容器の表示の有無			
	保管容器の状態			
	保管場所の雨漏りの有無			
	油漏れの有無			
	その他必要事項			