

別表2-1

定期点検表(1/3)

点検者

施設名:

年 月 日 (晴・曇・雨)

設 備	項 目	周期	点 検 内 容	異常の有無
架空電線路 (含支線)	支持物			
	架空線	1年	絶縁抵抗測定	
	架空ケーブル	1年	接地抵抗測定	
			絶縁抵抗測定	
			接続部の再締付け	
			端末部の点検清掃	
			端末処理部の変色・亀裂	
	引込開閉器 及び 付属機器	1年	絶縁抵抗測定	
			試験釘による動作試験	
			開閉器の取付状態	
地絡電流動作試験				
碍子部清掃, 亀裂点検				
接地	1年	接地抵抗測定		
		その他必要事項		
保護柵など	1年	接地抵抗測定 その他必要事項		
地中電線路	地中管路	1年	不等沈下箇所での配線の影響 その他必要事項	
	人孔、手孔	1年	トラップ, フックなどの腐食	
			溜水排除, 土砂などの除去	
			本体の亀裂など	
			本体上面と路面との高低差	
	ケーブル	1年	接地抵抗測定	
			絶縁抵抗測定	
			接続部の再締付け	
			端末部の点検清掃	
			端末処理部の変色・亀裂・標識など	
接地線の取付状態・損傷など				
絶縁診断(高圧ケーブル)				
人(手)孔内のケーブル整理調整				
不等沈下でのケーブルの影響				
その他必要事項				
受変電室	扉			
	照明	1年	絶縁抵抗測定	
			非常照明器具の点灯試験	
			器具の点検清掃	
	換気装置	1年	絶縁抵抗測定	
			関連装置の点検清掃	
	室内全般	1年	室内清掃	
その他必要事項				

記 事
