

別表2-3

定期点検表(3/3)

設 備	項 目	周 期	点 検 内 容	異常の有無
受変電設備	盤 面 及び キュービクル筐体	1年	各部点検清掃	
			絶縁抵抗測定	
			盤面清掃	
			温度測定	
			接続部の再締付け	
			保護継電器類の動作・特性試験	
			警報装置,附属装置の動作試験	
			その他必要事項	
	開閉器類	1年	各部点検清掃,注油,取付状態	
			漏電遮断器の動作試験(手動)	
			接続部の再締付け	
			絶縁抵抗測定	
接地	1年	接地抵抗測定		
		接続部の再締付け		
		接地端子箱内点検清掃		
		不等沈下箇所での接地線の影響		
蓄電池設備	充電器	1年	各部点検清掃	
			絶縁抵抗測定	
			接続部の再締付け	
			接触部点検及びすり合わせ	
			油入機器は油量点検	
			動作試験(漏電遮断器の動作特性を含む)	
	蓄電池	6ヶ月	均等充電(鉛蓄電池)	
			均等充電(アルカリ蓄電池)	
		1年	各部点検清掃	
			沈殿物の点検	
			その他必要事項	
負荷設備用盤類	配・分電盤	1年	各部点検清掃	
			接続部の再締付け	
			接地抵抗測定	
			漏電遮断器の動作特性試験(電流,時間)	
			漏電遮断器の動作試験(手動)	
			絶縁抵抗測定	
	操作盤・制御盤	1年	絶縁抵抗測定	
			シーケンス試験	
			上記のほか,配分電盤に準ずる	
			その他必要事項	
負荷機器	高圧電動機	1年	ブラシの接触,磨耗スリップリングの荒れなどの状態	
			ブラシ粉塵及び塵埃の除去	
			ケーブル及び同端子の接続状態	
			絶縁抵抗測定	
	低圧電動機	1年	高圧電動機に準じる	
	照明設備	1年	絶縁抵抗測定	
			自動点滅器の点検	
		6ヶ月	非常灯・誘導灯の点検	
	機器用配線	1年	その他必要事項	
			絶縁抵抗測定	
			その他必要事項	