

別表3

精密点検表

設 備	項 目	周期	点 検 内 容	異常の有無
受変電設備	遮断器 (関係継電器含む)	必要時	引出しによる点検清掃及び機構部調整,注油 手動,自動による動作具合の調整	
		必要時	VCBの接触子損耗量測定 VCBの真空度試験	
		2～3年	油の特性試験及び交換	
	変圧器	必要時	タンク内端子の再締付け	
		2～3年	油の特性試験	
	VT・CT	2～3年	油の特性試験	
	避雷器	必要時	特性試験	
	S C・S R 放電抵抗など	必要時	油の特性試験	
	接地	必要時	過渡抵抗測定(避雷器用)	
蓄電池設備	充電器	2～3年	油の特性試験	
	蓄電池	容量判定等必要時	電解液分析(アルカリ電池)	
負荷機器	高圧電動機	必要時	回転子,固定子の巻き線及びリード線の状態	
			軸受の異常の有無	
			スリップリングの偏心	
			回転子ギャップの適否	
			軸受温度,圧力計,冷却水など点検	
			絶縁診断	
			その他必要事項	
	低圧電動機	必要時	高圧電動機に準じる	
	照明設備	必要時	ランプ,器具の清掃	
			その他必要事項	
	機器用配線	必要時		