別表4－1　　絶 縁 抵 抗 測 定 表

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測 定 日	年　月　日	測 定 者	

回　路　名	大　地　間（MΩ）			線　　間（MΩ）		
	R	S	T	R－S	S－T	R－T

電路の使用電圧の区分		最低値(電技58条)	目標値	備考
300V以下	対地電圧150V以下	0.1MΩ	0.3MΩ	
	その他の場合	0.2MΩ	0.5MΩ	
300Vをこえるもの		0.4MΩ	1　MΩ	

（注）目標値は目安を示すものであり、個々の状況により判断すること。