別表4－7　　漏 電 しゃ 断 器 試 験 表

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測 定 日	年　　月　　日	測 定 者	

回　路　名	定格感度電流 mA	感度電流(mA)		整 定 時 間 sec	動作時間(ms)	
		1	2		1	2

【備　考】

判定基準

感度電流試験	定格感度電流の50％以上100％以内で動作	JIS-C-8371
動作時間試験	高速形は、0.1秒以内 時延形は、0.1秒をこえ2秒以内	