別表4－8　絶 縁 油 試 験 成 績 表

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測 定 日	年　月　日	測 定 者	

機　器　名	絶縁耐力値（kV）					酸 価 値	綜合判定		
	2回目	3回目	4回目	5回目	平均値	(mgKOH/g油)	良	要注意	要取替

【備　考】

酸価値			高圧機器		
	0.2mgKOH/g以下	良		20kV以上	良
	0.2～0.4mgKOH/g未満	要注意		15kV以上～20kV未満	要注意
	0.4mgKOH/g以上	要取替		15kV未満	要取替

測定器仕様

器 具 名 称	型　式	製 作 者	定格及び測定範囲	
耐力試験器				
酸価値試験器				