

■アンケート集計結果

	問1 大阪港BCP協議会の構成員のBCPへの反映について		問2 船舶の津波避難マニュアルの策定について	問3 事前対策項目の対応状況について	問4 被災時の事務所業務資材等の状況について				
	①大阪港BCPを反映した構成員BCPの策定状況	②構成員BCPの策定に向けた課題について			①非常用発電設備はありますか。	② 非常用発電設備に対して浸水対策されていますか。	③ 災害時優先電話(固定・携帯)はありますか。	④ 事務所におけるオフィス家具等の転倒防止対策について	⑤ 事務所の食料・飲料水の備蓄について
国土交通省近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所	策定済	新たな情報等により、定期的に更新している。	策定済	特になし	有り ビル内の医療関係等を優先するため、優先順位は低い。	対策無し 地下3階に非常用発電機があり、浸水があった場合は長時間使用不能。事務所所有、持ち運び可能なガスボンベ式の小型発電機1台有	有り (固定 1台)	対策済	飲料水、食料、簡易トイレ 36人×7日程度、毛布等:40枚
大阪海上保安監部	検討中	-	策定済	対策項目1 大阪港BCP協議会の構成員のBCPへの反映 対応内容 大阪港BCP協議会の当監部関連マニュアルへの反映検討 対策項目2 船舶津波対策の推進 対応内容 船舶津波対策に係る会議の開催	有り (対応時間 無制限) 移動用発電機で対応	対策有り 非浸水区域での対応	有り (固定 4台、携帯 2台)	対策済	有り 飲料水、食料、簡易トイレ 職員×最低3日程度
財務省大阪税関	検討中	大阪税関のBCP計画は策定済	大阪税関BCPに記載済	特になし	有り (対応時間82時間)	対策無し	有り (固定 8台、携帯 4台)	対策済	飲料水、食料、簡易トイレ 400人×3日程度、毛布等:400枚
大阪府西大阪治水事務所	策定済	随時更新が必要	現在、特に予定なし	特になし	有り (対応時間100時間)	対策有り 浸水区域外さらに、燃料タンク地中化、エンジン高所設置	有り (固定1台) 携帯は平成30年2月から25台導入	未対策	有り 飲料水、食料 10人×4日程度
大阪市港湾局	-	-	策定済	別途報告	有り (対応時間114時間) 非常用設備、局対策本部執務室のみ	対策有り 屋上階に設置	有り (固定1台、携帯20台)	未対策 今年度、デスクトップPCディスプレイの免震、単独ロッカーの連結等実施予定	今年度購入予定 飲料水、食料、簡易トイレ 全職員×1日程度
大阪船主会	予定なし	BCPは各社で対応しており、大阪船主会として統一する事は困難	各社対応	特になし	有り (対応時間24時間)	対策有り	有り (固定 1台)	対策済	飲料水、食料 従業員×1日程度
大阪港運協会	予定なし	協会としてはBCPは未策定	- 船舶を所有していない	特になし	無し	-	無し	未対策	飲料水:6人×10日程度 食料:6人×5日程度
大阪フェリー協会	検討中	当協会の立場では、ターミナル及びターミナル施設から本船への関係する繋ぎの業務が基本となる。(本船に関わるものは、各フェリー会社所管)また施設の状況については、施設管理者の阪神国際港湾(株)を主体として、相互連携のもと対処方を考えることになる。当協会独自の判断だけでは進められない。	検討中 (フェリー各社は、所管の運輸局からの指導により策定している。)	特になし	無し (ターミナル敷地内 阪神国際港湾(株)所管)	-	無し	未対策	無し
大阪港タグセンター事業協同組合	予定なし		港湾局海務課と協定書締結 (津波来襲時における民間のひき船の出勤協力に関する協定)	特になし	無し	-	無し 直通電話あり(港湾局海務課、東洋信号、水先人会)	未対策	無し 24時間業務のため、常時飲料水3日分、食料1日分、5人分のふとんあり
大阪湾水先人区水先人会	予定なし	当会では「大規模災害対策要綱」を策定済み	策定済	特になし	有り (対応時間5時間)	対策有り 屋上に設置	有り (携帯1台)	対策済 (一部未対応あり)	飲料水:6人×10日程度、食料:6人×3日程度、簡易トイレ:6人×5日程度、毛布等:6枚
大阪港埠頭株式会社	検討中	阪神国際港湾(株)と連携したBCP計画及び行動計画を策定するため、既存計画の見直しを行う。	- 船舶を所有していない。	対策項目 電気・ガントリークレーン施設の津波対策 対策内容 電気設備の嵩上げ(津波対策)	無し	-	無し	対策済	飲料水、食料、簡易トイレ 7人×3日程度 アルミブランケット・タオル7人分
阪神国際港湾株式会社	検討中	大阪湾BCPと大阪港BCPとの連携(広域計画と地域計画の関係)海溝型地震、直下型地震に合わせたBCP計画及び行動計画の策定	- 船舶を所有していない。	対策項目 電気・ガントリークレーン施設の津波対策 対策内容 電気設備の嵩上げ(津波対策)	無し	-	有り (固定1台)	対策済	飲料水、食料27人×3日程度、簡易トイレ:15個、毛布等:30枚、簡易無線機、懐中電灯、携帯ラジオ等
集計結果	○大阪港BCPを反映した構成員BCPの策定状況 策定済 :2/11(18%) 検討中 :5/11(46%) 予定なし:4/11(36%) ・約半数が策定済及び検討中		○マニュアルの策定状況 策定済 :5/9(56%) 検討中 :1/9(11%) その他 :3/9(33%) ・半数以上は策定済み		○非常用発電設備状況 有り:7/12(58%) 無し:5/12(42%) ・半数以上が非常用発電設備を有している		○優先電話の所有状況 有り:8/12(67%) 無し:4/12(33%) ・半数以上が優先電話を有している	○転倒対策状況 有り:7/12(58%) 無し:5/12(42%) ・半数以上は対策済み	○食料飲料水の備蓄状況 有り:9/12(75%) 無し:3/12(25%) ・3機関が現在備蓄を有していない。