

## 維持管理用設備リスト

1. 安治川1号港湾労働者休憩所
  - ・衛生設備／給排気設備／空調設備ほか
  - ・電気設備
2. 安治川2号港湾労働者休憩所
  - ・衛生設備／給排気設備／空調設備ほか
  - ・電気設備
3. 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所（ウイング南港）
  - ・衛生設備器具
  - ・空調設備
  - ・電気設備
4. 北港白津ふ頭港湾労働者休憩所（ウイング舞洲）
  - ・衛生設備器具
  - ・空調設備
  - ・給排気設備
  - ・電気設備

安治川1号港湾労働者休憩所

器具表  
便所

名称	型式	数量	付属品
和風大便器	C750V	2	
ロータンク	S570S	2	
小便器	U370	2	
洗面器	L230	2	
掃除用流し	SK22A	1	
化粧鏡	TSAES3	2	
水栓	T200S13	2	
床排水金物	T5A50・T5A80	各1	
掃除口	100COA	1	

安治川1号港湾労働者休憩所

厨房

名称	型式	数量	付属品
自在水栓	T131S13	1	
アングル止水栓	T4A	1	
可とう管	156-608	1	
2口コック	156-366	1	
自動切替調整器	FUJIKO RH6	1	
床排水金物	T5A50	1	
換気扇 VF-1	三菱 EX25EH	1	ステンレス製ウェザーカバー付
換気扇 VF-2	三菱 EX25LTH	1	ステンレス製ウェザーカバー付
天井扇 VF-3	V18ZX	1	アルミ製ベントキャップ付

空調設備

機器番号	名称	設置場所	型式	台数	冷房能力kw	暖房能力kw	送風機w	電源 φ-V
					消費電力kw	消費電力kw		
AC-1	パッケージエアコン(室外機)	屋外	床置き	1	5.0	5.6	55	1-200
			三菱 FDCJ50HKD2		1.63	2.05		
AC-1	パッケージエアコン(室内機)	休憩室	天井吊下げ型	1				1-200
			三菱 FDEJ50D2					
AC-2	パッケージエアコン(室外機)	屋外	床置き型	1			38	1-200
			ダイキン R56JNP					
AC-2	パッケージエアコン(室内機)	休憩室	壁掛け型	1	5.6	6.7		1-200
			F56JTNP		1.925	1.870		





安治川2号港湾労働者休憩所

休憩室棟

名称	型式	数量	付属品
洗面器	L230D	3	T210S T6P T4A T9R T8C
化粧鏡	TS119AE3	1	
横水栓	T200S-13	2	
自在水栓	T131S13	1	
止水栓	T4A2	1	
床排水金物	T5A50	2	
床排水金物	T5A-75	1	
床上掃除口	COA50	1	
床上掃除口	COA100	1	
2口コック	156-366	1	
自動切替調整器	AXS-8	1	

空調設備

機器番号	名称	設置場所	型式	台数	冷房能力kw	暖房能力kw	送風機w	電源 φ-V
					消費電力kw	消費電力kw		
AC-2	パッケージエアコン(室外機)	屋外	床置き型	1			43	1-200
			東芝 RAS-5669AV					
	パッケージエアコン(室内機)	休憩室	壁掛け型	1	5.6	6.7		1-200
			東芝 RAS-5669V(W)		1.925	1.870		

換気設備

機器番号	名称	設置場所	型式	台数
VF-1	換気扇	休憩室	東芝 VFH-25SW(インテリア格子タイプ)	1
VF-2	換気扇	厨房	Panasonic FY25-P5	1



南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

【便所】衛生設備器具

器具名称	参考品番		1F便所			合計	備考
			男子	女子	身障		
和風大便所	C750C	TS141VBR,B2A32,TB0L32	1	1		2	
身障者用洋風大便所 (センサー+押釦弁)	C14T4	TEF66L, TES22AFT, TS40, TB2C32. TC262N, T53WR75, T29PM			1	1	
洋風大便所	C14T4	T29PM, TB2C32,, T53WR75, TC262N TV750LRV13	1	1		2	
ストール小便器 ラップ着脱式	U307C	U307C, T64FWN, T61BL13, TEA100 AC1 φ 100V60Hz	1			1	
小便器 壁掛式 トラップ着脱式	U416C	U416C, T64CW, T61BL13, TEA100 AC1 φ 100V60Hz	2			2	
身障者洗面器	L103A	L103A, T205Q, TF103B, TL340CR, TL220DAY			1	1	
角型洗面器	L220DST9	L220DST9, T705, T7PLRV131,	2	2		4	
掃除用流し	SK322	SK322, TK22, T37SE, T23B20, T9RAY		1		1	
傾斜鏡	LM530	LM530			1	1	
水栓	T28A13	T28A13	1	1		2	
散水栓	T2813	T28 13 散水栓ボックス 25φ以下 225×165	3			3	



南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

【厨房】衛生設備器具

器具名称	参考品番		厨房	合計
腰掛式便器	C420	S516B,TC262N,YH50AY,T53WA75	1	1
手洗器	L5D		1	1
洗面器	L220TK		2	2
洗面器	L220DS		1	1
手洗器	L812		1	1
グリストラップ	側溝導入型		1	1
ガス給湯器	16号屋内型	シャワーリモコン、配管カバー、 給排気トップ共	1	1
耐食鏡	TS	119FAYR3(363×455)	2	2



南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

空気調和器仕様

機器関係					据付関係		仕様関係			電源関係	
機器番号	名称	型式	台数	サイズ mmφ	設置場所	設置方法	種類	風量 CMH	静圧 mmAq	φ-V	KW
送風機											
FO-1	食堂系統	ストレート型 BFS-18CSA	1	200	食堂	天井吊	外気	600	10	1-100	123W
FO-2	厨房系統	シロッコ型 NO2.5SAM II	1	380	厨房	天井吊	外気	5000	20	3-200	1.5
FO-3	喫茶系統	ストレート型 BFS-18CSA	1	200	喫茶室	天井吊	外気	500	15	1-100	123W
FE-1	食堂系統	天井扇 VD-25ZN-W	1	200	食堂	天井吊	排気	600	10	1-100	108W
FE-2	厨房系統	シロッコ型 NO2.5SAM II	1	380	厨房	天井吊	排気	5000	20	3-200	1.5
FE-3	喫茶系統	天井扇 VD-23ZXP-Z	1	150	喫茶室	天井吊	排気	500	15	1-100	105W
FE-4	喫茶系統	レンジフード V-60FDQ	1	150	喫茶室	天井吊	排気	400	8	1-100	86W
FE-5	休憩室系統	天井扇 VD-15ZX-Z	2	100	男子、女子	天井吊	排気	100	4	1-100	18.5W
FE-6	便所系統	天井扇 VD-13Z3	1	100	便所	天井吊	排気	60	9	1-100	23W
FE-7	シャワー系統	天井扇(親子) VD-13ZFC2	1	100	脱衣・シャワー	天井吊	排気	30+40	8	1-100	16W



北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

【休憩所棟】衛生設備器具

器具名称	参考品番		合計
和風大便所	C710C	タンク タンク用セット金具 便座 フランジ キャップ付AYホルト ワンタッチ紙巻器 S721B TS721ZSN TCF105 T53PR100 T530SAY TS116SP	1
手洗器	L-5B	給水栓 排水金具 キャップ付木ネジ 水石鹸入れ T407 T22P TA25x2 TS126R	1
〃	L-5D	給水栓 止水栓 排水金具 キャップ付木ネジ T205 T4A T22S TA2Sx2	2
〃	L-594	アクアオート 排水金具 マーブライトカウンター TEL32AX TL60SN MR40 L:850 グラニトットシリーズ	1
化粧棚	S-3		3
化粧鏡	TS119FAYR3		3
掃除用流し	SK22A	給水栓 リムカバー 排水金具 AYホルト付バックハンガ T23AE20 TK22 T37SN T9RAY	1
2バルブ混合栓	T34BR13		1
横型自在水栓	T31S-13		1
立形自在水栓	T36S-13		3
立形自在湯栓	T36LS-13		2
キー式横水栓	T29S-13	ビニル水栓柱 L:900	1
キー式自動接手付散水栓	T-28-13V4	ボックス共	2
床上掃除口	COV-100		1
床排水トラップ	T5A-50		1

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

【便所】衛生設備器具

器具名称	参考品番		男子	女子	備考
掃除口付和風大便器	C-750	洗浄弁 スパッド 連結管 紙巻器 TV750BR T82A32 T82L32 TS116C	1	1	
掃除口付腰掛大便器	C-14RST4	洗浄弁 スパッド 前丸便座 床フランチ 掃除口蓋 パイプホルダー AYホルト 紙巻器 TV750LRV13 T82C32 TC262N T53WR75 T29PM T56H4 TAISAYx4 TS116C	1	1	
US一体型ストール便器	US-301CS		1		
US一体型腰掛ストール便器	US-401CS UFS900R		2		
角型洗面器(中)	L-220DST9	自動水栓 止水栓 排水金具 ハックハンガー TEL30A T4A T7PLRV131 TL220DAY	2	2	
洗濯流し(小型)	SK504R	ホーム水栓 排水金具 取付AYホルト T200S13 TK38P TK36DAY		1	
キー式自動接手付散水栓	T28A-13V13		1	1	
床排水トラップ	T5A-50		1	1	
床上掃除口	C0V-100		1	1	
通気金具	BB-A-50			1	

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

空気調和器仕様

機器番号	名称	設置場所	型式	台数	冷房能力kw	暖房能力kw	送風機kw	電源 φ-V
					消費電力kw	消費電力kw		
					ガス消費量 Nm3/h	ガス消費量 Nm3/h		
AC-00	ビル用マルチ室外機(GHP)	屋外	ガスエンジン式	1	56.0	71.0	0.5×2	3-200
					1.89	1.92		
					4.74	4.78		
AC-01	ビル用マルチ室内機	食堂	天井ビルトイン型	3	14.0	18.0	225w	1-200
AC-02	ビル用マルチ室内機	食堂	天井カセット型	1	5.6	7.1	20w	1-200
AC-03	ビル用マルチ室内機	男子休憩室	天井カセット型	1	4.5	5.6	20w	1-200
AC-04	ビル用マルチ室内機	女子休憩室	天井カセット型	1	3.6	4.5	15w	1-200
AC-05	ビル用マルチ室内機	食品庫・ホール	天井埋込ダウ外型	1	5.6	6.3	100w×16	1-200
AC-6	パッケージエアコン(冷房専用)室外機	屋外	スポット型	1				3-200
	パッケージエアコン(冷房専用)室内機	厨房	スポット型	1	6.3	—	0.14	
						2.43		

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

給排気設備仕様

機器番号	名称	設置場所	型式	台数	電源 φ-V
FE-1	排気ファン	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様) #2 × 3700CMH × 40mmAq × 1.5kw	1	3-200
FE-2	排気ファン	厨房	ストレートシロッコファン(消音型) #13/4 × 1000CMH × 20mmAq × 400w	1	3-200
FO-1	吸気ファン	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様) #2 × 3000CMH × 25mmAq × 0.75kw	1	3-200
F-1	天井扇	女子休憩室、事務室、男子休憩室、便所、洗濯室	低騒音型(プラスチックホテイ) 100CMH × 7mmAq × 16w	4	1-100
F-2	天井扇	食品庫	低騒音型(プラスチックホテイ) 150CMH × 8mmAq × 28w	1	1-100
F-3	天井扇	シャワー室、脱衣室	親子・低騒音型(プラスチックホテイ) 70CMH × 7mmAq × 17w	1	1-100



