

常吉西臨港緑地 設備リスト

設備分類	設置場所	設備名称	仕様	数量	備考
電気引込設備					
		引込柱	H=10m	1本	
		高圧気中開閉器	7.2kV 300A ZCT内蔵 SOG付	1台	
		配管配線		1式	
受変電設備					
第1電気室		高圧受電盤	屋外キュービクル	1面	
		低圧電灯盤	屋外キュービクル	1面	
		低圧動力盤	屋外キュービクル	1面	
		緑地(北)動力照明分電盤(L-1)	屋外自立型	1面	
		屋外動力伝統電源盤(M-2,L-2)	屋内壁掛型	1面	
		自動販売機用盤(L-3)	屋内壁掛型	1面	
		配管配線	第1電気室～第2電気室	1式	
緑地内照明設備					
		1灯用照明灯	HF100X(H=4.0m)	1式	設置者と要協議
		〃	HF100X(H=5.0m)	1式	設置者と要協議
		クルーザー棧橋照明等用分電盤		1基	設置者と要協議
		配管配線		1式	
緑地内水道設備					
		スプリンクラー		1式	撤去可
		受水槽		1式	設置者と要協議
		水飲み場		2基	撤去可
		配管		1式	
緑地施設					
		緑地内施設案内看板		4基	撤去可
		津波注意喚起看板		2基	
		臨港緑地内ベンチ		21台	撤去可
		臨港緑地内パーゴラ		3箇所	撤去可
		緑地内公衆トイレ		2箇所	撤去可
		テニスコート		5面	
		時計塔		1基	撤去可、故障中
		モニュメント		3箇所	撤去可、内1箇所隣接地に越境
		水景施設		1式	撤去可、故障中
		賃貸地内通路横断防止柵		1式	
		水際線転落防止柵		1式	
		常吉大橋方面周知看板		1基	設置者と要協議
		道路用照明灯		1基	
許可物件					
		公衆電話ボックス		1基	設置者と要協議
		自動販売機		2基	設置者と要協議
		配管配線		1式	
		北港マリーナ歩廊橋		1橋	
		北港マリーナ看板		1基	設置者と要協議
		共同溝		1式	
		共同溝配管及び電柱、マンホール		1式	
		共同溝給気塔及び給気配管		1式	
		行政無線屋外拡声装置		1式	設置者と要協議

※設備リストと現況が異なる場合は、現況を優先します。