

【別紙6】
(参考)

維持管理用設備リスト

1. 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所（ウイング南港）
 - ・衛生設備器具
 - ・空調設備
 - ・電気設備
2. 北港白津ふ頭港湾労働者休憩所（ウイング舞洲）
 - ・衛生設備器具
 - ・空調設備
 - ・給排気設備
 - ・電気設備

南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

【便所】衛生設備器具

器具名称	参考品番		1F便所			合計	備 考
			男 子	女 子	身 障		
和風大便所	C750C	TS141VBR,B2A32,TB0L32	1	1		2	
身障者用洋風大便所 (センサー+押釦弁)	C14T4	TEF66L, TES22AFT, TS40, TB2C32. TC262N, T53WR75, T29PM			1	1	
洋風大便所	C14T4	T29PM, TB2C32, T53WR75, TC262N TV750LRV13	1	1		2	
ストール小便器 ト ラップ着脱式	U307C	U307C, T64FWN, T61BL13, TEA100 AC1 φ 100V60Hz	1			1	
小便器 壁掛式 ト ラップ着脱式	U416C	U416C, T64CW, T61BL13, TEA100 AC1 φ 100V60Hz	2			2	
身障者洗面器	L103A	L103A, T205Q, TF103B, TL340CR, TL220DAY			1	1	
角型洗面器	L220DST9	L220DST9, T705, T7PLRV131,	2	2		4	
掃除用流し	SK322	SK322, TK22, T37SE, T23B20, T9RAY		1		1	
傾斜鏡	LM530	LM530			1	1	
水栓	T28A13	T28A13	1	1		2	
散水栓	T2813	T28 13 散水栓ボックス 25 φ 以下 225×165	3			3	

南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

【厨房】衛生設備器具

器具名称	参考品番		厨房	合計
腰掛式便器	C420	S516B,TC262N,YH50AY,T53WA75	1	1
手洗器	L5D		1	1
洗面器	L220TK		2	2
洗面器	L220DS		1	1
手洗器	L812		1	1
グリストラップ	側溝導入型		1	1
ガス給湯器	16号屋内型	シャワーリモコン、配管カバー、 給排気トップ共	1	1
耐食鏡	TS	119FAYR3(363×455)	2	2

南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

空調設備

[illegible]

南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所

【送風機】空調設備

[illegible]

電気設備リスト

[illegible]

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

【休憩所棟】衛生設備器具

器具名称	参考品番		合計
和風大便所	C710C	タンク タンク用セット金具 便座 フランジ° キャップ°付AYホルト ワンタッチ紙巻器 S721B TS721ZSN TCF105 T53PR100 T530SAY TS116SP	1
手洗器	L-5B	給水栓 排水金具 キャップ°付木ネジ° 水石鹸入れ T407 T22P TA25x2 TS126R	1
〃	L-5D	給水栓 止水栓 排水金具 キャップ°付木ネジ° T205 T4A T22S TA2Sx2	2
〃	L-594	アクアオート 排水金具 マーブライトカウンター TEL32AX TL60SN MR40 L:850 グラニトットシリーズ°	1
化粧棚	S-3		3
化粧鏡	TS119FAYR3		3
掃除用流し	SK22A	給水栓 リムカバー 排水金具 AYホルト付バックハンガ° T23AE20 TK22 T37SN T9RAY	1
2バルブ混合栓	T34BR13		1
横型自在水栓	T31S-13		1
立形自在水栓	T36S-13		3
立形自在湯栓	T36LS-13		2
キー式横水栓	T29S-13	ビニル水栓柱 L:900	1
キー式自動接手付散水栓	T-28-13V4	ボックス共	2
床上掃除口	COV-100		1
床排水トラップ°	T5A-50		1

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

【便所】衛生設備器具

器具名称	参考品番		男子	女子	備 考
掃除口付和風大便器	C-750	洗浄弁 スパッド 連結管 紙巻器 TV750BR T82A32 T82L32 YH191K	1	1	
掃除口付腰掛大便器	C-14RST4	洗浄弁 スパッド 前丸便座 床フランジ 掃除口蓋 パイプホルダー AYホルト 紙巻器 TV750LRV13 T82C32 TC262N T53WR75 T29PM T56H4 TAISAYx4 YH191K	1	1	
US一体型スーール便器	US-301CS		1		
US一体型腰掛スーール便器	US-401CS UFS900R		2		
角型洗面器(中)	L-220DST9	自動水栓 止水栓 排水金具 バックハンガー TEL30A T4A T7PLRV131 TL220DAY	2	2	
洗濯流し(小型)	SK504R	ホーム水栓 排水金具 取付AYホルト T200S13 TK38P TK36DAY		1	
キー式自動接手付散水栓	T28A-13V13		1	1	
床排水トラップ	T5A-50		1	1	
床上掃除口	C0V-100		1	1	
通気金具	BB-A-50			1	

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

空調設備

機器番号	名称	設置場所	型式	台数	冷房能力kw	暖房能力kw	送風機kw	電源 φ-V
					消費電力kw	消費電力kw		
					ガス消費量 Nm3/h	ガス消費量 Nm3/h		
AC-00	ビル用マルチ室外機(GHP)	屋外	ガスエンジン式	1	56.0	71.0	0.5×2	3-200
					1.89	1.92		
					4.74	4.78		
AC-01	ビル用マルチ室内機	食堂	天井ビルトイン型	3	14.0	18.0	225w	1-200
AC-02	ビル用マルチ室内機	食堂	天井カセット型	1	5.6	7.1	20w	1-200
AC-03	ビル用マルチ室内機	男子休憩室	天井カセット型	1	4.5	5.6	20w	1-200
AC-04	ビル用マルチ室内機	女子休憩室	天井カセット型	1	3.6	4.5	15w	1-200
AC-05	ビル用マルチ室内機	食品庫・ホール	天井埋込ダクト外型	1	5.6	6.3	100w×16	1-200
AC-6	パッケージエアコン(冷房専用)室外機	屋外	スポット型	1				3-200
	パッケージエアコン(冷房専用)室内機	厨房	スポット型	1	6.3	—	0.14	
					2.43	—		

北港白津ふ頭港湾労働者休憩所

【給排気】空調設備

機器番号	名称	設置場所	参考型式	台数	電源 φ-V
FE-1	排気ファン	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様)	1	3-200
			#2×3700CMH×40mmAq×1.5kw		
FE-2	排気ファン	厨房	ストレートシロッコファン(消音型)	1	3-200
			#13/4×1000CMH×20mmAq×400w		
FO-1	吸気ファン	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様)	1	3-200
			#2×3000CMH×25mmAq×0.75kw		
F-1	天井扇	女子休憩室、事務室、便所、洗濯室	低騒音型(プラスチックボディ)	4	1-100
			φ100×175m ³ /h×60pa		
F-2	天井扇	食品庫	低騒音型(プラスチックボディ)	1	1-100
			φ150×310m ³ /h×60pa		
F-3	天井扇	シャワー室	2部屋用・低騒音型(プラスチックボディ)	1	1-100
			φ100×125m ³ /h×60pa		

北港白津ふ頭港湾労働休憩所

電気設備

[illegible]