

「なにわ大放水路」雨水ポンプ停止に関する取組について

I. 完全な排水機能の回復（本復旧）

- ①有識者会議を設置し、**原因究明を進め**、今回の大雨による**水没の原因を踏まえた再発防止策**を講じる。
- ②雨水ポンプ（高揚程の大型ポンプ）は製作・設置に長期間を要することを踏まえ、**段階的な排水機能の回復**をめざす。
※再使用可能な部品を集め、可能なポンプから稼働開始
- ③大放水路とポンプ室のジョイント部での破損が要因の一つと考えられるため、応急処置を実施し現場内の安全確保を図る。
- ④他の雨水進入箇所の有無についても引き続き調査を進める。



雨水ポンプの状況



仕切り壁の破損状況



大放水路とポンプ室の
ジョイント部の破損状況

II. 本復旧までの大雨への備え（緊急対策）

- ①なにわ大放水路に流入した雨水を速やかに排出できるよう、**貯留した雨水の排水能力を増強**する。
- ②寝屋川流域全体での対応として、**貯留施設としてより効果的な運用となるように取り組む。**
⇒国・府・市の検討会で検討・具体化
- ③**いざという時の備え**（土のうの貸出など）**の充実**を図る。



貯留機能を効率的に活かすため、
早期に可能な取組は、**今期の大雨の備え**として速やかに実施し、
一定の期間・費用が必要な取組は、**来年の6月までの実施**をめざす。

「なにわ大放水路」雨水ポンプ停止に関する取組について

Ⅲ. 情報発信の取組

- ・リアルタイムで「なにわ大放水路」の貯留量情報が確認可能

＜貯留量情報イメージ＞

貯留量[m3]			
信号名	最大貯留量(m3)	貯留量(m3)	空き容量(m3)
なにわ大放水路 貯留量	300,000	182,000	118,000

- ・大阪市ホームページのトップページの「トピックス」にバナーを掲載し、取組の進捗など、最新情報を適宜発信





大雨に備えましょう



← 大雨への備えのお願い
—なにわ大放水路のポンプ停止に伴って—



← 「なにわ大放水路」の貯留量情報



＜【参考】基本的な仕組み＞

- ① お住まいの地域周りで降った雨は、平野市町抽水所に集まり、ポンプで平野川へ排水します。
⇒通常の雨はこの施設で排水を実施
- ② さらに雨が強まると、なにわ大放水路に水が流入し、住之江抽水所からポンプで住吉川へ排水します。
- ③ さらに雨が強まると、寝屋川南部地下河川に雨水が流入し、地下で貯留します。



大阪市内の賑わい



安全・安心情報

熱中症警戒アラートが発令されています。予防行動を徹底しましょう。 →



トピックス

ヤングケアラー相談窓口はこちら

ヤングケアラー相談窓口

みどりの都市・大阪ONLINE

公園や花みどりに関する情報

市内全域 路上喫煙は禁止です

申請受付中 No 路上喫煙 喫煙所はここに マップ

路上喫煙禁止

大雨に備えましょう!

大雨に備えましょう

熱中症にご注意ください

予防行動を実践しましょう!

熱中症にご注意ください

大阪市 プレミアム付商品券 2026

7月17日(金)~8月10日(月)まで

プレミアム付商品券

もっと知りたい! だからいま、介護予防

介護予防プロジェクト

だからいま、介護予防

ヤングケアラー相談窓口はこちら

ヤングケアラー相談窓口

みどりの都市・大阪ONLINE

公園や花みどりに関する情報